

Отчет о расходе электрической энергии за 2025 год

ул. Меридианная, д.6, корпус 3 (Пулковское шоссе д. 71, кор.14)

№ точки учета	№ прибора учета	Место установки	Тип тарифа	19.12.2024	22.01.2025	22.02.2025	22.03.2025	22.04.2025	22.05.2025	22.06.2025	21.07.2025	21.08.2025	разница за месяц	коэфф	потери	с учетом коэфф	ПСК	Разница
1	46430566	ГРЦ 7.3 (ввод 1)	1	2658	2894	3102	3299	3529	3711	3888	4053	4242	189	100	3,37	19536,93		
			2	1031	1121	1201	1276	1363	1432	1502	1567	1640	73	100	3,37	7546,01		
2	47114099 (работает, параллельный ввод)	ГРЦ 7.3 (ввод 2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3,59	0,00		
			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3,59	0,00		
МОП																		
3	45501064	панель 5	1	35530	37212	38636	40007	41608	42302	44262	45551	47017	1466					
			2	20092	21012	21805	22593	23505	24230	25010	25729	26574	845					
4	45486649	панель 6	1	16801	17857	18755	19628	20582	21344	21664	21955	22281	326					
			2	8061	8561	8984	9395	9842	10205	10349	10479	10623	144					
5	47212129 (резервный насос)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	45598153	ППУ	1	1400	1456	1502	1547	1602	1648	1697	1744	1798	54					
			2	628	657	688	703	730	753	778	802	829	27					
7	46124888	ППУ	1	43834	45794	47461	49069	51008	52620	54338	55953	57779	1826					
			2	22024	22997	23825	24629	25590	26384	27253	28055	28968	913					

ГРЦ	
день	19536,9300
ночь	7546,0100

расход ПСКиоль	
день	185,476522
ночь	

МОП	
день	3672
ночь	1929

прямой договор с 01.01.2025

Потребитель: ООО "СТРЕЛЛА"

в соответствии с приложением 3.1
К ДДОГОВОРУ № 78260000335740

Отчет о расходе электрической энергии за 2025

Энергоснабжаемый объект Многоквартирный жилой дом(МОП), 196140, Сиб, ул. Меридианная, д.6, корпус 2 (Пулковское шоссе, д. 71, корпус 15, строение 1)

№ точки учета	№ прибора учета	Место установки	Тип тарифа	19.12.2024	22.01.2025	22.02.2025	23.03.2025	23.04.2025	23.05.2025	23.06.2025	21.07.2025	21.08.2025	разница за месяц	коэфф /трансф	потери	с учетом потерь	ПСК	Разница
1	47114124	ГРЩ 7.2 (ввод 1)	1	2109	2336	2547	2740	2939	3095	3251	3398	3573	175	120	3.33	21699,300		
			2	879	968	1050	1128	1203	1262	1322	1377	1441	64	120	3.33	7935,744		
2	47114110	ГРЩ 7.2 (ввод 2)	1	1640	1670	1688	1705	1726	1744	1763	1788	1802	14	120	3,42	1737,456		
			2	624	637	646	655	665	678	683	692	702	10	120	3,42	1241,040		
МОП																		
3	45547198	панель 5	1	63004	69472	75727	80511	82373	83687	85240	86664	88398	1734					
			2	36426	39202	42157	44870	46237	47076	48004	48842	49889	1047					
4	46693384	панель 6	1	24437	25781	26901	27998	29223	30177	30736	31245	31799	554					
			2	11954	12609	13141	13666	14236	14683	14940	15167	15412	245					
5	47212220 (резервный насос)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0					
			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	46693383	ППУ	1	1729	1799	1858	1915	1985	2042	2105	2167	2236	69					
			2	843	879	908	937	972	1000	1033	1063	1099	36					
7	46124875	ППУ	1	56067	58549	60653	62663	65103	67114	69289	71351	73687	2336					
			2	28669	29944	31029	32070	33324	34356	35487	36546	37754	1208					

ГРЩ	
день	23436,756
ночь	9176,784

расход ПСК июль	
день	2019,567289
ночь	0

МОП	
день	4693
ночь	2536

прямой договор с 01.01.2025

