

Отчет о расходе электрической энергии за 2023 год

ул. Меридианная, д.6, корпус 3 (Пулковское шоссе з. 71, кор.14)

№ точки учета	№ прибора учета	Место установки	Тип тарифа	19.12.2024	21.01.2025	21.02.2025	21.03.2025	21.04.2025	21.05.2025	21.06.2025	21.07.2025	21.08.2025	показание на 21.09.2024	показание на 21.10.2024	разница за месяц	коэфф	договор	с учетом коэфф	ЕЭС	Разница	
1	86430566	ГРПД 7.3 (№04.1)	1	2658	2984	3102	3299	3529	3711	3888	4053	4242	4420	4622	202	100	3,37	20880,74			
				1011	1121	1203	1276	1363	1452	1502	1562	1640	1703	1783	1870	1953	83	100	3,59	7856,12	
МОН																					
3	45501064	панель 5	1	32530	37312	38636	40907	41888	42302	44252	45551	47017	48348	49740	1392						
				20882	24012	24895	25951	27051	28130	29180	29274	30242	31211	32151	33111	34099	889				
4	45406649	панель 6	2	16881	17947	18745	19628	20592	21144	21664	21955	22281	22579	22921	344						
				18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
5	47212129 (средний класс)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	45598153	ГРПД	1	1493	1456	1502	1547	1602	1648	1697	1744	1798	1844	1892	48						
				624	627	688	703	730	753	778	802	829	853	872	24						
7	46124888	ГРПД	1	43124	45784	47361	49009	51008	52620	54310	55953	57729	59397	61081	1684						
				22024	22997	23825	24629	25390	26184	27011	27855	28698	29574	30481	907						

ГРПД	
день	20880,7400
ночь	7856,1200

расход ПСКантар	
день	281,8412
ночь	884,4881

МОН	
день	3192
ночь	2010

прямой договор с 01.01.2025

Отчет о расходе электрической энергии за 2025

№ точки учета	№ прибора учета	Место установки	Тип тарифа	Энергоснабжаемый объект										исчисления на 21.09.2025	исчисления на 21.08.2025	разница за месяц	коэф-ф трансф	погрешн	с учетом потерь	ПСК	Разница	
				19.12.2024	22.01.2025	22.02.2025	23.03.2025	23.04.2025	23.05.2025	23.06.2025	21.07.2025	21.08.2025	21.09.2025									
1	47114124	ГРЩ 7.2 (ячейка 11)	1	2109	2336	2547	2740	2939	3095	3251	3398	3573	3751	3914	182	120	3.33	22567,272				
			2	870	968	1050	1128	1203	1262	1322	1377	1441	1500	1560	69	130	3.33	8555,734				
			3	1640	1470	1498	1612	1736	1744	1761	1796	1863	1878	1878	1878	0	220	3.43	22733,873			
2	47114130	ГРЩ 7.2 (ячейка 2)	1	624	637	650	665	685	708	735	763	792	821	850	29	130	3.43	1116,036				
			2																			
			3																			
МОН				1	63001	66872	75227	80511	82713	83687	85220	86664	88288	89968	91627	1669						
3	45547198	ячейка 5	2	36435	35920	45167	44870	46231	47076	48004	48842	49889	50834	51841	1007							
4	46093384	ячейка 6	1	24417	24781	26001	27098	28223	30177	30736	31242	31709	32113	32329	926							
			2	11924	12608	13141	13666	14226	14804	14900	15467	15412	15868	16087	716							
			3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0						
5	47212220 (прямой метод)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6	46093385	ППУ	1	1729	1781	1834	1885	1984	2042	2105	2167	2234	2297	2360	63							
			2	841	879	908	937	1000	1033	1063	1099	1130	1161	31								
			3	5608	58549	60653	62663	65103	67114	69289	71351	73687	75748	77829	2084							
7	46124875	ППУ	2	28669	29044	31029	32070	33224	34356	35487	36640	37754	38821	39926	1105							

ГРЩ	
ячейка	24801,141
ячейка	9679,660

расход ПС/ячейка	
ячейка	9 957,824
ячейка	1 554,778

МОН	
ячейка	4742
ячейка	2863

прямой договор с 01.01.2025

