

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211066
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: ООО "Стрелла"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 6, корп. 1, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2404-3-24/673 от 05.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.05.25	24		213,86	216,52	-2,66	71,60	60,35	11,25	6,87	4,11	2,39
23.05.25	24		210,75	213,22	-2,47	71,61	60,29	11,32	6,86	4,10	2,38
24.05.25	24		199,45	201,69	-2,23	71,54	59,49	12,05	6,87	4,10	2,41
25.05.25	24		138,47	139,39	-0,92	70,35	51,65	18,70	6,73	4,03	2,47
26.05.25	24		144,00	145,77	-1,77	70,61	54,28	16,33	6,78	4,01	2,11
27.05.25	24		79,19	78,84	0,34	70,54	42,54	28,00	6,71	4,00	2,26
28.05.25	24		77,55	77,19	0,36	70,64	43,24	27,40	6,82	4,06	2,18
29.05.25	24		75,50	74,98	0,52	72,66	43,00	29,66	6,84	4,03	2,26
30.05.25	24		65,67	65,08	0,59	74,72	43,06	31,66	6,85	4,03	2,09
31.05.25	24		68,63	68,09	0,53	74,82	43,23	31,59	6,84	4,03	2,19
01.06.25	24		70,41	69,98	0,42	74,82	43,43	31,39	6,84	4,04	2,26
02.06.25	24		67,72	67,16	0,56	74,85	41,04	33,81	6,85	4,03	2,31
03.06.25	24		62,94	62,17	0,77	73,22	38,50	34,72	6,87	4,05	2,17
04.06.25	24		71,77	71,27	0,50	70,27	40,58	29,69	6,85	4,06	2,17
05.06.25	24		68,61	67,92	0,69	70,32	40,59	29,73	6,81	4,05	2,08
06.06.25	24		72,44	71,80	0,64	70,46	39,91	30,55	6,81	4,05	2,24
07.06.25	24		69,08	68,42	0,66	70,24	40,94	29,30	6,82	4,05	2,06
08.06.25	24		72,31	71,70	0,61	70,39	40,69	29,70	6,86	4,05	2,20
09.06.25	24		71,28	70,64	0,64	70,62	39,82	30,80	6,81	4,05	2,23
10.06.25	24		70,03	69,47	0,56	70,47	40,59	29,88	6,82	4,06	2,14
11.06.25	24		69,89	69,44	0,45	70,54	40,56	29,98	6,80	4,06	2,13
12.06.25	24		69,58	68,95	0,63	70,46	40,91	29,55	6,80	4,06	2,09
13.06.25	24		66,73	66,13	0,61	70,45	40,83	29,62	6,82	4,06	2,00
14.06.25	24		68,66	68,09	0,56	70,37	41,46	28,91	6,83	4,05	2,03
15.06.25	24		73,44	72,95	0,48	70,28	40,41	29,87	6,85	4,06	2,23
16.06.25	24		71,17	70,56	0,61	70,31	40,92	29,39	6,83	4,05	2,14
17.06.25	24		65,39	64,67	0,72	70,38	41,53	28,85	6,84	4,04	1,93
18.06.25	24		68,63	68,09	0,53	70,40	41,33	29,07	6,81	4,04	2,03
19.06.25	24		67,91	67,30	0,61	70,42	41,67	28,75	6,81	4,05	2,00
20.06.25	24		68,23	67,66	0,58	70,32	41,51	28,81	6,81	4,05	2,00
21.06.25	24		68,39	67,73	0,66	70,51	41,48	29,03	6,82	4,05	2,02
Среднее			87,99	87,83	0,15	71,26	43,87	27,40	6,82	4,05	2,17
Итого по УУТЭ	744		2727,66	2722,88							67,18
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											36,30
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											18,45
Всего за Июнь 2025											49,33

Период расчета по среднему: с по с
 Период расчета по договору: по с

Абонент: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии: Николаев Е.А./



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
 Теплоучислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211059
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Стрелла"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 6, корп. 1, ИТП 2, Ж
 Телефон: Договор: №2404-3-24/673 от 05.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	T1	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.05.25	24		108,41	110,02	-1,61	71,13	59,46	11,67	6,84	4,08	1,36
23.05.25	24		110,14	111,61	-1,47	71,16	58,93	12,23	6,84	4,08	1,45
24.05.25	24		108,98	110,52	-1,53	71,11	59,00	12,11	6,84	4,08	1,41
25.05.25	24		110,03	111,55	-1,52	70,53	57,92	12,61	6,71	4,00	1,48
26.05.25	24		96,95	98,27	-1,31	70,78	58,02	12,76	6,74	4,06	1,32
27.05.25	24		100,20	101,63	-1,42	70,65	58,45	12,20	6,68	3,98	1,31
28.05.25	24		96,95	98,30	-1,34	70,83	58,08	12,75	6,79	4,04	1,33
29.05.25	24		86,00	87,08	-1,08	72,74	57,90	14,84	6,82	4,02	1,35
30.05.25	24		77,69	78,58	-0,89	74,90	58,19	16,71	6,82	4,01	1,36
31.05.25	24		78,34	79,31	-0,97	74,97	58,69	16,28	6,80	4,00	1,34
01.06.25	24		80,42	81,25	-0,83	74,98	57,77	17,21	6,81	4,01	1,47
02.06.25	24		77,91	78,83	-0,92	75,00	58,51	16,49	6,81	4,01	1,34
03.06.25	24		80,03	81,09	-1,06	73,56	58,26	15,30	6,84	4,03	1,27
04.06.25	24		90,73	92,05	-1,31	70,47	57,95	12,52	6,81	4,04	1,22
05.06.25	24		90,83	92,06	-1,23	70,56	57,90	12,66	6,78	4,03	1,24
06.06.25	24		89,23	90,56	-1,33	70,65	58,13	12,52	6,78	4,03	1,20
07.06.25	24		90,17	91,48	-1,31	70,47	58,01	12,46	6,79	4,04	1,21
08.06.25	24		95,53	96,89	-1,36	70,62	57,80	12,82	6,82	4,04	1,34
09.06.25	24		94,06	95,41	-1,34	70,90	58,66	12,24	6,77	4,03	1,25
10.06.25	24		93,91	95,27	-1,36	70,79	58,88	11,91	6,78	4,04	1,21
11.06.25	24		92,75	94,17	-1,42	70,83	59,00	11,83	6,76	4,03	1,17
12.06.25	24		93,77	95,22	-1,45	70,76	58,91	11,85	6,76	4,03	1,18
13.06.25	24		94,39	95,80	-1,41	70,79	58,82	11,97	6,79	4,03	1,21
14.06.25	24		94,34	95,75	-1,41	70,68	58,89	11,79	6,79	4,03	1,20
15.06.25	24		96,48	97,97	-1,48	70,51	58,73	11,78	6,81	4,03	1,23
16.06.25	24		93,61	95,14	-1,53	70,54	58,73	11,81	6,79	4,03	1,19
17.06.25	24		80,08	81,16	-1,08	70,59	56,12	14,47	6,79	4,03	1,21
18.06.25	24		74,14	75,03	-0,89	70,52	54,77	15,75	6,77	4,03	1,20
19.06.25	24		71,67	72,59	-0,92	70,54	54,68	15,86	6,78	4,03	1,17
20.06.25	24		94,77	96,09	-1,32	71,47	58,33	13,14	6,79	4,03	1,28
21.06.25	24		195,34	198,13	-2,78	71,41	64,67	6,74	6,78	4,06	1,30
Среднее			94,77	96,09	-1,32	71,47	58,33	13,14	6,79	4,03	1,28
Итого по УУТЭ	744		2937,88	2978,78							39,79
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											20,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											11,07
Всего за Июнь 2025											30,76

Период расчета по среднему: с 20.06.25 по 20.06.25 1 сут
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии: _____



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211060
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: ООО "Стрелла"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 6, корп. 1, ИТП 3, ВСТР
 Телефон: Договор: №1469-1-23/261 от 06.09.2023
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,81	27,12	-8,31	0,19	0,11	0,00
23.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,92	28,27	-8,35	0,25	0,17	0,00
24.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,50	27,62	-8,12	0,22	0,14	0,00
25.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,61	27,63	-8,02	0,22	0,15	0,00
26.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,83	26,12	-7,29	0,19	0,11	0,00
27.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,44	27,06	-7,62	0,22	0,15	0,00
28.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,99	27,49	-7,50	0,23	0,16	0,00
29.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,74	28,55	-7,81	0,27	0,19	0,00
30.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,20	29,30	-8,10	0,29	0,20	0,00
31.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,58	28,73	-8,15	0,26	0,17	0,00
01.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,67	27,88	-8,21	0,21	0,13	0,00
02.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,55	27,95	-8,40	0,21	0,13	0,00
03.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,00	28,09	-8,09	0,22	0,14	0,00
04.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,68	27,03	-7,35	0,18	0,10	0,00
05.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,97	27,41	-7,44	0,19	0,11	0,00
06.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,60	27,91	-7,31	0,21	0,12	0,00
07.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,37	27,69	-7,32	0,19	0,11	0,00
08.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,43	27,63	-7,20	0,19	0,10	0,00
09.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,72	26,92	-7,20	0,17	0,08	0,00
10.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,44	26,90	-7,46	0,16	0,07	0,00
11.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,61	27,01	-7,40	0,15	0,07	0,00
12.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,72	27,14	-7,42	0,15	0,07	0,00
13.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,07	27,35	-7,28	0,15	0,06	0,00
14.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,97	27,32	-7,35	0,14	0,05	0,00
15.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,40	27,75	-7,35	0,15	0,07	0,00
16.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,03	28,27	-7,24	0,17	0,09	0,00
17.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,01	28,13	-7,12	0,17	0,09	0,00
18.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,94	28,15	-7,21	0,17	0,08	0,00
19.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,59	27,66	-7,07	0,16	0,07	0,00
20.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,52	26,70	-7,18	0,11	0,03	0,00
21.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,72	27,10	-7,38	0,12	0,04	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	20,02	27,61	-7,59	0,19	0,11	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											0,00
Всего за Июнь 2025											0,00

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года**

Отчет сформирован: 23.06.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211058
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Стрелла"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 6, корп. 2, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2403-3-24/672 от 05.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.05.25	24		121,05	121,41	-0,36	71,77	60,04	11,73	6,85	4,11	1,46
23.05.25	24		116,08	116,47	-0,39	71,77	58,71	13,06	6,86	4,11	1,56
24.05.25	24		99,61	99,98	-0,38	71,70	57,44	14,26	6,86	4,11	1,49
25.05.25	24		77,91	78,69	-0,78	70,54	55,65	14,89	6,72	4,03	1,20
26.05.25	24		75,75	74,88	0,87	72,18	55,91	16,28	6,81	4,05	1,33
27.05.25	24		75,75	74,88	0,87	72,18	55,91	16,28	6,81	4,05	1,33
28.05.25	24		75,41	76,50	-1,09	71,52	55,76	15,76	6,80	4,07	1,30
29.05.25	24		74,11	71,70	2,41	73,73	56,62	17,11	6,83	4,04	1,41
30.05.25	24		61,91	61,27	0,64	75,73	57,05	18,68	6,83	4,03	1,22
31.05.25	24		67,88	68,52	-0,64	75,91	57,11	18,80	6,82	4,02	1,38
01.06.25	24		67,55	68,09	-0,55	75,91	57,66	18,25	6,82	4,03	1,32
02.06.25	24		63,09	63,70	-0,61	75,98	57,33	18,65	6,83	4,03	1,23
03.06.25	24		55,25	55,52	-0,27	74,19	51,92	22,27	6,85	4,06	1,23
04.06.25	24		73,44	73,52	-0,08	71,17	54,30	16,87	6,82	4,07	1,33
05.06.25	24		70,36	70,48	-0,13	71,28	54,69	16,59	6,79	4,06	1,26
06.06.25	24		69,34	69,53	-0,19	71,33	55,08	16,25	6,80	4,05	1,21
07.06.25	24		72,56	72,70	-0,14	71,16	54,84	16,32	6,80	4,06	1,28
08.06.25	24		76,02	74,42	1,59	71,31	54,74	16,57	6,84	4,06	1,43
09.06.25	24		73,34	70,38	2,97	71,57	55,02	16,55	6,79	4,05	1,40
10.06.25	24		74,88	71,86	3,02	71,44	54,83	16,61	6,79	4,06	1,44
11.06.25	24		75,36	72,30	3,06	71,51	55,12	16,39	6,77	4,05	1,43
12.06.25	24		75,28	72,28	3,00	71,40	55,30	16,10	6,78	4,05	1,39
13.06.25	24		75,02	72,09	2,92	71,46	55,62	15,84	6,81	4,05	1,37
14.06.25	24		76,52	73,55	2,97	71,32	55,32	16,00	6,81	4,05	1,41
15.06.25	24		77,81	74,83	2,98	71,15	55,47	15,68	6,83	4,06	1,41
16.06.25	24		75,91	72,80	3,11	71,22	55,70	15,52	6,81	4,05	1,37
17.06.25	24		71,19	68,30	2,89	71,41	56,01	15,40	6,82	4,04	1,28
18.06.25	24		72,84	71,42	1,42	71,41	55,71	15,70	6,80	4,04	1,28
19.06.25	24		67,09	67,77	-0,67	71,48	56,16	15,32	6,81	4,04	1,12
20.06.25	24		69,88	70,52	-0,64	71,33	56,18	15,15	6,80	4,04	1,14
21.06.25	24		70,22	70,94	-0,72	71,64	55,89	15,75	6,81	4,05	1,18
Среднее			75,75	74,88	0,87	72,18	55,91	16,28	6,81	4,05	1,33
Итого по УУТЭ	744		2348,38	2321,28							41,17
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											20,30
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											11,25
Всего за Июнь 2025											32,12

Период расчета по среднему: с 26.05.2025 по 27.05.2025 2 сут
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии: Николаев Е.А./



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211062
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: ООО "Стрелла"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 6, корп. 3, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2384-3-24/653 от 05.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход. Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.05.25	24		81,10	81,91	-0,81	71,71	57,24	14,47	6,82	4,02	1,23
23.05.25	24		80,50	81,33	-0,83	71,70	57,20	14,50	6,82	4,02	1,21
24.05.25	24		80,25	81,09	-0,84	71,66	57,80	13,86	6,83	4,02	1,15
25.05.25	24		86,75	87,64	-0,89	70,71	56,13	14,58	6,68	3,95	1,27
26.05.25	24		71,39	72,00	-0,61	71,80	56,62	15,18	6,73	3,99	1,16
27.05.25	24		78,57	79,44	-0,87	71,25	58,28	12,97	6,65	3,91	1,09
28.05.25	24		70,43	71,16	-0,73	71,48	57,69	13,79	6,77	3,97	1,03
29.05.25	24		56,40	56,91	-0,51	73,55	54,71	18,84	6,79	3,95	1,08
30.05.25	24		47,39	47,73	-0,34	75,64	53,80	21,84	6,80	3,95	1,05
31.05.25	24		48,61	48,98	-0,37	75,67	53,94	21,73	6,78	3,94	1,08
01.06.25	24		53,19	53,58	-0,39	75,72	53,89	21,83	6,78	3,95	1,19
02.06.25	24		52,07	52,50	-0,43	75,79	53,87	21,92	6,80	3,94	1,18
03.06.25	24		55,41	55,90	-0,48	74,10	54,34	19,76	6,81	3,97	1,10
04.06.25	24		65,85	66,52	-0,67	71,11	55,84	15,27	6,79	3,98	1,07
05.06.25	24		65,15	65,87	-0,72	71,23	55,98	15,25	6,76	3,97	1,07
06.06.25	24		61,63	62,28	-0,66	71,26	56,02	15,24	6,76	3,96	1,00
07.06.25	24		61,91	62,56	-0,66	71,08	56,36	14,72	6,77	3,97	0,96
08.06.25	24		69,69	70,40	-0,71	71,26	56,76	14,50	6,80	3,97	1,09
09.06.25	24		68,38	69,13	-0,75	71,53	57,66	13,87	6,75	3,96	1,01
10.06.25	24		69,05	69,82	-0,77	71,40	57,66	13,74	6,76	3,97	1,01
11.06.25	24		71,83	72,61	-0,78	71,48	57,41	14,07	6,74	3,96	1,09
12.06.25	24		71,77	72,58	-0,81	71,37	57,63	13,74	6,74	3,96	1,07
13.06.25	24		72,89	73,69	-0,80	71,43	57,41	14,02	6,76	3,96	1,12
14.06.25	24		71,39	72,16	-0,77	71,28	57,58	13,70	6,77	3,96	1,06
15.06.25	24		71,68	72,51	-0,83	71,11	57,73	13,38	6,79	3,97	1,05
16.06.25	24		68,09	68,89	-0,80	71,18	57,86	13,32	6,76	3,96	0,98
17.06.25	24		69,58	70,29	-0,71	71,40	57,54	13,86	6,77	3,95	1,04
18.06.25	24		67,67	68,35	-0,68	71,39	57,68	13,71	6,75	3,95	1,00
19.06.25	24		66,89	67,59	-0,70	71,48	57,65	13,83	6,75	3,95	0,99
20.06.25	24		68,88	69,66	-0,79	71,35	57,78	13,57	6,75	3,96	1,01
21.06.25	24		65,59	66,30	-0,71	71,53	57,83	13,70	6,76	3,95	0,96
Среднее			67,42	68,11	-0,69	72,09	56,64	15,44	6,77	3,96	1,08
Итого по УУТЭ	744		2089,97	2111,38							33,42
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											16,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											9,00
Всего за Июнь 2025											26,42

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии: Николаев Е.А./



ООО-ТЕПЛОЭНЕРГО-
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮН 2025

Д.А. РАССАДИН