

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2025 года**

Отчет сформирован: 22.05.2025 г.
 Теплоучетчик ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211066
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: ООО "Стрелла"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 6, корп. 1, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2404-3-24/673 от 05.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.04.25	24		243,30	245,16	-1,86	72,58	52,00	20,58	6,79	4,30	4,94
23.04.25	24		242,52	244,42	-1,91	72,57	51,75	20,82	6,81	4,30	4,99
24.04.25	24		263,94	266,16	-2,22	72,65	51,70	20,95	6,84	4,35	5,46
25.04.25	24		280,67	283,08	-2,41	73,69	52,40	21,29	6,79	4,36	5,83
26.04.25	24		294,69	297,69	-3,00	74,99	52,55	22,44	6,82	4,37	6,43
27.04.25	24		272,17	274,16	-1,98	76,58	51,79	24,79	6,79	4,35	6,48
28.04.25	24		282,84	285,61	-2,77	72,84	52,49	20,35	6,78	4,35	5,64
29.04.25	24		276,47	278,70	-2,23	72,85	51,98	20,87	6,81	4,35	5,67
30.04.25	24		281,55	285,36	-3,81	73,11	51,83	21,28	6,62	4,32	5,83
01.05.25	24		265,55	267,23	-1,69	75,63	51,32	24,31	6,83	4,32	6,17
02.05.25	24		238,80	240,52	-1,72	74,30	53,02	21,28	6,81	4,26	4,95
03.05.25	24		246,14	248,03	-1,89	72,23	52,97	19,26	6,82	4,29	4,68
04.05.25	24		264,28	266,50	-2,22	72,35	52,42	19,93	6,81	4,30	5,18
05.05.25	24		298,95	301,70	-2,75	72,95	53,37	19,58	6,85	4,36	5,73
06.05.25	24		292,44	295,19	-2,75	72,56	53,70	18,86	6,87	4,37	5,42
07.05.25	24		310,42	313,31	-2,89	73,38	53,37	20,01	6,91	4,45	6,08
08.05.25	24		287,06	289,53	-2,47	74,65	52,76	21,89	6,89	4,41	6,14
09.05.25	24		277,41	279,98	-2,58	73,07	52,61	20,46	6,88	4,37	5,56
10.05.25	24		288,81	291,69	-2,88	72,79	53,35	19,44	6,88	4,38	5,51
11.05.25	24		280,03	283,72	-3,69	73,68	52,28	21,40	6,89	4,40	5,86
12.05.25	24		275,06	280,23	-5,17	72,38	53,57	18,81	6,87	4,35	5,09
13.05.25	24		269,02	272,75	-3,73	72,31	54,09	18,22	6,86	4,34	4,84
14.05.25	24		269,39	272,08	-2,69	72,74	53,72	19,02	6,87	4,34	5,04
15.05.25	24		260,91	263,61	-2,70	72,20	54,45	17,75	6,85	4,31	4,57
16.05.25	24		247,58	250,17	-2,59	72,10	55,38	16,72	6,84	4,28	4,08
17.05.25	24		256,55	259,19	-2,64	72,02	54,35	17,67	6,86	4,32	4,47
18.05.25	24		243,06	245,61	-2,55	71,96	54,86	17,10	6,85	4,29	4,09
19.05.25	24		226,23	228,81	-2,58	71,76	57,20	14,56	6,80	4,25	3,28
20.05.25	24		206,14	208,53	-2,39	71,49	59,55	11,94	6,74	4,13	2,46
21.05.25	24		217,52	220,16	-2,64	71,42	59,97	11,45	6,87	4,12	2,47
Среднее			265,32	267,96	-2,65	72,99	53,56	19,43	6,83	4,32	5,10
Итого по УУТЭ	720		7959,48	8038,88							152,95
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											40,50
Досчет за НС											0
Досчет с 22.05.25 по 31.05.25											36,30
Всего за Май 2025											148,75

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии Николаев Е.А./



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 МАЙ 2025

Д.А. РАССАД ИИ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2025 года**

Отчет сформирован: 22.05.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211059
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Стрелла"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 6, корп. 1, ИТП 2, Ж
 Телефон: Договор: №2404-3-24/673 от 05.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	T1	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.04.25	24		132,14	133,03	-0,89	72,12	52,58	19,54	6,77	4,28	2,66
23.04.25	24		132,20	133,19	-0,98	72,09	52,60	19,49	6,79	4,29	2,65
24.04.25	24		144,70	145,59	-0,88	72,20	51,93	20,27	6,80	4,33	2,98
25.04.25	24		154,14	155,00	-0,86	73,22	52,18	21,04	6,76	4,34	3,24
26.04.25	24		164,50	165,31	-0,81	74,54	52,50	22,04	6,80	4,35	3,59
27.04.25	24		154,83	155,38	-0,55	76,20	52,73	23,47	6,77	4,32	3,58
28.04.25	24		151,27	152,21	-0,95	72,43	52,37	20,06	6,75	4,33	3,06
29.04.25	24		154,22	155,16	-0,95	72,42	51,94	20,48	6,78	4,33	3,18
30.04.25	24		157,77	158,72	-0,95	72,50	51,40	21,10	6,59	4,30	3,24
01.05.25	24		154,02	154,70	-0,68	75,27	52,93	22,34	6,80	4,30	3,42
02.05.25	24		136,70	137,59	-0,89	73,95	54,10	19,85	6,78	4,24	2,76
03.05.25	24		137,78	138,84	-1,05	71,79	53,48	18,31	6,80	4,27	2,58
04.05.25	24		150,08	151,11	-1,03	71,93	52,52	19,41	6,79	4,29	2,95
05.05.25	24		159,89	160,85	-0,96	72,51	52,36	20,15	6,83	4,34	3,23
06.05.25	24		154,58	155,66	-1,08	72,12	52,89	19,23	6,84	4,35	3,01
07.05.25	24		167,16	168,20	-1,05	72,92	52,73	20,19	6,89	4,43	3,35
08.05.25	24		159,42	160,28	-0,86	74,27	52,46	21,81	6,87	4,39	3,46
09.05.25	24		147,02	147,99	-0,98	72,65	52,91	19,74	6,86	4,35	2,92
10.05.25	24		151,72	152,79	-1,07	72,35	52,64	19,71	6,86	4,36	3,00
11.05.25	24		155,58	156,53	-0,95	73,27	52,50	20,77	6,87	4,38	3,23
12.05.25	24		144,16	145,22	-1,06	71,95	53,11	18,84	6,84	4,33	2,76
13.05.25	24		140,09	141,28	-1,19	71,83	53,86	17,97	6,84	4,32	2,59
14.05.25	24		141,38	142,39	-1,02	72,27	53,54	18,73	6,84	4,32	2,69
15.05.25	24		135,00	136,16	-1,16	71,74	54,19	17,55	6,83	4,30	2,44
16.05.25	24		126,53	127,73	-1,20	71,61	54,93	16,68	6,82	4,27	2,18
17.05.25	24		135,56	136,75	-1,19	71,55	54,06	17,49	6,83	4,30	2,43
18.05.25	24		132,61	133,86	-1,25	71,50	54,53	16,97	6,82	4,28	2,31
19.05.25	24		119,80	121,16	-1,36	71,31	56,29	15,02	6,78	4,23	1,88
20.05.25	24		107,08	108,61	-1,53	71,03	59,02	12,01	6,70	4,11	1,37
21.05.25	24		112,52	114,06	-1,55	70,97	59,23	11,74	6,84	4,09	1,43
Среднее			143,81	144,84	-1,03	72,55	53,48	19,07	6,81	4,30	2,81
Итого по УУТЭ	720		4314,42	4345,34							84,17
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											22,23
Досчет за НС											0
Досчет с 22.05.25 по 31.05.25											20,10
Всего за Май 2025											82,04

Период расчета по среднему:

с по

Период расчета по договору:

с по

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии

/Николаев Е.А./



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29 МАЙ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2025 года**

Отчет сформирован: 22.05.2025 г.
 Теплоучислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211060
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Стрелла"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 6, корп. 1, ИТП 3, ВСТР
 Телефон: Договор: №1469-1-23/261 от 06.09.2023
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.04.25	24		13,02	13,05	-0,03	71,78	43,87	27,91	6,78	4,19	0,35
23.04.25	24		12,63	12,66	-0,03	71,78	43,93	27,85	6,80	4,20	0,34
24.04.25	24		16,71	16,76	-0,05	71,99	46,80	25,19	6,82	4,25	0,40
25.04.25	24		21,04	21,09	-0,05	73,11	49,59	23,52	6,77	4,27	0,47
26.04.25	24		24,04	24,11	-0,07	74,44	51,42	23,02	6,80	4,28	0,52
27.04.25	24		21,53	21,56	-0,04	75,94	50,96	24,98	6,77	4,26	0,50
28.04.25	24		16,11	16,14	-0,03	72,15	45,65	26,50	6,76	4,25	0,40
29.04.25	24		16,40	16,44	-0,04	72,18	45,89	26,29	6,79	4,26	0,42
30.04.25	24		20,23	20,29	-0,07	72,31	48,10	24,21	6,60	4,23	0,46
01.05.25	24		19,53	19,56	-0,03	74,95	48,89	26,06	6,81	4,23	0,48
02.05.25	24		13,08	13,11	-0,03	73,31	43,91	29,40	6,79	4,17	0,34
03.05.25	24		10,68	10,71	-0,03	71,23	41,56	29,67	6,82	4,20	0,30
04.05.25	24		13,38	13,42	-0,04	71,54	44,36	27,18	6,81	4,21	0,35
05.05.25	24		18,08	18,15	-0,07	72,30	48,10	24,20	6,84	4,27	0,42
06.05.25	24		17,67	17,74	-0,06	71,90	46,80	25,10	6,86	4,28	0,42
07.05.25	24		22,10	22,19	-0,09	72,83	50,56	22,27	6,90	4,37	0,48
08.05.25	24		19,94	20,01	-0,07	74,05	49,78	24,27	6,88	4,31	0,47
09.05.25	24		15,62	15,68	-0,06	72,33	45,76	26,57	6,87	4,28	0,39
10.05.25	24		16,46	16,53	-0,07	72,06	46,07	25,99	6,87	4,29	0,40
11.05.25	24		18,10	18,19	-0,09	73,04	48,06	24,98	6,87	4,31	0,43
12.05.25	24		12,99	13,06	-0,07	71,53	43,44	28,09	6,85	4,26	0,34
13.05.25	24		12,22	12,29	-0,07	71,32	42,76	28,56	6,85	4,25	0,32
14.05.25	24		13,81	13,89	-0,08	71,80	44,55	27,25	6,86	4,25	0,34
15.05.25	24		9,94	10,01	-0,07	71,04	40,92	30,12	6,85	4,22	0,27
16.05.25	24		7,51	7,57	-0,05	70,36	38,57	31,79	6,84	4,19	0,23
17.05.25	24		9,88	9,95	-0,07	70,96	41,37	29,59	6,85	4,22	0,28
18.05.25	24		6,93	6,99	-0,06	70,65	37,82	32,83	6,84	4,20	0,21
19.05.25	24		4,20	4,23	-0,03	52,99	35,67	17,32	3,85	2,53	0,12
20.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,99	28,63	-7,64	0,08	0,03	0,00
21.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,47	27,48	-8,01	0,18	0,09	0,00
Среднее			14,13	14,18	-0,05	68,21	44,04	24,17	6,27	3,91	0,35
Итого по УУТЭ	720		423,83	425,38							10,46
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											2,43
Досчет за НС											0
Досчет с 22.05.25 по 31.05.25											0,00
Всего за Май 2025											8,03

Период расчета по среднему: *Всего по среднему* с *переводу* по *договору* сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии: Николаев Е.А./



**ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 МАЙ 2025

Д.А. РАССАДИ ИБ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2025 года**

Отчет сформирован: 22.05.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211058
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Стрела"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 6, корп. 2, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2403-3-24/672 от 05.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	T1	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.04.25	24		128,66	129,36	-0,70	72,64	51,54	21,10	6,78	4,31	2,71
23.04.25	24		127,23	127,88	-0,64	72,62	51,52	21,10	6,79	4,31	2,68
24.04.25	24		138,75	139,27	-0,52	72,68	51,61	21,07	6,82	4,36	2,91
25.04.25	24		181,20	181,81	-0,61	73,75	54,85	18,90	6,77	4,37	3,26
26.04.25	24		191,63	192,30	-0,67	75,04	56,22	18,82	6,80	4,38	3,43
27.04.25	24		178,30	178,89	-0,59	76,58	55,80	20,78	6,77	4,35	3,37
28.04.25	24		175,19	175,16	0,03	72,88	54,74	18,14	6,76	4,35	3,12
29.04.25	24		159,86	159,42	0,44	72,88	53,47	19,41	6,79	4,36	3,09
30.04.25	24		167,66	167,17	0,48	73,24	52,74	20,50	6,60	4,32	3,27
01.05.25	24		155,66	155,11	0,55	75,64	53,69	21,95	6,81	4,32	3,27
02.05.25	24		131,02	130,80	0,22	74,30	53,90	20,40	6,79	4,27	2,63
03.05.25	24		141,59	141,38	0,22	72,30	54,01	18,29	6,81	4,30	2,60
04.05.25	24		156,59	156,20	0,39	72,39	53,53	18,86	6,80	4,32	2,95
05.05.25	24		166,30	165,67	0,63	72,96	53,50	19,46	6,83	4,37	3,20
06.05.25	24		163,67	163,25	0,42	72,57	53,91	18,66	6,85	4,38	3,04
07.05.25	24		180,16	179,55	0,61	73,40	53,89	19,51	6,90	4,46	3,48
08.05.25	24		166,06	165,50	0,56	74,67	53,33	21,34	6,88	4,41	3,49
09.05.25	24		154,56	154,17	0,39	73,09	53,60	19,49	6,86	4,38	2,97
10.05.25	24		158,78	158,38	0,41	72,82	53,93	18,89	6,86	4,39	2,98
11.05.25	24		169,73	169,03	0,70	73,72	53,61	20,11	6,88	4,41	3,38
12.05.25	24		154,06	153,59	0,47	72,41	53,91	18,50	6,85	4,36	2,83
13.05.25	24		150,84	150,53	0,31	72,35	54,17	18,18	6,85	4,35	2,75
14.05.25	24		144,36	144,06	0,30	72,76	53,90	18,86	6,85	4,35	2,70
15.05.25	24		134,28	134,19	0,09	72,24	54,79	17,45	6,84	4,33	2,36
16.05.25	24		124,80	124,72	0,08	72,15	54,94	17,21	6,83	4,31	2,17
17.05.25	24		135,70	135,55	0,16	72,05	54,64	17,41	6,85	4,33	2,38
18.05.25	24		131,97	131,75	0,22	72,02	54,74	17,28	6,83	4,31	2,31
19.05.25	24		128,09	128,19	-0,09	71,87	56,88	14,99	6,79	4,25	1,94
20.05.25	24		123,75	124,11	-0,36	71,66	59,98	11,68	6,72	4,14	1,49
21.05.25	24		128,19	128,45	-0,27	71,57	60,01	11,56	6,86	4,12	1,54
Среднее			151,62	151,51	0,11	73,04	54,38	18,66	6,82	4,33	2,81
Итого по УУТЭ	720		4548,64	4545,42							84,29
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											22,14
Досчет за НС											0
Досчет с 22.05.25 по 31.05.25											20,30
Всего за Май 2025											82,45

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО-ТЕПЛОЭНЕРГО-
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29 МАЙ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2025 года**

Отчет сформирован: 22.05.2025 г.
 Теплоучислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211062
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: ООО "Стрелла"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 6, корп. 3, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2384-3-24/653 от 05.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tи	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.04.25	24		112,52	111,40	1,12	72,64	53,42	19,22	6,74	4,20	2,20
23.04.25	24		112,03	110,92	1,11	72,62	53,17	19,45	6,75	4,21	2,21
24.04.25	24		127,74	125,84	1,91	72,70	52,77	19,93	6,78	4,26	2,59
25.04.25	24		140,22	137,63	2,59	73,75	54,50	19,25	6,73	4,27	2,73
26.04.25	24		144,38	141,29	3,09	75,03	55,05	19,98	6,77	4,27	2,93
27.04.25	24		136,67	133,88	2,79	76,60	55,29	21,31	6,73	4,25	2,86
28.04.25	24		135,28	132,51	2,77	72,89	56,36	16,53	6,72	4,25	2,31
29.04.25	24		134,92	131,60	3,32	72,90	55,77	17,13	6,75	4,26	2,41
30.04.25	24		131,48	127,44	4,05	73,12	54,27	18,85	6,56	4,22	2,54
01.05.25	24		125,25	121,38	3,87	75,64	55,43	20,21	6,77	4,22	2,60
02.05.25	24		122,06	119,06	3,00	74,34	57,20	17,14	6,75	4,17	2,19
03.05.25	24		125,98	123,34	2,64	72,32	57,79	14,53	6,77	4,20	1,93
04.05.25	24		136,19	132,96	3,23	72,40	56,76	15,64	6,76	4,21	2,25
05.05.25	24		135,44	131,98	3,45	72,96	55,85	17,11	6,80	4,27	2,41
06.05.25	24		116,24	114,74	1,50	72,25	53,19	19,06	6,82	4,28	2,12
07.05.25	24		140,55	141,16	-0,60	73,41	52,56	20,85	6,87	4,36	2,91
08.05.25	24		140,04	140,52	-0,48	74,70	52,21	22,49	6,85	4,31	3,12
09.05.25	24		131,49	132,15	-0,66	73,11	52,62	20,49	6,84	4,28	2,68
10.05.25	24		133,23	133,89	-0,66	72,83	52,58	20,25	6,84	4,29	2,70
11.05.25	24		136,11	136,73	-0,63	73,73	52,53	21,20	6,84	4,31	2,87
12.05.25	24		120,30	121,04	-0,73	72,40	53,16	19,22	6,82	4,26	2,33
13.05.25	24		114,75	115,45	-0,70	72,34	53,11	19,23	6,82	4,25	2,23
14.05.25	24		116,24	116,91	-0,66	72,75	53,34	19,41	6,82	4,25	2,26
15.05.25	24		107,50	108,23	-0,73	72,22	53,94	18,28	6,80	4,23	1,98
16.05.25	24		97,86	98,61	-0,75	72,12	54,53	17,59	6,80	4,20	1,75
17.05.25	24		104,34	105,10	-0,76	72,02	54,56	17,46	6,82	4,23	1,86
18.05.25	24		96,19	96,95	-0,76	71,97	54,75	17,22	6,80	4,21	1,69
19.05.25	24		90,27	91,07	-0,80	71,81	55,78	16,03	6,76	4,15	1,49
20.05.25	24		82,92	83,79	-0,87	71,60	57,73	13,87	6,69	4,05	1,19
21.05.25	24		84,49	85,36	-0,87	71,50	57,78	13,72	6,83	4,03	1,21
Среднее			121,09	120,10	0,99	73,02	54,60	18,42	6,78	4,23	2,29
Итого по УУТЭ	720		3632,70	3602,92							68,56
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											16,65
Досчет за НС											0
Досчет с 22.05.25 по 31.05.25											16,00
Всего за Май 2025											67,91

Период расчета по среднему: с _____ по _____
 Период расчета по договору: с _____ по _____
 Абонент: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии: _____/Николаев Е.А./



ООО ТЕПЛОЭНЕРГО-
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПОВНЯТ

29 МАЙ 2025

Д.А. РАССАД ИИ