

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.06.2023 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 №211031 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Стрелла"
 Адрес: Пулковское ш., д. 73 корп.7, стр.1, ИТП-1 Жч
 Телефон: Договор: №1287-1-23/78 от 15.03.23г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.05.23	24.00		0.01	0.02	-0.01	26.93	26.12	0.81	242	240.4	-
24.05.23	24.00		28.24	27.17	1.07	43.43	31.62	11.81	260.7	170.3	0.87
25.05.23	24.00		58.26	55.58	2.68	74.85	48.92	25.93	667.3	424.5	1.58
26.05.23	24.00		63.28	60.64	2.64	73.48	49.56	23.92	657.7	404	1.57
27.05.23	24.00		68.31	65.64	2.67	72.78	49.81	22.97	672.6	412.7	1.65
28.05.23	24.00		70.41	67.76	2.65	72.56	49.97	22.59	673.9	413.3	1.67
29.05.23	24.00		71.35	68.67	2.68	72.52	50.02	22.5	671.8	412	1.69
30.05.23	24.00		67.57	65.42	2.15	72.44	50.07	22.37	657.5	397.6	1.58
31.05.23	24.00		66.72	64.03	2.69	72.83	49.86	22.97	674	413.7	1.62
01.06.23	24.00		67.92	65.12	2.8	73.02	49.83	23.19	674.5	414.7	1.66
02.06.23	24.00		68.18	65.36	2.82	73.31	49.74	23.57	674.3	414.6	1.69
03.06.23	24.00		69.52	66.8	2.72	73.36	50.1	23.26	674.3	414.3	1.71
04.06.23	24.00		72.14	69.69	2.45	73.37	49.97	23.4	673.2	412.5	1.77
05.06.23	24.00		69.84	67.55	2.29	73.33	50.04	23.29	674.1	413.1	1.7
06.06.23	24.00		68.05	65.82	2.23	73.27	50.26	23.01	675.9	414.2	1.64
07.06.23	24.00		71.39	69.12	2.27	73.29	50.02	23.27	675.7	414	1.73
08.06.23	24.00		68.18	66	2.18	73.17	50.14	23.03	676.3	414.5	1.64
09.06.23	24.00		68	65.77	2.23	73.12	50.4	22.72	675.8	414.4	1.62
10.06.23	24.00		71.26	69.03	2.23	73.26	50.11	23.15	676.3	414.5	1.72
11.06.23	24.00		68.86	66.7	2.16	72.91	50.47	22.44	676.5	414.7	1.62
12.06.23	24.00		71.41	69.17	2.24	72.88	50.59	22.29	676.6	415.3	1.67
13.06.23	24.00		68.73	66.55	2.18	72.62	50.85	21.77	676.1	415	1.57
14.06.23	24.00		70.82	68.61	2.21	72.39	51.06	21.33	676	414.6	1.57
15.06.23	24.00		67.54	65.35	2.19	72.86	50.75	22.11	675.3	414.5	1.56
16.06.23	24.00		65.34	63.18	2.16	72.69	51.15	21.54	676.2	414.8	1.47
17.06.23	24.00		66.59	64.36	2.23	72.76	51.02	21.74	676.3	414.3	1.51
18.06.23	24.00		67.04	64.81	2.23	72.88	50.99	21.89	676.6	414.4	1.54
19.06.23	24.00		65.31	63.05	2.26	72.91	50.97	21.94	676.5	414.4	1.5
20.06.23	24.00		66.1	63.83	2.27	72.91	50.97	21.94	676.3	413.9	1.51
21.06.23	24.00		65.86	63.57	2.29	72.86	51.04	21.82	676.2	413.2	1.5
22.06.23	24.00		67.61	65.37	2.24	72.58	51.18	21.4	674.7	412.1	1.51
Среднее			64.51	62.25	2.26	70.57	48.95	21.61	646.49	400.02	1.59
Итого по УУТЭ	744.00		1999.84	1929.74							47.64
Вычет с 23.05 по 31.05.2023											23.85
Досчет за НС			0.00	час							0.00
Досчет с 23.06.23 по 30.06.23											11.12
Всего за Июнь 2023											34.91

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.06.2023 г.

Тепловычислитель ТСВ-1 №211053

Сетевой номер N

Идентификатор ИД=

Канал ТВ Схема учета

Код абонента КВ=

Потребитель: ООО "Стрелла"

Адрес: Пулковское ш., д. 73 корп.7, стр.1, ИТП-2 Жч

Телефон: Договор: №1287-1-23/78 от 15.03.23г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.05.23	24.0		0.56	0.26	0.3	24.93	23.32	1.61	320.1	307.4	0.01
24.05.23	24.0		0.38	0.13	0.25	21.87	21.54	0.33	497.6	268.4	0.01
25.05.23	24.0		32.8	32.62	0.18	46.04	31.81	14.23	664.4	419.2	1.02
26.05.23	24.0		59.53	60.05	-0.52	74.61	47.14	27.47	656.6	396.7	1.67
27.05.23	24.0		62.77	63.43	-0.66	73.83	47.95	25.88	672.3	405.4	1.67
28.05.23	24.0		63.82	64.39	-0.57	73.61	48.09	25.52	673.4	405.9	1.67
29.05.23	24.0		63.65	64.41	-0.76	73.5	48.89	24.61	671.8	404.3	1.61
30.05.23	24.0		65.98	72.1	-6.12	73.56	49.17	24.39	657.6	390.8	1.64
31.05.23	24.0		67.99	68.89	-0.9	74.02	48.09	25.93	673.3	406.6	1.8
01.06.23	24.0		66.64	67.23	-0.59	74.18	47.76	26.42	674.4	407.6	1.8
02.06.23	24.0		65.07	65.6	-0.53	74.42	48.24	26.18	673.7	407.1	1.75
03.06.23	24.0		67.15	67.73	-0.58	74.45	47.77	26.68	673.8	407.2	1.83
04.06.23	24.0		67.13	67.83	-0.7	74.4	47.33	27.07	672.6	405.3	1.86
05.06.23	24.0		67.81	68.27	-0.46	74.42	47.31	27.11	673.5	406	1.88
06.06.23	24.0		64.89	65.57	-0.68	74.36	48.14	26.22	675.2	407.7	1.75
07.06.23	24.0		67.06	67.67	-0.61	74.32	47.81	26.51	674.9	407.5	1.82
08.06.23	24.0		65.02	65.69	-0.67	74.25	48.67	25.58	675.3	408.1	1.7
09.06.23	24.0		65.67	66.27	-0.6	74.22	47.88	26.34	675.2	408.2	1.75
10.06.23	24.0		66.21	66.77	-0.56	74.26	47.65	26.61	675	408.1	1.79
11.06.23	24.0		66.4	67.05	-0.65	73.98	48.46	25.52	675	408	1.73
12.06.23	24.0		68.62	69.18	-0.56	73.94	47.79	26.15	675.5	408.4	1.82
13.06.23	24.0		67.67	68.3	-0.63	73.73	48.38	25.35	675.5	408	1.75
14.06.23	24.0		69.72	70.42	-0.7	73.37	49.15	24.22	675.5	408.2	1.66
15.06.23	24.0		65.77	66.39	-0.62	73.96	48.3	25.66	675.2	407.5	1.71
16.06.23	24.0		63.34	63.9	-0.56	73.81	49.41	24.4	675.8	408	1.57
17.06.23	24.0		64.97	65.54	-0.57	73.86	48.69	25.17	675.8	407.8	1.66
18.06.23	24.0		63.91	64.55	-0.64	73.99	48.93	25.06	676.3	407.7	1.63
19.06.23	24.0		62.28	63.07	-0.79	74.02	49.19	24.83	676.4	407.7	1.57
20.06.23	24.0		62.62	63.19	-0.57	73.98	49.35	24.63	676.1	407.3	1.58
21.06.23	24.0		62.81	63.44	-0.63	73.95	48.96	24.99	676.2	406.7	1.59
22.06.23	24.0		63.49	64.18	-0.69	73.62	49.28	24.34	675.3	405.4	1.57
Среднее			60.06	60.78	-0.72	69.85	46.14	23.71	656.11	398.97	1.58
Итого по УУТЭ	744.00		1861.73	1884.12							48.87
Вычет с 23.05.23 по 31.05.2023											24.78
Досчет за НС			0.00	час							0.00
Досчет с 23.06.23 по 30.06.23											11.04
Всего за Июнь 2023											35.13

Период расчета по среднему:

с

по

час.

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

/Иванцов А.А./