



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2023 по 25.08.2023



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.68, корп.1, ИТП 1 жк
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 211064 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.20

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mn=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qn=Q1-Q2	
26.07.2023	73,5	58,2	68,985	69,009	-0,024	6,7	4,2	4,728	3,603	1,123	24,00
27.07.2023	73,7	58,2	75,370	75,472	-0,102	6,6	4,2	5,179	3,942	1,236	24,00
28.07.2023	73,8	58,2	74,709	74,815	-0,106	6,6	4,2	5,140	3,910	1,230	24,00
29.07.2023	73,6	58,0	71,296	71,347	-0,051	6,6	4,2	4,889	3,718	1,171	24,00
30.07.2023	73,6	58,0	74,152	74,260	-0,108	6,6	4,2	5,085	3,869	1,216	24,00
31.07.2023	73,4	58,1	71,823	71,838	-0,015	6,7	4,2	4,911	3,758	1,153	24,00
01.08.2023	73,5	58,2	72,975	73,073	-0,098	6,6	4,2	4,998	3,832	1,164	24,00
02.08.2023	73,2	58,4	69,412	69,411	0,001	6,6	4,2	4,736	3,649	1,087	24,00
03.08.2023	73,5	58,5	72,220	72,292	-0,072	6,7	4,2	4,950	3,819	1,131	24,00
04.08.2023	73,4	58,2	69,215	69,248	-0,033	6,6	4,2	4,733	3,644	1,089	24,00
05.08.2023	73,5	58,3	76,288	76,411	-0,123	6,7	4,2	5,223	4,026	1,197	24,00
06.08.2023	73,3	58,4	79,298	79,450	-0,152	6,6	4,2	5,413	4,189	1,223	24,00
07.08.2023	72,9	58,4	75,524	75,618	-0,094	6,7	4,2	5,129	3,994	1,135	24,00
08.08.2023	72,9	58,4	72,812	72,908	-0,095	6,7	4,2	4,945	3,839	1,106	24,00
09.08.2023	73,6	58,5	70,722	70,810	-0,089	6,7	4,2	4,854	3,722	1,132	24,00
10.08.2023	73,5	58,7	68,396	68,382	0,014	6,7	4,2	4,889	3,608	1,081	24,00
11.08.2023	73,4	58,6	70,829	70,719	-0,080	6,6	4,2	4,831	3,724	1,107	24,00
12.08.2023	73,5	58,4	72,263	72,398	-0,135	6,6	4,2	4,951	3,802	1,149	24,00
13.08.2023	73,5	58,5	78,483	78,659	-0,176	6,6	4,2	5,375	4,142	1,233	24,00
14.08.2023	73,4	58,4	76,813	76,744	-0,131	6,6	4,2	5,244	4,035	1,209	24,00
15.08.2023	73,4	58,4	75,508	75,624	-0,115	6,6	4,2	5,166	3,974	1,193	24,00
16.08.2023	73,4	58,4	74,565	74,653	-0,087	6,6	4,2	5,104	3,923	1,181	24,00
17.08.2023	73,7	58,5	74,050	74,143	-0,093	6,6	4,2	5,087	3,901	1,186	24,00
18.08.2023	73,8	58,5	70,613	70,667	-0,054	6,6	4,2	4,862	3,721	1,141	24,00
19.08.2023	74,0	58,4	73,170	73,249	-0,079	6,6	4,2	5,052	3,856	1,196	24,00
20.08.2023	74,1	58,6	79,555	79,726	-0,172	6,6	4,2	5,498	4,212	1,286	24,00
21.08.2023	74,1	58,5	78,228	78,375	-0,147	6,6	4,2	5,407	4,146	1,261	24,00
22.08.2023	74,1	58,6	77,146	77,292	-0,146	6,6	4,2	5,331	4,091	1,240	24,00
23.08.2023	74,2	58,7	74,841	74,910	-0,069	6,6	4,2	5,177	3,973	1,205	24,00
24.08.2023	74,4	58,9	76,517	76,657	-0,140	6,6	4,2	5,307	4,075	1,232	24,00
25.08.2023	74,2	58,8	79,308	79,452	-0,145	6,6	4,2	5,486	4,195	1,291	24,00
Итого	73,6	58,4	2294,684	2297,609	-2,928	6,6	4,2	157,473	120,891	36,582	743,96

досчет за 0,01 часа + 0,0492 Гкал

0,00 Гкал

Вычет за прошлый период

6,63 Гкал

Досчет до конца месяца 1,242 Гкал * 6 суток

7,45 Гкал

ИТОГО:

37,41 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:





Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2023 по 25.08.2023



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.68, корп.1, ИТП 3 вч
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 211074 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 2.20

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mn=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qn=Q1-Q2	
26.07.2023	20,7	20,6	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
27.07.2023	20,8	20,6	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
28.07.2023	20,8	20,6	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
29.07.2023	20,7	20,6	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
30.07.2023	20,7	20,5	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
31.07.2023	20,7	20,5	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
01.08.2023	20,8	20,6	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
02.08.2023	20,8	20,6	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
03.08.2023	20,9	20,7	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
04.08.2023	21,0	20,8	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
05.08.2023	21,1	20,9	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
06.08.2023	21,1	20,9	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
07.08.2023	21,2	21,0	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
08.08.2023	21,3	21,1	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
09.08.2023	21,4	21,2	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
10.08.2023	21,5	21,3	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
11.08.2023	21,5	21,3	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
12.08.2023	21,5	21,3	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
13.08.2023	21,5	21,3	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
14.08.2023	21,6	21,4	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
15.08.2023	21,6	21,4	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
16.08.2023	21,6	21,4	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
17.08.2023	21,6	21,4	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
18.08.2023	21,7	21,5	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
19.08.2023	21,7	21,5	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
20.08.2023	21,6	21,4	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
21.08.2023	21,5	21,4	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
22.08.2023	21,4	21,3	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
23.08.2023	21,4	21,3	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
24.08.2023	21,3	21,1	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
25.08.2023	21,1	21,1	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
Итого	21,2	21,0	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	743,96

досчет за 0,04 часа * 0 Гкал

0,00 Гкал

Въезд за прошлый период

0,00 Гкал

Досчет до конца месяца 0,000 Гкал * 6 суток

0,00 Гкал

ИТОГО:

0,00 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:





Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2023 по 25.08.2023



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.68, корп.2, ИТП 2 жч
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 211065 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 2.20

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mn=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qn=Q1-Q2	
26.07.2023	73,4	50,5	44,901	44,511	0,390	6,7	4,2	3,069	1,995	1,074	24,00
27.07.2023	73,4	50,8	43,016	42,617	0,399	6,7	4,1	2,943	1,914	1,028	24,00
28.07.2023	73,6	51,3	46,396	45,953	0,444	6,7	4,2	3,183	2,096	1,088	24,00
29.07.2023	73,5	51,0	49,221	48,782	0,438	6,7	4,1	3,372	2,205	1,167	24,00
30.07.2023	73,5	51,4	50,254	49,824	0,431	6,7	4,1	3,441	2,269	1,172	24,00
31.07.2023	73,3	51,0	46,447	46,028	0,419	6,7	4,1	3,171	2,085	1,086	24,00
01.08.2023	73,3	51,0	49,400	49,007	0,394	6,7	4,1	3,377	2,221	1,156	24,00
02.08.2023	73,2	51,2	50,012	49,589	0,423	6,7	4,1	3,410	2,253	1,157	24,00
03.08.2023	73,4	51,5	50,053	49,679	0,374	6,7	4,2	3,428	2,271	1,158	24,00
04.08.2023	73,2	51,0	45,228	44,817	0,409	6,7	4,1	3,084	2,032	1,052	24,00
05.08.2023	73,2	51,1	46,815	46,353	0,462	6,7	4,2	3,194	2,105	1,089	24,00
06.08.2023	73,0	51,2	48,811	48,412	0,399	6,7	4,1	3,322	2,204	1,118	24,00
07.08.2023	72,7	51,4	46,262	45,862	0,400	6,7	4,1	3,132	2,107	1,025	24,00
08.08.2023	72,7	51,3	46,165	45,776	0,389	6,7	4,1	3,127	2,092	1,035	24,00
09.08.2023	73,5	51,5	46,740	46,362	0,378	6,7	4,1	3,200	2,127	1,073	24,00
10.08.2023	73,5	51,7	47,812	47,483	0,429	6,7	4,2	3,283	2,189	1,095	24,00
11.08.2023	73,4	51,5	51,192	50,800	0,392	6,7	4,1	3,500	2,334	1,166	24,00
12.08.2023	73,3	51,3	48,200	47,850	0,429	6,7	4,1	3,300	2,188	1,112	24,00
13.08.2023	73,3	51,1	49,265	48,832	0,433	6,7	4,1	3,384	2,224	1,140	24,00
14.08.2023	73,3	51,3	49,037	48,622	0,415	6,7	4,1	3,347	2,224	1,123	24,00
15.08.2023	73,3	51,2	50,295	49,894	0,401	6,7	4,1	3,435	2,272	1,162	24,00
16.08.2023	73,3	51,3	48,257	48,894	0,364	6,7	4,1	3,364	2,230	1,134	24,00
17.08.2023	73,5	51,1	48,362	47,994	0,368	6,6	4,1	3,313	2,185	1,128	24,00
18.08.2023	73,7	51,4	46,159	45,796	0,383	6,7	4,1	3,169	2,090	1,079	24,00
19.08.2023	73,8	51,6	48,017	47,631	0,386	6,7	4,1	3,306	2,183	1,123	24,00
20.08.2023	74,0	51,6	54,618	54,213	0,405	6,7	4,1	3,769	2,485	1,284	24,00
21.08.2023	73,9	51,5	49,552	49,158	0,394	6,7	4,1	3,414	2,247	1,167	24,00
22.08.2023	74,0	51,6	51,436	51,066	0,370	6,7	4,1	3,548	2,338	1,210	24,00
23.08.2023	74,0	51,5	49,605	49,231	0,374	6,7	4,1	3,425	2,254	1,171	24,00
24.08.2023	74,3	51,2	52,769	52,408	0,382	6,7	4,1	3,655	2,387	1,267	24,00
25.08.2023	74,1	50,9	52,748	52,335	0,413	6,7	4,1	3,643	2,377	1,267	24,00
Итого	73,8	51,3	1508,223	1495,778	12,445	6,7	4,1	103,285	68,183	35,102	743,98

досчет за 0,02 часа + 0,0472 Гкал

0,00 Гкал

Вычет за прошлый период

7,76 Гкал

Досчет до конца месяца 1,235 Гкал + 6 суток

7,41 Гкал

ИТОГО:

34,75 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

