



## Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.04.2023 по 25.05.2023



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"  
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.68, корп.1, ИТП 1 жч  
 Договор №: 0553-2-20/164 от  
 Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки  
 Прибор учета: TCB-2 № 211064 Tхв = 5,0 °С

Версия ПО: 2.20

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mn=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qn=Q1-Q2	
26.04.2023	69,0	46,8	106,123	107,173	-1,050	6,6	4,3	6,793	4,377	2,416	24,00
27.04.2023	69,9	44,7	151,487	153,198	-1,711	6,7	4,3	9,836	6,017	3,819	24,00
28.04.2023	72,1	44,8	161,449	163,400	-1,951	6,7	4,3	10,835	6,437	4,398	24,00
29.04.2023	72,5	45,3	171,956	173,958	-2,002	6,6	4,3	11,607	6,991	4,616	24,00
30.04.2023	71,1	44,2	153,758	155,521	-1,763	6,7	4,3	10,170	6,019	4,150	24,00
01.05.2023	72,3	44,5	149,846	151,639	-1,793	6,6	4,3	10,088	5,917	4,170	24,00
02.05.2023	71,3	45,0	122,032	123,380	-1,348	6,6	4,3	8,088	4,782	3,306	24,00
03.05.2023	72,2	44,6	147,737	149,451	-1,714	6,6	4,3	9,931	5,825	4,106	24,00
04.05.2023	73,6	45,7	180,505	182,709	-2,204	6,6	4,3	12,386	7,354	5,033	24,00
05.05.2023	76,5	46,5	179,691	181,928	-2,237	6,6	4,3	12,848	7,464	5,383	24,00
06.05.2023	74,9	45,8	173,704	175,883	-2,179	6,6	4,3	12,151	7,090	5,060	24,00
07.05.2023	72,8	45,3	156,701	158,701	-2,001	6,6	4,3	10,621	6,307	4,314	24,00
08.05.2023	72,4	44,6	139,592	141,276	-1,684	6,6	4,3	9,407	5,498	3,909	24,00
09.05.2023	71,5	45,0	130,336	131,938	-1,602	6,3	4,0	8,673	5,174	3,499	24,00
10.05.2023	69,9	46,4	132,655	134,194	-1,539	6,7	4,3	8,607	5,449	3,157	24,00
11.05.2023	70,9	49,7	98,940	99,894	-0,954	6,6	4,2	6,523	4,230	2,293	24,00
12.05.2023	71,6	53,0	44,437	44,593	-0,156	6,6	4,2	2,959	2,106	0,853	24,00
13.05.2023	71,7	52,6	47,602	47,678	-0,077	6,6	4,2	3,176	2,243	0,932	24,00
14.05.2023	71,1	53,1	49,323	49,252	0,071	6,6	4,2	3,258	2,334	0,924	24,00
15.05.2023	71,3	53,2	45,831	45,567	0,264	6,6	4,2	3,038	2,161	0,877	24,00
16.05.2023	72,5	52,6	40,532	40,230	0,302	6,5	4,0	2,737	1,873	0,864	24,00
17.05.2023	72,8	52,4	40,374	40,111	0,263	6,6	4,2	2,737	1,860	0,876	24,00
18.05.2023	73,1	52,4	41,475	41,237	0,239	6,6	4,2	2,825	1,911	0,914	24,00
19.05.2023	73,0	52,3	41,536	41,342	0,193	6,6	4,1	2,824	1,913	0,911	24,00
20.05.2023	72,9	52,1	45,130	44,955	0,175	6,6	4,2	3,066	2,073	0,992	24,00
21.05.2023	73,0	52,2	43,709	43,554	0,155	6,6	4,2	2,973	2,012	0,960	24,00
22.05.2023	48,0	40,9	25,284	26,172	-0,888	3,8	3,3	1,087	0,811	0,276	24,00
23.05.2023	27,3	25,6	0,004	0,491	-0,487	2,5	2,6	0,000	0,000	0,000	19,87
24.05.2023	47,0	33,7	20,327	20,494	-0,167	2,6	2,5	0,855	0,275	0,580	24,00
25.05.2023	77,9	51,0	33,577	33,644	-0,067	5,7	5,3	2,447	1,487	0,960	24,00
<b>Итого</b>	<b>69,2</b>	<b>46,9</b>	<b>2875,652</b>	<b>2903,565</b>	<b>-27,913</b>	<b>6,2</b>	<b>4,1</b>	<b>192,544</b>	<b>117,992</b>	<b>74,551</b>	<b>715,86</b>

досчет за 4,14 часа \* 0,1041 Гкал

0,43 Гкал

Вычет за прошлый период

13,56 Гкал

Досчет до конца месяца 0,513 Гкал \* 6 суток

3,08 Гкал

ИТОГО:

**64,50** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:







## Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.04.2023 по 25.05.2023



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"  
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.68, корп.1, ИТП 3 вч  
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 211074 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.20

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.04.2023	66,9	45,2	4,579	4,521	0,059	6,6	4,2	0,284	0,195	0,089	24,00
27.04.2023	69,0	54,8	8,467	8,356	0,112	6,6	4,3	0,542	0,413	0,129	24,00
28.04.2023	71,3	57,0	9,470	9,350	0,120	6,6	4,3	0,627	0,485	0,143	24,00
29.04.2023	71,6	57,3	9,491	9,371	0,120	6,6	4,3	0,632	0,488	0,144	24,00
30.04.2023	70,3	56,4	9,171	9,059	0,112	6,6	4,3	0,599	0,462	0,138	24,00
01.05.2023	71,5	57,2	9,315	9,196	0,118	6,6	4,3	0,619	0,477	0,142	24,00
02.05.2023	69,8	51,1	6,691	6,614	0,077	6,6	4,2	0,434	0,318	0,116	24,00
03.05.2023	71,3	57,0	9,142	9,034	0,108	6,6	4,3	0,606	0,467	0,139	24,00
04.05.2023	72,7	58,7	9,810	9,695	0,115	6,6	4,3	0,664	0,517	0,147	24,00
05.05.2023	75,6	61,0	9,838	9,720	0,119	6,6	4,2	0,694	0,539	0,156	24,00
06.05.2023	74,0	59,5	9,406	9,295	0,111	6,6	4,3	0,649	0,502	0,147	24,00
07.05.2023	71,9	57,5	8,745	8,644	0,101	6,6	4,3	0,585	0,450	0,135	24,00
08.05.2023	71,0	52,7	6,661	6,579	0,082	6,6	4,2	0,440	0,320	0,120	24,00
09.05.2023	70,0	51,0	6,064	5,986	0,078	6,3	3,9	0,394	0,285	0,109	24,00
10.05.2023	68,2	49,1	5,568	5,499	0,069	6,6	4,3	0,352	0,252	0,100	24,00
11.05.2023	51,6	39,8	3,505	3,455	0,050	3,9	2,8	0,163	0,108	0,055	24,00
12.05.2023	17,3	17,0	0,000	0,000	0,000	0,3	0,5	0,000	0,000	0,000	24,00
13.05.2023	16,2	16,0	0,000	0,000	0,000	0,4	0,6	0,000	0,000	0,000	24,00
14.05.2023	16,1	15,9	0,000	0,000	0,000	0,5	0,7	0,000	0,000	0,000	24,00
15.05.2023	16,1	15,9	0,000	0,000	0,000	0,5	0,7	0,000	0,000	0,000	24,00
16.05.2023	16,1	16,0	0,000	0,000	0,000	0,6	0,8	0,000	0,000	0,000	24,00
17.05.2023	16,4	16,2	0,000	0,000	0,000	0,7	0,8	0,000	0,000	0,000	24,00
18.05.2023	16,4	16,3	0,000	0,000	0,000	0,7	0,9	0,000	0,000	0,000	24,00
19.05.2023	16,1	15,9	0,000	0,000	0,000	0,7	0,9	0,000	0,000	0,000	24,00
20.05.2023	15,7	15,6	0,000	0,000	0,000	0,7	0,9	0,000	0,000	0,000	24,00
21.05.2023	15,8	15,6	0,000	0,000	0,000	0,7	0,9	0,000	0,000	0,000	24,00
22.05.2023	15,9	15,8	0,000	0,000	0,000	0,7	0,9	0,000	0,000	0,000	24,00
23.05.2023	16,0	15,8	0,000	0,000	0,000	0,7	0,9	0,000	0,000	0,000	19,87
24.05.2023	16,0	15,8	0,000	0,000	0,000	0,7	0,9	0,000	0,000	0,000	24,00
25.05.2023	16,2	16,0	0,000	0,000	0,000	0,8	0,9	0,000	0,000	0,000	24,00
<b>Итого</b>	<b>44,8</b>	<b>36,3</b>	<b>125,924</b>	<b>124,372</b>	<b>1,551</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>	<b>8,286</b>	<b>6,278</b>	<b>2,008</b>	<b>715,83</b>

досчет за 4,17 часа \* 0,0028 Гкал

0,01 Гкал

Вычет за прошлый период

0,52 Гкал

Досчет до конца месяца 0,000 Гкал \* 6 суток

0,00 Гкал

ИТОГО:

**1,50** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:







## Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.04.2023 по 25.05.2023



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"  
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.68, корп.2, ИТП 2 жч  
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 211065 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.20

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mn=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qn=Q1-Q2	
26.04.2023	69,0	44,0	73,099	72,161	0,938	6,7	4,2	4,678	2,754	1,924	24,00
27.04.2023	69,8	43,0	105,977	105,053	0,924	6,7	4,2	6,871	3,940	2,930	24,00
28.04.2023	72,1	43,5	122,577	121,737	0,839	6,7	4,2	8,222	4,656	3,567	24,00
29.04.2023	72,5	43,5	127,829	126,925	0,904	6,7	4,2	8,623	4,893	3,731	24,00
30.04.2023	71,2	43,0	121,201	120,202	0,999	6,7	4,2	8,017	4,509	3,508	24,00
01.05.2023	72,3	43,6	124,874	123,988	0,886	6,7	4,2	8,408	4,750	3,658	24,00
02.05.2023	71,3	43,5	97,656	96,770	0,886	6,7	4,2	6,479	3,641	2,838	24,00
03.05.2023	72,1	43,1	107,769	107,064	0,705	6,7	4,2	7,232	4,052	3,181	24,00
04.05.2023	73,6	44,6	142,995	142,167	0,828	6,7	4,3	9,808	5,596	4,212	24,00
05.05.2023	76,5	45,8	144,599	143,940	0,659	6,7	4,2	10,342	5,868	4,474	24,00
06.05.2023	74,9	44,7	137,595	136,849	0,746	6,7	4,2	9,622	5,439	4,183	24,00
07.05.2023	72,8	44,2	126,512	125,774	0,738	6,7	4,3	8,574	4,925	3,648	24,00
08.05.2023	72,4	43,7	105,608	104,874	0,733	6,7	4,2	7,116	4,045	3,070	24,00
09.05.2023	71,6	44,5	105,470	104,779	0,691	6,4	3,9	7,022	4,132	2,890	24,00
10.05.2023	69,8	44,6	100,950	100,272	0,678	6,7	4,2	6,544	3,918	2,625	24,00
11.05.2023	71,1	46,7	75,666	75,021	0,645	6,7	4,2	5,003	3,026	1,977	24,00
12.05.2023	72,2	49,2	41,822	41,255	0,566	6,6	4,1	2,812	1,771	1,040	24,00
13.05.2023	72,3	49,3	44,431	43,817	0,614	6,7	4,1	2,988	1,883	1,105	24,00
14.05.2023	71,6	49,1	44,762	44,214	0,548	6,7	4,1	2,980	1,894	1,086	24,00
15.05.2023	71,8	49,3	42,614	42,026	0,588	6,7	4,1	2,849	1,805	1,044	24,00
16.05.2023	73,1	49,3	37,349	36,797	0,552	6,5	4,0	2,543	1,562	0,981	24,00
17.05.2023	73,4	48,9	37,511	37,016	0,495	6,6	4,1	2,565	1,564	1,001	24,00
18.05.2023	73,7	49,0	36,952	36,366	0,586	6,6	4,1	2,537	1,544	0,992	24,00
19.05.2023	73,5	49,2	36,996	36,502	0,495	6,6	4,1	2,536	1,556	0,980	24,00
20.05.2023	73,4	49,1	39,264	38,774	0,490	6,6	4,1	2,686	1,660	1,027	24,00
21.05.2023	73,5	48,9	39,097	38,664	0,433	6,6	4,1	2,679	1,644	1,035	24,00
22.05.2023	48,7	40,5	24,489	25,390	-0,901	3,9	3,2	1,069	0,773	0,296	24,00
23.05.2023	29,2	27,0	0,000	1,538	-1,538	3,1	3,2	0,000	0,000	0,000	19,87
24.05.2023	46,8	33,3	19,377	19,822	-0,445	4,8	3,9	0,809	0,249	0,561	24,00
25.05.2023	75,8	48,7	35,487	34,717	0,769	6,6	4,3	2,514	1,459	1,054	24,00
<b>Итого</b>	<b>69,4</b>	<b>44,9</b>	<b>2300,527</b>	<b>2284,476</b>	<b>16,052</b>	<b>6,4</b>	<b>4,1</b>	<b>154,129</b>	<b>89,510</b>	<b>64,619</b>	<b>715,84</b>

досчет за 4,16 часа \* 0,0903 Гкал

0,38 Гкал

Вычет за прошлый период

11,04 Гкал

Досчет до конца месяца 0,538 Гкал \* 6 суток

3,23 Гкал

ИТОГО:

**57,18** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

