

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Сентябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.  
 Теплоучетчик ТСВ-2 №211064 Сетевой номер N Идентификатор ИД=  
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=  
 Потребитель: ООО "Стрелла"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 8, стр. 1, ИТП-1 ЖЧ  
 Телефон: Договор: №1469-1-23/261 от 06.09.2023  
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =  
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C  
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	HC	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см <sup>2</sup>	кгс/см <sup>2</sup>	Гкал
01.09.23	24		83,66	83,15	0,51	73,74	58,61	15,13	6,62	4,16	1,29
02.09.23	24		91,16	90,66	0,5	74,07	58,52	15,55	6,61	4,17	1,43
03.09.23	24		93,3	92,77	0,53	74,36	58,83	15,53	6,58	4,14	1,48
04.09.23	24		86,55	86,04	0,52	74,36	58,94	15,42	6,61	4,17	1,36
05.09.23	24		85,41	84,88	0,54	74,33	59,02	15,31	6,61	4,16	1,33
06.09.23	24		85,43	84,87	0,56	74,5	59,27	15,23	6,62	4,18	1,32
07.09.23	24		85,88	85,34	0,54	74,61	59,41	15,2	6,59	4,16	1,33
08.09.23	24		87,03	86,53	0,5	74,46	59,6	14,86	6,6	4,18	1,31
09.09.23	24		91,62	91,13	0,48	74,56	59,9	14,66	6,58	4,15	1,37
10.09.23	24		100,22	99,72	0,5	74,79	60,09	14,7	6,61	4,18	1,51
11.09.23	24		93,98	93,51	0,48	74,56	59,96	14,6	6,6	4,17	1,4
12.09.23	24		96,13	95,64	0,49	74,51	59,74	14,77	6,61	4,18	1,45
13.09.23	24		91,66	91,18	0,48	74,47	59,98	14,49	6,6	4,17	1,36
14.09.23	24		91,2	90,73	0,48	74,57	60,15	14,42	6,59	4,16	1,36
15.09.23	24		91,87	91,37	0,5	74,94	60,13	14,81	6,6	4,17	1,4
16.09.23	24		92,55	92,06	0,48	75,02	60,12	14,9	6,59	4,17	1,42
17.09.23	24		101,11	100,59	0,52	75,14	60,58	14,56	6,6	4,18	1,53
18.09.23	24		93,57	93,08	0,49	75,19	60,46	14,73	6,59	4,16	1,43
19.09.23	24		93,57	93,09	0,48	75,08	60,62	14,46	6,6	4,17	1,41
20.09.23	24		96,05	95,61	0,45	74,81	60,93	13,88	6,61	4,17	1,39
21.09.23	24		99,86	99,4	0,46	74,76	60,8	13,96	6,6	4,17	1,45
Среднее			91,99	91,49	0,50	74,61	59,79	14,82	6,60	4,17	1,40
<b>Итого по УУТЭ</b>	<b>504</b>		<b>1931,81</b>	<b>1921,35</b>							<b>29,33</b>
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											0,00
Досчет за HC											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											12,57
<b>Всего за Сентябрь 2023</b>											<b>41,90</b>

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

/Николаев Е.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Сентябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.  
 Теплоучетчик ТСВ-2 №211053 Сетевой номер N Идентификатор ИД=  
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=  
 Потребитель: ООО "Стрелла"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 8, стр. 1 , ИТП-2 ЖЧ  
 Телефон: Договор: №1469-1-23/261 от 06.09.2023  
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =  
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C  
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	T1 час	НС час	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см <sup>2</sup>	P2 кгс/см <sup>2</sup>	Q, Гкал
01.09.23	24		51,96	50,93	1,03	73,52	50,5	23,02	6,68	4,11	1,2
02.09.23	24		55,15	54,07	1,08	73,85	50,36	23,49	6,68	4,11	1,3
03.09.23	24		59,78	58,61	1,17	74,2	50,95	23,25	6,64	4,08	1,41
04.09.23	24		60,1	58,96	1,14	74,27	51,21	23,06	6,68	4,11	1,4
05.09.23	24		59,4	58,26	1,14	74,25	51,21	23,04	6,67	4,1	1,39
06.09.23	24		58,32	57,19	1,13	74,39	50,9	23,49	6,67	4,12	1,38
07.09.23	24		58,87	57,71	1,16	74,54	50,83	23,71	6,65	4,09	1,42
08.09.23	24		56,15	55,08	1,07	74,32	50,76	23,56	6,67	4,11	1,34
09.09.23	24		63,2	61,98	1,22	74,45	50,88	23,57	6,64	4,09	1,51
10.09.23	24		65,05	63,82	1,23	74,62	50,8	23,82	6,67	4,12	1,58
11.09.23	24		58,66	57,52	1,15	74,36	50,73	23,63	6,66	4,1	1,41
12.09.23	24		58,59	57,42	1,17	74,3	50,49	23,81	6,67	4,11	1,42
13.09.23	24		57,21	56,11	1,1	74,23	50,59	23,64	6,67	4,11	1,37
14.09.23	24		57,14	56	1,13	74,36	50,59	23,77	6,66	4,1	1,37
15.09.23	24		58,06	56,91	1,15	74,72	50,42	24,3	6,67	4,11	1,43
16.09.23	24		57,57	56,38	1,19	74,75	50,01	24,74	6,66	4,11	1,44
17.09.23	24		65,44	64,17	1,27	74,96	50,6	24,36	6,66	4,12	1,61
18.09.23	24		59,35	58,16	1,19	75	50,35	24,65	6,65	4,1	1,48
19.09.23	24		62,66	61,43	1,23	74,92	50,77	24,15	6,66	4,11	1,53
20.09.23	24		61,38	60,19	1,18	74,61	50,76	23,85	6,67	4,11	1,49
21.09.23	24		60,16	58,96	1,2	74,5	50,66	23,84	6,66	4,11	1,46
Среднее			59,25	58,09	1,16	74,43	50,68	23,75	6,66	4,11	1,43
<b>Итого по УУТЭ</b>	<b>504</b>		<b>1244,20</b>	<b>1219,86</b>							<b>29,94</b>
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											0,00
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											12,83
<b>Всего за Сентябрь 2023</b>											<b>42,77</b>

Период расчета по среднему: с по час.  
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент: \_\_\_\_\_  
 ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии \_\_\_\_\_/Николаев Е.А./