ЯЧ-73/8

# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2023 по 25.03.2023

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"

Адрес: Пулковское ш.103, уч.68, корп.1, ИТП 1 жч

Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТСВ-2 № 211064 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.20

| Дата | Температура (°С) | | Масса (т) | | | Давление (ат) | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 26.02.2023 | 89,7 | 52,6 | 219,394 | 222,740 | -3,347 | 6,6 | 4,5 | 18,589 | 10,411 | 8,178 | 24,00 |
| 27.02.2023 | 92,7 | 52,9 | 234,318 | 237,749 | -3,431 | 6,6 | 4,4 | 20,540 | 11,226 | 9,314 | 24,00 |
| 28.02.2023 | 79,8 | 47,8 | 218,611 | 221,759 | -3,148 | 6,6 | 4,4 | 16,348 | 9,342 | 7,006 | 24,00 |
| 01.03.2023 | 86,6 | 50,1 | 231,281 | 234,686 | -3,405 | 6,6 | 4,4 | 18,875 | 10,491 | 8,383 | 24,00 |
| 02.03.2023 | 83,6 | 48,5 | 209,935 | 212,910 | -2,975 | 6,7 | 4,4 | 16,507 | 9,163 | 7,344 | 24,00 |
| 03.03.2023 | 79,7 | 47,8 | 221,012 | 224,243 | -3,232 | 6,7 | 4,4 | 16,510 | 9,467 | 7,042 | 24,00 |
| 04.03.2023 | 73,3 | 43,6 | 127,748 | 129,416 | -1,668 | 4,5 | 3,3 | 8,724 | 4,161 | 4,563 | 24,00 |
| 05.03.2023 | 81,3 | 49,9 | 240,930 | 244,056 | -3,126 | 6,9 | 4,8 | 18,376 | 10,834 | 7,542 | 24,00 |
| 06.03.2023 | 87,9 | 50,1 | 232,634 | 235,553 | -2,919 | 6,5 | 4,3 | 19,278 | 10,540 | 8,739 | 24,00 |
| 07.03.2023 | 93,1 | 54,6 | 144,323 | 146,165 | -1,843 | 6,6 | 4,4 | 12,716 | 6,879 | 5,837 | 14,45 |
| 08.03.2023 | 87,8 | 49,7 | 211,164 | 213,598 | -2,434 | 6,6 | 4,3 | 17,489 | 9,501 | 7,987 | 24,00 |
| 09.03.2023 | 92,7 | 53,8 | 238,390 | 241,127 | -2,737 | 6,7 | 4,5 | 20,895 | 11,642 | 9,253 | 24,00 |
| 10.03.2023 | 99,3 | 57,0 | 239,773 | 242,585 | -2,812 | 6,6 | 4,4 | 22,608 | 12,632 | 9,976 | 24,00 |
| 11.03.2023 | 98,0 | 55,4 | 229,392 | 232,051 | -2,660 | 6,6 | 4,4 | 21,331 | 11,612 | 9,719 | 24,00 |
| 12.03.2023 | 88,7 | 52,3 | 219,487 | 221,787 | -2,300 | 6,7 | 4,5 | 18,360 | 10,375 | 7,985 | 24,00 |
| 13.03.2023 | 87,7 | 49,8 | 219,252 | 221,623 | -2,371 | 6,6 | 4,4 | 18,137 | 9,867 | 8,269 | 24,00 |
| 14.03.2023 | 76,9 | 44,5 | 187,184 | 188,950 | -1,766 | 6,7 | 4,4 | 13,459 | 7,364 | 6,095 | 24,00 |
| 15.03.2023 | 74,2 | 44,4 | 210,216 | 212,328 | -2,112 | 6,7 | 4,4 | 14,543 | 8,281 | 6,262 | 24,00 |
| 16.03.2023 | 80,5 | 48,0 | 224,537 | 227,030 | -2,492 | 6,7 | 4,5 | 16,955 | 9,705 | 7,250 | 24,00 |
| 17.03.2023 | 86,1 | 48,7 | 202,036 | 203,955 | -1,919 | 6,4 | 4,2 | 16,393 | 8,931 | 7,462 | 24,00 |
| 18.03.2023 | 76,3 | 43,1 | 186,627 | 188,564 | -1,937 | 6,2 | 3,9 | 13,305 | 7,103 | 6,202 | 24,00 |
| 19.03.2023 | 72,8 | 43,2 | 187,727 | 189,748 | -2,021 | 6,4 | 4,1 | 12,737 | 7,156 | 5,581 | 24,00 |
| 20.03.2023 | 72,9 | 41,7 | 174,809 | 176,682 | -1,872 | 6,6 | 4,3 | 11,863 | 6,430 | 5,432 | 24,00 |
| 21.03.2023 | 74,4 | 45,2 | 216,329 | 218,667 | -2,338 | 6,7 | 4,5 | 15,011 | 8,715 | 6,296 | 24,00 |
| 22.03.2023 | 76,1 | 47,5 | 236,492 | 238,999 | -2,507 | 6,8 | 4,5 | 16,817 | 10,071 | 6,746 | 24,00 |
| 23.03.2023 | 71,3 | 44,8 | 203,910 | 206,008 | -2,097 | 6,8 | 4,5 | 13,515 | 8,118 | 5,397 | 24,00 |
| 24.03.2023 | 71,7 | 45,6 | 230,651 | 233,272 | -2,621 | 6,8 | 4,5 | 15,382 | 9,416 | 5,966 | 24,00 |
| 25.03.2023 | 72,1 | 46,0 | 233,876 | 236,507 | -2,630 | 6,8 | 4,6 | 15,686 | 9,608 | 6,078 | 24,00 |
| **Итого** | **82,4** | **48,5** | **5932,039** | **6002,758** | **-70,719** | **6,6** | **4,4** | **460,948** | **259,042** | **201,906** | **662,44** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| досчет за | 9,56 | часа * 0,3048 Гкал | **2,91** | Гкал |
| Вычет за прошлый период | | | **25,66** | Гкал |
| Досчет до конца месяца | 5,814 | Гкал * 6 суток | **34,88** | Гкал |
| ИТОГО: | | | **214,04** | Гкал |

Ответственный за учет тепловой энергии:

27 03 23

# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2023 по 25.03.2023

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"

Адрес: Пулковское ш.103, уч.66, кн:3777, ИТП Школа

Договор №: 0553-2-20/164 от 03.11.2020

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТСВ-2 № 211015 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.20

| Дата | Температура (°С) | | Масса (т) | | | Давление (ат) | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 26.02.2023 | 90,1 | 58,5 | 283,798 | 285,674 | -1,876 | 6,8 | 4,4 | 24,143 | 15,058 | 9,084 | 24,00 |
| 27.02.2023 | 92,9 | 59,9 | 299,897 | 301,937 | -2,040 | 6,8 | 4,4 | 26,367 | 16,529 | 9,838 | 24,00 |
| 28.02.2023 | 80,1 | 54,1 | 297,804 | 299,445 | -1,842 | 6,8 | 4,4 | 22,353 | 14,560 | 7,793 | 24,00 |
| 01.03.2023 | 86,9 | 57,3 | 305,556 | 307,200 | -1,644 | 6,8 | 4,4 | 25,034 | 15,998 | 9,036 | 24,00 |
| 02.03.2023 | 84,4 | 55,6 | 289,567 | 291,355 | -1,788 | 6,8 | 4,4 | 22,983 | 14,678 | 8,304 | 24,00 |
| 03.03.2023 | 80,4 | 54,8 | 312,977 | 315,139 | -2,162 | 6,8 | 4,4 | 23,586 | 15,565 | 8,021 | 24,00 |
| 04.03.2023 | 80,3 | 54,4 | 189,344 | 189,109 | 0,235 | 4,1 | 2,7 | 14,259 | 8,761 | 5,499 | 24,00 |
| 05.03.2023 | 81,9 | 53,6 | 291,788 | 290,998 | 0,790 | 7,1 | 4,7 | 22,447 | 14,053 | 8,394 | 24,00 |
| 06.03.2023 | 88,7 | 55,5 | 279,615 | 280,311 | -0,696 | 6,7 | 4,3 | 23,409 | 14,133 | 9,277 | 24,00 |
| 07.03.2023 | 91,4 | 58,5 | 323,467 | 325,870 | -2,403 | 6,7 | 4,4 | 27,938 | 17,825 | 10,113 | 24,00 |
| 08.03.2023 | 88,8 | 55,8 | 269,966 | 271,664 | -1,698 | 6,7 | 4,3 | 22,612 | 13,740 | 8,873 | 24,00 |
| 09.03.2023 | 93,4 | 58,3 | 292,645 | 294,738 | -2,092 | 6,8 | 4,4 | 25,870 | 15,501 | 10,369 | 24,00 |
| 10.03.2023 | 100,1 | 65,2 | 352,918 | 356,489 | -3,570 | 6,7 | 4,4 | 33,577 | 21,709 | 11,868 | 24,00 |
| 11.03.2023 | 99,0 | 62,3 | 288,429 | 291,322 | -2,893 | 6,8 | 4,4 | 27,107 | 16,435 | 10,671 | 24,00 |
| 12.03.2023 | 89,5 | 57,2 | 269,337 | 271,717 | -2,380 | 6,8 | 4,5 | 22,772 | 13,984 | 8,789 | 24,00 |
| 13.03.2023 | 88,6 | 57,1 | 292,451 | 295,342 | -2,891 | 6,8 | 4,4 | 24,452 | 15,559 | 8,893 | 24,00 |
| 14.03.2023 | 77,8 | 51,7 | 279,710 | 282,038 | -2,329 | 6,8 | 4,4 | 20,368 | 12,986 | 7,383 | 24,00 |
| 15.03.2023 | 75,0 | 52,0 | 325,544 | 327,704 | -2,160 | 6,8 | 4,4 | 22,788 | 15,247 | 7,541 | 24,00 |
| 16.03.2023 | 81,3 | 54,7 | 338,101 | 340,201 | -2,101 | 6,8 | 4,4 | 25,797 | 16,878 | 8,919 | 24,00 |
| 17.03.2023 | 87,0 | 57,0 | 320,336 | 322,256 | -1,920 | 6,6 | 4,2 | 26,261 | 16,837 | 9,425 | 24,00 |
| 18.03.2023 | 77,3 | 52,3 | 293,689 | 294,043 | -0,354 | 6,3 | 3,9 | 21,228 | 13,774 | 7,454 | 24,00 |
| 19.03.2023 | 73,8 | 51,2 | 316,168 | 316,131 | 0,038 | 6,5 | 4,1 | 21,746 | 14,490 | 7,256 | 24,00 |
| 20.03.2023 | 73,9 | 50,7 | 295,683 | 296,183 | -0,500 | 6,7 | 4,3 | 20,378 | 13,418 | 6,960 | 24,00 |
| 21.03.2023 | 75,2 | 52,8 | 354,665 | 358,600 | -3,934 | 6,9 | 4,5 | 24,908 | 16,960 | 7,949 | 24,00 |
| 22.03.2023 | 77,0 | 53,3 | 348,944 | 353,724 | -4,781 | 6,9 | 4,5 | 25,110 | 16,847 | 8,263 | 24,00 |
| 23.03.2023 | 72,2 | 50,7 | 313,357 | 318,080 | -4,723 | 6,9 | 4,5 | 21,051 | 14,329 | 6,722 | 24,00 |
| 24.03.2023 | 72,5 | 51,4 | 321,354 | 326,379 | -5,025 | 6,9 | 4,5 | 21,691 | 14,894 | 6,797 | 24,00 |
| 25.03.2023 | 72,9 | 51,8 | 329,707 | 335,025 | -5,318 | 6,9 | 4,5 | 22,374 | 15,389 | 6,984 | 24,00 |
| **Итого** | **83,3** | **55,3** | **8476,618** | **8538,675** | **-62,057** | **6,7** | **4,3** | **662,611** | **426,137** | **236,475** | **671,97** |

досчет за 0,03 часа * 0,3519 Гкал **0,01** Гкал

Вычет за прошлый период **28,33** Гкал

Досчет до конца месяца 6,835 Гкал * 6 суток **41,01** Гкал

ИТОГО: **249,16** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

27 03 23

ПИ-73/8

# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2023 по 25.03.2023

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"

Адрес: Пулковское ш.103, уч.68, корп.1, ИТП 3 вч

Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТСВ-2 № 211074 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.20

| Дата | Температура (°С) | | Масса (т) | | | Давление (ат) | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 26.02.2023 | 86,2 | 47,4 | 8,267 | 8,069 | 0,198 | 6,6 | 4,4 | 0,671 | 0,342 | 0,328 | 24,00 |
| 27.02.2023 | 88,9 | 47,3 | 7,978 | 7,788 | 0,190 | 6,6 | 4,4 | 0,670 | 0,335 | 0,334 | 24,00 |
| 28.02.2023 | 76,7 | 43,1 | 7,977 | 7,793 | 0,184 | 6,6 | 4,4 | 0,572 | 0,298 | 0,273 | 24,00 |
| 01.03.2023 | 83,0 | 45,3 | 7,923 | 7,741 | 0,182 | 6,6 | 4,4 | 0,618 | 0,315 | 0,303 | 24,00 |
| 02.03.2023 | 80,3 | 42,9 | 7,144 | 6,971 | 0,173 | 6,6 | 4,4 | 0,538 | 0,266 | 0,272 | 24,00 |
| 03.03.2023 | 76,3 | 42,6 | 7,513 | 7,340 | 0,173 | 6,7 | 4,4 | 0,536 | 0,278 | 0,258 | 24,00 |
| 04.03.2023 | 59,7 | 37,5 | 4,742 | 4,592 | 0,150 | 4,4 | 3,3 | 0,260 | 0,088 | 0,171 | 24,00 |
| 05.03.2023 | 78,3 | 44,4 | 8,811 | 8,600 | 0,210 | 6,9 | 4,7 | 0,646 | 0,341 | 0,305 | 24,00 |
| 06.03.2023 | 84,7 | 47,5 | 8,758 | 8,553 | 0,204 | 6,5 | 4,3 | 0,698 | 0,367 | 0,331 | 24,00 |
| 07.03.2023 | 90,1 | 52,2 | 6,028 | 5,897 | 0,131 | 6,5 | 4,4 | 0,513 | 0,286 | 0,227 | 14,45 |
| 08.03.2023 | 84,6 | 45,9 | 7,930 | 7,745 | 0,185 | 6,5 | 4,3 | 0,631 | 0,320 | 0,311 | 24,00 |
| 09.03.2023 | 88,7 | 47,9 | 8,323 | 8,131 | 0,192 | 6,6 | 4,4 | 0,696 | 0,352 | 0,345 | 24,00 |
| 10.03.2023 | 95,2 | 50,1 | 8,503 | 8,315 | 0,188 | 6,6 | 4,4 | 0,767 | 0,395 | 0,371 | 24,00 |
| 11.03.2023 | 94,0 | 48,0 | 7,941 | 7,759 | 0,182 | 6,6 | 4,4 | 0,707 | 0,341 | 0,365 | 24,00 |
| 12.03.2023 | 85,3 | 46,8 | 8,598 | 8,407 | 0,191 | 6,7 | 4,4 | 0,690 | 0,353 | 0,337 | 24,00 |
| 13.03.2023 | 84,6 | 46,5 | 8,541 | 8,352 | 0,189 | 6,6 | 4,4 | 0,680 | 0,355 | 0,325 | 24,00 |
| 14.03.2023 | 74,0 | 39,5 | 7,128 | 6,965 | 0,162 | 6,7 | 4,4 | 0,492 | 0,240 | 0,252 | 24,00 |
| 15.03.2023 | 71,2 | 39,3 | 7,460 | 7,296 | 0,164 | 6,6 | 4,4 | 0,494 | 0,252 | 0,242 | 24,00 |
| 16.03.2023 | 77,2 | 42,6 | 7,783 | 7,614 | 0,168 | 6,7 | 4,4 | 0,562 | 0,291 | 0,271 | 24,00 |
| 17.03.2023 | 83,1 | 47,5 | 8,687 | 8,497 | 0,191 | 6,4 | 4,1 | 0,679 | 0,366 | 0,313 | 24,00 |
| 18.03.2023 | 73,4 | 38,5 | 7,041 | 6,883 | 0,158 | 6,2 | 3,9 | 0,482 | 0,231 | 0,251 | 24,00 |
| 19.03.2023 | 70,2 | 38,3 | 7,443 | 7,275 | 0,168 | 6,3 | 4,1 | 0,485 | 0,243 | 0,242 | 24,00 |
| 20.03.2023 | 69,9 | 37,3 | 6,846 | 6,691 | 0,155 | 6,5 | 4,3 | 0,445 | 0,217 | 0,228 | 24,00 |
| 21.03.2023 | 71,5 | 39,8 | 7,819 | 7,653 | 0,165 | 6,7 | 4,5 | 0,520 | 0,267 | 0,253 | 24,00 |
| 22.03.2023 | 73,4 | 40,7 | 7,858 | 7,691 | 0,166 | 6,7 | 4,5 | 0,537 | 0,277 | 0,261 | 24,00 |
| 23.03.2023 | 68,3 | 36,7 | 6,679 | 6,541 | 0,138 | 6,7 | 4,5 | 0,423 | 0,208 | 0,214 | 24,00 |
| 24.03.2023 | 68,8 | 37,7 | 7,216 | 7,070 | 0,146 | 6,7 | 4,5 | 0,460 | 0,232 | 0,229 | 24,00 |
| 25.03.2023 | 69,3 | 38,4 | 7,569 | 7,417 | 0,152 | 6,7 | 4,5 | 0,486 | 0,249 | 0,237 | 24,00 |
| **Итого** | **78,8** | **43,3** | **214,503** | **209,647** | **4,856** | **6,5** | **4,3** | **15,954** | **8,103** | **7,851** | **662,41** |

досчет за 9,59 часа * 0,0119 Гкал **0,11** Гкал

Вычет за прошлый период **1,05** Гкал

Досчет до конца месяца 0,227 Гкал * 6 суток **1,36** Гкал

ИТОГО: **8,28** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

27 03 23

Ин. 7318

# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2023 по 25.03.2023

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"

Адрес: Пулковское ш.103, уч.68, корп.2, ИТП 2 жч

Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТСВ-2 № 211065 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.20

| Дата | Температура (°С) | | Масса (т) | | | Давление (ат) | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 26.02.2023 | 89,8 | 54,7 | 217,761 | 217,366 | 0,395 | 6,7 | 4,4 | 18,473 | 10,760 | 7,713 | 24,00 |
| 27.02.2023 | 92,7 | 54,5 | 220,245 | 220,053 | 0,192 | 6,7 | 4,3 | 19,322 | 11,069 | 8,253 | 24,00 |
| 28.02.2023 | 79,8 | 48,9 | 212,201 | 211,656 | 0,545 | 6,7 | 4,4 | 15,883 | 9,268 | 6,616 | 24,00 |
| 01.03.2023 | 86,7 | 51,3 | 218,998 | 218,646 | 0,351 | 6,7 | 4,3 | 17,888 | 10,257 | 7,630 | 24,00 |
| 02.03.2023 | 83,8 | 50,0 | 208,474 | 207,842 | 0,632 | 6,7 | 4,3 | 16,419 | 9,360 | 7,059 | 24,00 |
| 03.03.2023 | 79,8 | 49,3 | 233,702 | 233,487 | 0,215 | 6,8 | 4,4 | 17,483 | 10,365 | 7,118 | 24,00 |
| 04.03.2023 | 78,1 | 41,9 | 144,734 | 145,137 | -0,403 | 4,5 | 3,2 | 10,584 | 5,762 | 4,822 | 24,00 |
| 05.03.2023 | 81,3 | 51,6 | 244,788 | 244,007 | 0,780 | 7,0 | 4,7 | 18,685 | 11,358 | 7,327 | 24,00 |
| 06.03.2023 | 88,0 | 53,0 | 232,863 | 232,355 | 0,508 | 6,6 | 4,2 | 19,321 | 11,279 | 8,041 | 24,00 |
| 07.03.2023 | 94,3 | 57,1 | 163,645 | 162,903 | 0,742 | 6,6 | 4,4 | 14,617 | 8,510 | 6,107 | 14,45 |
| 08.03.2023 | 88,0 | 53,9 | 228,376 | 227,576 | 0,800 | 6,6 | 4,3 | 18,951 | 11,080 | 7,870 | 24,00 |
| 09.03.2023 | 92,8 | 56,7 | 253,863 | 253,047 | 0,816 | 6,7 | 4,4 | 22,279 | 13,016 | 9,263 | 24,00 |
| 10.03.2023 | 99,4 | 59,3 | 258,462 | 257,754 | 0,708 | 6,6 | 4,3 | 24,407 | 14,349 | 10,058 | 24,00 |
| 11.03.2023 | 98,2 | 58,4 | 233,246 | 232,396 | 0,850 | 6,7 | 4,3 | 21,727 | 12,453 | 9,274 | 24,00 |
| 12.03.2023 | 88,7 | 53,8 | 204,353 | 203,917 | 0,436 | 6,8 | 4,4 | 17,108 | 9,895 | 7,213 | 24,00 |
| 13.03.2023 | 87,8 | 51,2 | 202,336 | 201,878 | 0,458 | 6,7 | 4,3 | 16,759 | 9,721 | 7,039 | 24,00 |
| 14.03.2023 | 77,0 | 46,1 | 169,647 | 168,954 | 0,693 | 6,8 | 4,3 | 12,213 | 6,898 | 5,315 | 24,00 |
| 15.03.2023 | 74,3 | 46,3 | 195,700 | 194,975 | 0,724 | 6,7 | 4,3 | 13,552 | 8,035 | 5,518 | 24,00 |
| 16.03.2023 | 80,6 | 48,9 | 215,775 | 215,081 | 0,694 | 6,8 | 4,4 | 16,319 | 9,682 | 6,637 | 24,00 |
| 17.03.2023 | 86,4 | 50,9 | 211,640 | 210,960 | 0,680 | 6,5 | 4,1 | 17,221 | 10,060 | 7,161 | 24,00 |
| 18.03.2023 | 76,4 | 47,0 | 188,067 | 187,138 | 0,929 | 6,3 | 3,8 | 13,437 | 7,811 | 5,627 | 24,00 |
| 19.03.2023 | 73,0 | 45,9 | 181,803 | 181,147 | 0,656 | 6,4 | 4,0 | 12,357 | 7,368 | 4,989 | 24,00 |
| 20.03.2023 | 73,0 | 44,2 | 152,031 | 151,438 | 0,593 | 6,6 | 4,2 | 10,332 | 5,966 | 4,366 | 24,00 |
| 21.03.2023 | 74,5 | 47,3 | 215,000 | 214,242 | 0,757 | 6,8 | 4,4 | 14,942 | 9,071 | 5,872 | 24,00 |
| 22.03.2023 | 76,2 | 48,5 | 210,430 | 209,447 | 0,983 | 6,8 | 4,4 | 14,980 | 9,069 | 5,911 | 24,00 |
| 23.03.2023 | 71,2 | 44,0 | 150,592 | 149,812 | 0,780 | 6,8 | 4,4 | 9,975 | 5,839 | 4,137 | 24,00 |
| 24.03.2023 | 71,7 | 44,9 | 170,001 | 169,379 | 0,622 | 6,8 | 4,4 | 11,334 | 6,758 | 4,576 | 24,00 |
| 25.03.2023 | 72,0 | 45,5 | 179,529 | 178,821 | 0,708 | 6,8 | 4,5 | 12,037 | 7,228 | 4,809 | 24,00 |
| **Итого** | **82,7** | **50,2** | **5718,262** | **5701,418** | **16,844** | **6,6** | **4,3** | **448,607** | **262,288** | **186,320** | **662,43** |

досчет за 9,57 часа * 0,2813 Гкал **2,69** Гкал

Вычет за прошлый период **25,37** Гкал

Досчет до конца месяца 4,507 Гкал * 6 суток **27,04** Гкал

ИТОГО: **190,69** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

27 03 23