71к16

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.09.2023 по 21.09.2023

Потребитель: ООО "СТРЕЛЛА"

Адрес: Меридианная, д. 6, корп. 1, ИТП 2 жч

Договор №: 1469-1-23/261 от 06.09.2023

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТСВ-2 № 211059 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.20

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
01.09.2023	74,3	59,6	60,376	56,842	3,534	7,6	4,9	4,186	3,099	1,088	24,00
02.09.2023	74,5	59,9	60,376	56,859	3,517	7,6	4,9	4,198	3,117	1,081	24,00
03.09.2023	74,8	58,1	60,356	56,797	3,558	7,6	4,9	4,212	3,010	1,201	24,00
04.09.2023	74,9	59,0	60,394	56,838	3,556	7,6	5,0	4,220	3,068	1,152	24,00
05.09.2023	74,8	59,0	60,403	56,858	3,545	7,6	4,9	4,219	3,068	1,151	24,00
06.09.2023	75,0	59,3	60,369	56,852	3,517	7,6	5,0	4,228	3,086	1,142	24,00
07.09.2023	75,2	59,8	60,502	56,985	3,516	7,6	4,9	4,244	3,118	1,126	24,00
08.09.2023	75,0	57,5	60,646	57,051	3,595	7,6	5,0	4,243	2,997	1,246	24,00
09.09.2023	74,9	58,7	60,531	56,989	3,541	7,6	4,9	4,230	3,059	1,172	24,00
10.09.2023	75,1	58,1	60,570	57,008	3,562	7,6	5,0	4,244	3,024	1,220	24,00
11.09.2023	74,9	58,9	60,602	57,044	3,558	7,6	4,9	4,237	3,074	1,163	24,00
12.09.2023	74,9	58,6	60,547	56,988	3,559	7,6	5,0	4,230	3,054	1,175	24,00
13.09.2023	74,8	59,1	60,498	56,963	3,535	7,6	4,9	4,226	3,080	1,146	24,00
14.09.2023	75,0	59,2	60,463	56,936	3,526	7,6	4,9	4,231	3,083	1,148	24,00
15.09.2023	75,3	58,6	60,469	56,913	3,556	7,6	5,0	4,253	3,047	1,205	24,00
16.09.2023	75,4	57,8	60,370	56,810	3,560	7,6	4,9	4,251	2,994	1,256	24,00
17.09.2023	75,4	57,4	60,281	56,739	3,542	7,6	5,0	4,241	2,971	1,270	24,00
18.09.2023	75,5	57,7	60,278	56,707	3,570	7,6	4,9	4,253	2,987	1,266	24,00
19.09.2023	75,5	58,0	60,231	56,679	3,552	7,6	5,0	4,245	3,003	1,242	24,00
20.09.2023	75,1	58,1	60,335	56,791	3,544	7,6	5,0	4,231	3,015	1,217	24,00
21.09.2023	75,0	58,6	60,346	56,812	3,534	7,6	5,0	4,227	3,043	1,183	24,00
Итого	**75,0**	**58,6**	**1268,942**	**1194,463**	**74,478**	**7,6**	**4,9**	**88,849**	**63,997**	**24,852**	**503,97**

досчет за 0,03 часа * 0,0493 Гкал 0,00 Гкал

Вычет за прошлый период 0,00 Гкал

Досчет до конца месяца 1,214 Гкал 9 суток 10,93 Гкал

ИТОГО: 35,78 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕЛЛА» * Санкт-Петербург * Для документов

Акт 19

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.09.2023 по 21.09.2023

Потребитель: ООО "СТРЕЛЛА"

Адрес: Меридианная, д. 6, корп. 3, ИТП жч

Договор №: 1469-1-23/261 от 06.09.2023

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТСВ-2 № 211062 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.20

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
01.09.2023	75,3	67,0	61,234	62,062	-0,828	7,6	4,9	4,307	3,749	0,558	24,00
02.09.2023	75,5	66,6	61,200	62,056	-0,856	7,6	4,9	4,316	3,722	0,594	24,00
03.09.2023	75,8	66,8	61,837	62,674	-0,837	7,5	4,9	4,378	3,770	0,608	24,00
04.09.2023	75,9	66,7	61,370	62,156	-0,786	7,6	4,9	4,349	3,737	0,612	24,00
05.09.2023	75,9	66,6	62,957	63,810	-0,853	7,6	4,9	4,462	3,822	0,640	24,00
06.09.2023	76,0	65,9	55,344	56,133	-0,789	7,6	4,9	3,927	3,319	0,608	24,00
07.09.2023	76,0	65,0	48,824	49,587	-0,763	7,5	4,9	3,469	2,869	0,600	24,00
08.09.2023	75,8	64,4	46,410	47,048	-0,638	7,6	4,9	3,286	2,706	0,580	24,00
09.09.2023	75,8	63,1	50,807	51,500	-0,693	7,5	4,9	3,598	2,891	0,707	24,00
10.09.2023	76,0	63,5	49,473	50,116	-0,642	7,6	4,9	3,511	2,847	0,664	24,00
11.09.2023	75,8	64,0	49,554	50,160	-0,605	7,6	4,9	3,509	2,883	0,626	24,00
12.09.2023	75,8	63,5	49,815	50,434	-0,618	7,6	4,9	3,524	2,873	0,652	24,00
13.09.2023	75,7	63,2	48,316	48,912	-0,596	7,6	4,9	3,417	2,771	0,647	24,00
14.09.2023	75,9	63,1	51,440	52,132	-0,692	7,6	4,9	3,647	2,927	0,720	24,00
15.09.2023	76,2	63,7	50,318	51,026	-0,708	7,6	4,9	3,585	2,899	0,685	24,00
16.09.2023	76,3	64,1	51,826	52,618	-0,792	7,6	4,9	3,697	3,002	0,696	24,00
17.09.2023	76,4	63,1	56,004	56,765	-0,761	7,6	4,9	3,996	3,178	0,819	24,00
18.09.2023	76,5	63,8	53,213	53,925	-0,712	7,6	4,9	3,805	3,061	0,744	24,00
19.09.2023	76,4	63,7	53,691	54,388	-0,697	7,6	4,9	3,835	3,077	0,758	24,00
20.09.2023	76,1	64,0	54,137	54,893	-0,756	7,6	4,9	3,848	3,134	0,714	24,00
21.09.2023	76,0	63,6	56,035	56,724	-0,689	7,6	4,9	3,979	3,222	0,757	24,00
Итого	**76,0**	**64,6**	**1133,804**	**1149,115**	**-15,312**	**7,6**	**4,9**	**80,447**	**66,460**	**13,987**	**503,98**

досчет за 0,02 часа * 0,0278 Гкал **0,00** Гкал

Вычет за прошлый период **0,00** Гкал

Досчет до конца месяца 0,743 Гкал **6,69** Гкал

ИТОГО: **20,67** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии

Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕЛЛА» Санкт-Петербург Для документов

7/с 15

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.09.2023 по 21.09.2023

Потребитель: ООО "СТРЕЛЛА"

Адрес: Меридианная, д. 6, корп. 2, ИТП жч

Договор №: 1469-1-23/261 от 06.09.2023

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки

M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТСВ-2 № 211058 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.20

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
01.09.2023	75,2	63,2	54,892	53,882	1,011	7,6	5,0	3,856	3,042	0,813	24,00
02.09.2023	75,5	63,0	55,654	54,533	1,121	7,6	5,0	3,921	3,068	0,853	24,00
03.09.2023	75,7	62,7	56,814	55,617	1,197	7,6	5,0	4,018	3,100	0,918	24,00
04.09.2023	75,8	62,4	57,349	56,249	1,100	7,6	5,0	4,060	3,132	0,928	24,00
05.09.2023	75,8	63,0	57,272	56,188	1,084	7,6	5,0	4,054	3,152	0,902	24,00
06.09.2023	76,0	62,7	57,540	56,372	1,168	7,6	5,0	4,084	3,134	0,949	24,00
07.09.2023	76,1	63,0	56,687	55,533	1,154	7,6	5,0	4,030	3,112	0,918	24,00
08.09.2023	75,8	62,5	53,808	52,739	1,069	7,6	5,0	3,809	2,927	0,881	24,00
09.09.2023	75,8	61,7	55,931	54,828	1,103	7,6	5,0	3,961	2,999	0,962	24,00
10.09.2023	76,0	61,3	57,908	56,765	1,143	7,6	5,0	4,112	3,096	1,016	24,00
11.09.2023	75,8	60,3	56,825	55,656	1,169	7,6	5,0	4,026	2,977	1,049	24,00
12.09.2023	75,8	57,5	54,661	53,651	1,010	7,6	5,0	3,868	2,728	1,140	24,00
13.09.2023	75,8	57,7	56,059	54,971	1,088	7,6	5,0	3,967	2,796	1,171	24,00
14.09.2023	75,9	57,9	54,870	53,634	1,236	7,6	5,0	3,891	2,734	1,157	24,00
15.09.2023	76,3	58,1	54,539	53,471	1,068	7,6	5,0	3,886	2,754	1,132	24,00
16.09.2023	76,3	57,9	55,110	54,035	1,075	7,6	5,0	3,932	2,766	1,165	24,00
17.09.2023	76,3	57,9	55,476	54,422	1,055	7,6	5,0	3,957	2,780	1,176	24,00
18.09.2023	76,5	57,4	55,561	54,385	1,177	7,6	5,0	3,973	2,766	1,206	24,00
19.09.2023	76,4	58,1	56,021	54,852	1,169	7,6	5,0	4,000	2,826	1,175	24,00
20.09.2023	76,1	57,6	56,436	55,333	1,104	7,6	5,0	4,011	2,826	1,185	24,00
21.09.2023	76,0	57,7	55,275	54,234	1,041	7,6	5,0	3,923	2,779	1,144	24,00
Итого	**75,9**	**60,2**	**1174,690**	**1151,349**	**23,340**	**7,6**	**5,0**	**83,337**	**61,496**	**21,841**	**503,98**

досчет за 0,02 часа * 0,0433 Гкал **0,00** Гкал

Вычет за прошлый период **0,00** Гкал

Досчет до конца месяца 1,168 Гкал * 9 суток **10,51** Гкал

ИТОГО: **32,35** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕЛЛА» * Санкт-Петербург *
Для документов

71к16

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.09.2023 по 21.09.2023

Потребитель: ООО "СТРЕЛЛА"

Адрес: Меридианная, д. 6, корп. 1, ИТП 1 жч

Договор №: 1469-1-23/261 от 06.09.2023

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТСВ-2 № 211066 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.20

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
01.09.2023	74,4	52,4	70,159	69,106	1,053	7,6	5,0	4,870	3,244	1,626	24,00
02.09.2023	74,6	52,8	71,270	70,222	1,048	7,6	5,0	4,961	3,321	1,641	24,00
03.09.2023	74,9	52,9	73,575	72,547	1,029	7,6	4,9	5,140	3,433	1,707	24,00
04.09.2023	74,9	52,9	69,132	68,127	1,005	7,6	5,0	4,832	3,225	1,606	24,00
05.09.2023	74,9	52,8	68,580	67,504	1,076	7,6	5,0	4,793	3,192	1,601	24,00
06.09.2023	75,1	52,9	72,151	71,140	1,011	7,6	5,0	5,059	3,373	1,685	24,00
07.09.2023	75,2	52,7	70,346	69,259	1,087	7,6	4,9	4,938	3,267	1,671	24,00
08.09.2023	75,0	52,6	70,338	69,258	1,079	7,6	5,0	4,926	3,267	1,659	24,00
09.09.2023	75,0	52,6	74,368	73,287	1,081	7,6	4,9	5,207	3,452	1,756	24,00
10.09.2023	75,2	52,3	75,644	74,551	1,093	7,6	5,0	5,309	3,488	1,820	24,00
11.09.2023	75,0	52,3	72,866	71,774	1,093	7,6	5,0	5,104	3,361	1,743	24,00
12.09.2023	75,0	52,0	71,403	70,328	1,076	7,6	5,0	4,995	3,268	1,727	24,00
13.09.2023	75,0	52,2	71,655	70,580	1,075	7,6	5,0	5,013	3,293	1,720	24,00
14.09.2023	74,5	52,4	70,774	69,628	1,146	7,6	5,0	4,916	3,265	1,651	24,00
15.09.2023	75,4	52,5	70,220	69,207	1,013	7,6	5,0	4,941	3,253	1,689	24,00
16.09.2023	75,5	52,1	73,288	72,289	0,999	7,6	5,0	5,165	3,371	1,794	24,00
17.09.2023	75,5	52,4	80,860	79,819	1,041	7,6	5,0	5,703	3,747	1,956	24,00
18.09.2023	75,7	52,1	73,989	72,899	1,090	7,6	5,0	5,227	3,398	1,830	24,00
19.09.2023	75,6	52,2	72,622	71,583	1,039	7,6	5,0	5,125	3,345	1,780	24,00
20.09.2023	75,2	51,2	71,629	70,666	0,962	7,6	5,0	5,029	3,230	1,799	24,00
21.09.2023	75,2	51,4	73,631	72,521	1,110	7,6	5,0	5,165	3,349	1,816	24,00
Итого	**75,1**	**52,4**	**1518,500**	**1496,294**	**22,206**	**7,6**	**5,0**	**106,417**	**70,141**	**36,276**	**503,99**

досчет за 0,01 часа * 0,072 Гкал **0,00** Гкал

Вычет за прошлый период **0,00** Гкал

Досчет до конца месяца 1,798 Гкал * **16,18** Гкал

ИТОГО: **52,46** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРЕЛЛА" * Санкт-Петербург * Для документов

71 к 16

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.09.2023 по 21.09.2023

Потребитель: ООО "СТРЕЛЛА"

Адрес: Меридианная, д. 6, корп. 1, ИТП 2 вч

Договор №: 1469-1-23/261 от 06.09.2023

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТСВ-2 № 211060 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
01.09.2023	20,6	20,5	0,000	0,000	0,000	0,1	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
02.09.2023	20,8	20,7	0,000	0,000	0,000	0,1	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
03.09.2023	20,5	20,4	0,000	0,000	0,000	0,1	0,0	0,000	0,000	0,000	24,00
04.09.2023	20,3	20,2	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	24,00
05.09.2023	20,5	20,5	0,000	0,000	0,000	0,1	0,0	0,000	0,000	0,000	24,00
06.09.2023	20,8	20,7	0,000	0,000	0,000	0,1	0,0	0,000	0,000	0,000	24,00
07.09.2023	20,9	20,8	0,000	0,000	0,000	0,1	0,0	0,000	0,000	0,000	24,00
08.09.2023	21,3	21,2	0,000	0,000	0,000	0,1	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
09.09.2023	21,5	21,4	0,000	0,000	0,000	0,1	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
10.09.2023	21,5	21,5	0,000	0,000	0,000	0,1	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
11.09.2023	21,6	21,5	0,000	0,000	0,000	0,1	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
12.09.2023	21,7	21,6	0,000	0,000	0,000	0,1	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
13.09.2023	22,4	22,3	0,000	0,000	0,000	0,1	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
14.09.2023	22,5	22,5	0,000	0,000	0,000	0,1	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
15.09.2023	21,9	21,9	0,000	0,000	0,000	0,1	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
16.09.2023	21,7	21,6	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	24,00
17.09.2023	21,8	21,8	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	24,00
18.09.2023	21,9	21,8	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	24,00
19.09.2023	22,0	21,9	0,000	0,000	0,000	0,0	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
20.09.2023	22,2	22,1	0,000	0,000	0,000	0,0	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
21.09.2023	22,0	21,9	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	22,46
Итого	**21,4**	**21,3**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**502,44**

досчет за 1,56 часа * 0 Гкал 0,00 Гкал

Вычет за прошлый период 0,00 Гкал

Досчет до конца месяца 0,000 Гкал * 9 суток 0,00 Гкал

ИТОГО: 0,00 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕЛЛА» Для документов Санкт-Петербург