Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Ноябрь 2023 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.11.2023 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111665 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 14, корп. 2, стр. 1 , ИТП-1 Жч
Телефон: Договор: №1470-1-23/262 от 06.09.2023
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

T1/T2 =

Дата	Тн	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.10.23	24		173,09	171,14	1,94	80,92	51,01	29,91	6,71	4,29	5,12
23.10.23	24		173,86	171,99	1,87	79,35	50,35	29,00	6,73	4,33	4,39
24.10.23	24		187,15	184,85	2,31	74,31	49,62	24,69	6,46	4,23	4,97
25.10.23	24		184,52	182,39	2,13	75,43	49,52	25,90	6,72	4,43	5,15
26.10.23	24		172,53	170,27	2,26	77,96	50,67	27,29	6,79	4,41	5,94
27.10.23	24		176,70	174,47	2,24	86,76	53,06	33,70	6,67	4,24	5,70
28.10.23	24		179,20	177,12	2,08	84,59	53,05	31,54	6,71	4,30	5,38
29.10.23	24		171,79	169,66	2,13	80,82	51,46	29,37	6,75	4,34	5,24
30.10.23	24		177,94	175,96	1,98	80,33	50,49	29,84	6,74	4,33	5,27
31.10.23	24		170,05	168,01	2,04	79,60	50,61	28,99	6,75	4,35	5,35
01.11.23	24		145,65	143,76	1,89	81,66	50,86	30,80	6,70	4,30	3,98
02.11.23	24		184,78	182,75	2,03	74,23	47,57	26,67	6,46	4,03	4,86
03.11.23	24		184,68	182,65	2,03	74,76	49,03	25,72	6,74	4,37	5,05
04.11.23	24		181,57	179,64	1,93	76,19	49,43	26,76	6,78	4,39	4,63
05.11.23	24		166,20	164,19	2,01	73,51	48,56	24,95	6,67	4,28	4,29
06.11.23	24		170,30	168,44	1,85	73,11	47,88	25,23	6,61	4,20	4,32
07.11.23	24		169,20	167,37	1,83	72,98	48,19	24,79	6,75	4,36	4,22
08.11.23	24		161,95	160,08	1,88	72,96	48,54	24,42	6,73	4,34	4,12
09.11.23	24		168,39	166,51	1,88	73,01	48,14	24,87	6,70	4,32	4,25
10.11.23	24		165,74	163,73	2,02	73,17	48,49	24,69	6,73	4,34	4,21
11.11.23	24		168,34	166,30	2,04	73,17	48,39	24,79	6,71	4,31	4,25
12.11.23	24		179,40	177,35	2,05	73,18	48,57	24,60	6,75	4,36	4,52
13.11.23	24		196,47	194,45	2,03	73,20	48,58	24,63	6,82	4,45	5,06
14.11.23	24		181,01	178,95	2,05	75,45	50,25	25,20	6,87	4,53	5,27
15.11.23	24		180,43	178,35	2,08	78,92	50,43	28,49	6,73	4,36	5,22
16.11.23	24		183,74	181,50	2,24	78,38	50,06	28,32	6,76	4,39	5,96
17.11.23	24		186,36	184,04	2,32	84,40	52,66	31,74	6,76	4,38	6,33
18.11.23	24		179,74	177,35	2,39	88,83	55,65	33,18	6,72	4,33	7,44
19.11.23	24		179,57	177,32	2,25	98,11	57,61	40,50	6,61	4,21	7,22
20.11.23	24		196,18	193,96	2,22	96,92	57,58	39,34	6,55	4,18	6,89
21.11.23	24		185,49	183,22	2,27	89,98	55,56	34,42	6,46	4,08	6,88
Среднее			176,84	174,77	2,07	79,23	50,70	28,53	6,70	4,31	5,21
Итого по УУТЭ	**744**		**5482,02**	**5417,76**							161,46
Вычет с 22.10.23 по 31.10.23											46,80
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.11.23 по 30.11.23											59,04
Всего за Ноябрь 2023											173,70

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОтерм» «ЭКО терм» Санкт-Петербург

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ДЕК 2023
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Ноябрь 2023 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.11.2023 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111666 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 14, корп. 1, стр. 1 , ИТП №2 Встр.
Телефон: Договор: №1470-1-23/262 от 06.09.2023
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.10.23	24		2,22	2,23	-0,02	73,82	40,10	33,72	6,64	4,07	0,07
23.10.23	24		2,50	2,51	-0,01	72,19	39,37	32,81	6,68	4,12	0,08
24.10.23	24		4,60	4,58	0,02	68,32	37,47	30,85	6,32	3,98	0,15
25.10.23	24		5,36	5,34	0,03	71,87	38,64	33,23	6,74	4,26	0,18
26.10.23	24		5,92	5,89	0,03	74,90	41,25	33,65	6,73	4,19	0,23
27.10.23	24		5,95	5,93	0,02	83,47	44,96	38,51	6,60	4,02	0,22
28.10.23	24		5,66	5,64	0,02	81,24	44,61	36,63	6,65	4,08	0,20
29.10.23	24		5,29	5,28	0,01	77,55	43,12	34,42	6,68	4,12	0,18
30.10.23	24		5,39	5,37	0,01	76,88	42,23	34,64	6,66	4,10	0,18
31.10.23	24		5,46	5,45	0,01	76,25	42,34	33,91	6,68	4,13	0,19
01.11.23	24		3,81	3,81	0,00	78,20	42,68	35,53	6,64	4,07	0,13
02.11.23	24		5,32	5,30	0,01	70,28	36,40	33,89	6,41	3,83	0,17
03.11.23	24		5,27	5,27	0,00	71,85	40,11	31,74	6,69	4,16	0,17
04.11.23	24		5,08	5,08	0,00	73,19	40,34	32,85	6,72	4,18	0,16
05.11.23	24		4,42	4,43	-0,01	70,48	39,11	31,37	6,61	4,07	0,14
06.11.23	24		4,53	4,54	-0,01	69,77	37,57	32,20	6,55	3,98	0,14
07.11.23	24		4,46	4,47	-0,01	69,80	37,91	31,89	6,69	4,16	0,14
08.11.23	24		4,26	4,27	-0,01	69,75	37,95	31,80	6,67	4,13	0,14
09.11.23	24		4,45	4,46	-0,01	69,65	37,43	32,22	6,66	4,11	0,14
10.11.23	24		4,36	4,37	-0,01	69,92	38,00	31,92	6,68	4,14	0,14
11.11.23	24		4,50	4,51	-0,01	69,87	37,89	31,97	6,66	4,11	0,14
12.11.23	24		4,82	4,83	-0,01	69,94	38,27	31,67	6,70	4,15	0,15
13.11.23	24		5,85	5,84	0,01	70,17	38,82	31,34	6,77	4,24	0,18
14.11.23	24		5,73	5,73	0,01	72,84	41,68	31,15	6,81	4,31	0,19
15.11.23	24		5,68	5,68	0,00	75,96	42,64	33,32	6,67	4,15	0,19
16.11.23	24		6,15	6,15	0,00	75,45	42,29	33,16	6,70	4,18	0,22
17.11.23	24		6,62	6,63	-0,01	81,35	45,28	36,07	6,69	4,17	0,25
18.11.23	24		6,45	6,46	-0,01	85,70	47,80	37,90	6,66	4,13	0,29
19.11.23	24		6,50	6,51	-0,01	94,51	50,30	44,21	6,55	3,99	0,28
20.11.23	24		7,00	7,02	-0,02	93,18	50,02	43,16	6,49	3,97	0,26
21.11.23	24		6,59	6,61	-0,02	86,94	49,13	37,81	6,40	3,87	0,26
Среднее			5,17	5,17	0,00	75,65	41,47	34,18	6,64	4,10	0,18
Итого по УУТЭ	**744**		**160,20**	**160,18**							**5,59**
Вычет с 22.10.23 по 31.10.23											0,60
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.11.23 по 30.11.23											2,25
Всего за Ноябрь 2023											7,24

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____/Николаев Е.А./

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО терм» «ЕКО term» Санкт-Петербург

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ДЕК 2023
Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Ноябрь 2023 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.11.2023 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111664 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 14, корп. 1, стр. 1 , ИТП-1 Жч
Телефон: Договор: №1470-1-23/262 от 06.09.2023
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.10.23	24		181,78	180,65	1,14	79,82	52,38	27,43	6,70	4,23	4,90
23.10.23	24		177,40	176,26	1,15	78,14	51,55	26,59	6,74	4,27	4,19
24.10.23	24		200,49	199,26	1,23	73,74	50,50	23,24	6,48	4,18	4,74
25.10.23	24		197,31	196,04	1,27	74,72	51,41	23,31	6,71	4,36	5,00
26.10.23	24		167,86	166,49	1,37	77,32	52,36	24,96	6,80	4,35	5,34
27.10.23	24		178,35	176,97	1,38	85,03	53,72	31,31	6,67	4,19	5,29
28.10.23	24		181,50	180,05	1,45	83,15	53,93	29,22	6,71	4,24	5,13
29.10.23	24		172,94	171,36	1,59	80,01	52,21	27,80	6,75	4,30	4,90
30.10.23	24		177,60	176,09	1,50	79,69	51,86	27,83	6,73	4,27	4,86
31.10.23	24		172,09	170,57	1,52	78,89	52,01	26,87	6,75	4,29	4,99
01.11.23	24		131,09	127,64	3,45	81,02	52,56	28,46	6,71	4,24	3,42
02.11.23	24		181,82	176,60	5,22	73,60	48,84	24,76	6,47	3,97	4,49
03.11.23	24		183,25	179,23	4,02	74,35	51,15	23,20	6,74	4,31	4,62
04.11.23	24		166,04	153,75	12,29	75,55	51,48	24,07	6,78	4,34	4,46
05.11.23	24		169,12	158,52	10,60	73,08	49,93	23,15	6,67	4,22	4,28
06.11.23	24		220,37	217,56	2,82	72,67	50,55	22,12	6,61	4,14	4,75
07.11.23	24		215,98	214,19	1,79	72,63	51,79	20,85	6,74	4,31	4,51
08.11.23	24		207,58	205,94	1,64	72,60	52,17	20,43	6,72	4,29	4,46
09.11.23	24		211,51	210,04	1,48	72,65	51,60	21,04	6,70	4,27	4,49
10.11.23	24		206,61	205,22	1,40	72,81	51,98	20,83	6,72	4,30	4,44
11.11.23	24		203,62	202,21	1,41	72,81	51,70	21,11	6,70	4,27	4,42
12.11.23	24		223,85	222,37	1,48	72,80	51,51	21,30	6,74	4,31	4,75
13.11.23	24		266,86	266,86	0,00	72,86	52,03	20,82	6,81	4,40	5,24
14.11.23	24		244,12	242,47	1,65	75,08	55,49	19,59	6,85	4,48	5,47
15.11.23	24		240,03	238,44	1,59	78,59	56,63	21,96	6,72	4,32	5,40
16.11.23	24		256,39	255,10	1,29	78,05	55,95	22,10	6,74	4,34	6,16
17.11.23	24		260,50	259,87	0,62	83,98	60,32	23,66	6,74	4,33	6,54
18.11.23	24		215,42	213,69	1,73	88,18	63,29	24,89	6,70	4,29	7,09
19.11.23	24		221,65	220,25	1,40	97,39	65,14	32,25	6,60	4,17	7,12
20.11.23	24		269,44	268,81	0,63	96,22	64,60	31,62	6,54	4,13	6,74
21.11.23	24		244,10	242,31	1,78	89,59	64,81	24,78	6,45	4,04	6,71
Среднее			204,73	202,41	2,32	78,61	54,05	24,57	6,69	4,26	5,13
Итого по УУТЭ	**744**		**6346,68**	**6274,82**							**158,90**
Вычет с 22.10.23 по 31.10.23											42,80
Досчет за НС											
Досчет с 22.11.23 по 30.11.23											58,86
Всего за Ноябрь 2023											174,96

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ТЕРМ» «ЭКО term» * Санкт-Петербург *

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ДЕК 2023
Д.А. РАССАДИН