Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111677 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 10, корп. 1, стр. 1 , ИТП-1, Ж.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.06.24	24		38,79	36,42	2,37	70,87	57,30	13,57	6,79	4,20	0,68
02.06.24	24		38,75	36,37	2,37	71,21	57,27	13,94	6,79	4,19	0,69
03.06.24	24		38,89	36,52	2,37	71,33	57,05	14,28	6,76	4,16	0,68
04.06.24	24		40,60	38,21	2,39	71,31	57,23	14,08	6,79	4,16	0,69
05.06.24	24		41,26	38,86	2,40	70,92	57,32	13,60	6,79	4,16	0,69
06.06.24	24		39,73	37,36	2,37	70,77	57,51	13,26	6,80	4,17	0,70
07.06.24	24		39,07	36,69	2,38	71,10	56,96	14,13	6,77	4,15	0,70
08.06.24	24		39,27	36,89	2,37	71,38	57,06	14,32	6,78	4,15	0,70
09.06.24	24		38,38	36,01	2,36	71,42	56,97	14,46	6,72	4,10	0,71
10.06.24	24		39,01	36,63	2,38	71,71	56,84	14,87	6,75	4,14	0,72
11.06.24	24		40,15	37,76	2,39	71,71	56,74	14,97	6,76	4,14	0,71
12.06.24	24		40,54	38,16	2,38	71,40	57,08	14,33	6,77	4,15	0,73
13.06.24	24		40,63	38,25	2,38	71,32	56,78	14,54	6,74	4,14	0,73
14.06.24	24		39,55	37,19	2,37	71,33	56,83	14,50	6,77	4,15	0,71
15.06.24	24		40,11	37,73	2,38	71,46	56,97	14,50	6,76	4,15	0,74
16.06.24	24		41,42	39,02	2,40	71,59	56,58	15,00	6,75	4,14	0,72
17.06.24	24		41,05	38,66	2,40	71,19	57,09	14,09	6,75	4,14	0,72
18.06.24	24		40,50	38,13	2,37	71,18	56,94	14,24	6,74	4,14	0,73
19.06.24	24		40,03	37,64	2,39	71,40	56,67	14,73	6,78	4,18	0,72
20.06.24	24		39,60	37,28	2,31	71,46	56,91	14,55	6,75	4,21	0,72
21.06.24	24		40,42	38,06	2,36	71,58	56,67	14,91	6,76	4,22	0,73
Среднее			39,89	37,52	2,38	71,32	56,99	14,33	6,77	4,16	0,71
Итого по УУТЭ	**504**		**837,74**	**787,85**							**14,93**
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											6,57
Всего за Июнь 2024											**21,50**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____/Николаев Е.А./

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТЕРМ" "ЭКО term" Санкт-Петербург

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят
Николаев Я.А.
«28» 06 2024 г.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111680 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 10, корп. 1, стр. 1 , ИТП-2, встр.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.06.24	24		0,00	0,00	0,00	22,77	22,31	0,46	0,06	0,14	0,00
02.06.24	24		0,00	0,00	0,00	23,04	22,58	0,47	0,06	0,14	0,00
03.06.24	24		0,00	0,00	0,00	23,17	22,72	0,45	0,06	0,14	0,00
04.06.24	24		0,00	0,00	0,00	23,06	22,65	0,40	0,06	0,14	0,00
05.06.24	24		0,00	0,00	0,00	23,07	22,66	0,42	0,06	0,14	0,00
06.06.24	24		0,00	0,00	0,00	22,83	22,41	0,42	0,06	0,14	0,00
07.06.24	24		0,00	0,00	0,00	23,06	22,62	0,44	0,06	0,14	0,00
08.06.24	24		0,00	0,00	0,00	22,44	22,11	0,33	0,06	0,14	0,00
09.06.24	24		0,00	0,00	0,00	21,54	21,23	0,31	0,06	0,14	0,00
10.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,64	20,35	0,29	0,06	0,13	0,00
11.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,26	19,93	0,32	0,06	0,13	0,00
12.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,51	20,15	0,35	0,06	0,14	0,00
13.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,88	20,53	0,36	0,06	0,13	0,00
14.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,97	20,61	0,35	0,06	0,13	0,00
15.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,99	20,65	0,34	0,06	0,14	0,00
16.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,89	20,57	0,32	0,06	0,14	0,00
17.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,95	20,60	0,35	0,06	0,14	0,00
18.06.24	24		0,00	0,00	0,00	21,54	21,12	0,41	0,06	0,14	0,00
19.06.24	24		0,00	0,00	0,00	21,92	21,54	0,37	0,07	0,14	0,00
20.06.24	24		0,00	0,00	0,00	21,68	21,33	0,34	0,08	0,14	0,00
21.06.24	24		0,00	0,00	0,00	21,36	21,04	0,32	0,08	0,14	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	21,79	21,42	0,37	0,06	0,14	0,00
Итого по УУТЭ	**504**		**0,00**	**0,00**							**0,00**
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											0,00
Всего за Июнь 2024											**0,00**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО терм" Санкт-Петербург

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят
Николаев Я.А.
28 06 2024 г.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111678 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 10, корп. 2, стр. 1 , ИТП-1, Ж.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.06.24	24		47,46	47,61	-0,15	70,96	60,11	10,84	6,76	4,23	0,49
02.06.24	24		47,74	47,88	-0,14	71,33	60,94	10,40	6,76	4,23	0,49
03.06.24	24		49,10	49,25	-0,16	71,45	61,08	10,37	6,73	4,20	0,47
04.06.24	24		47,90	48,04	-0,14	71,42	61,66	9,76	6,76	4,20	0,49
05.06.24	24		47,53	47,67	-0,14	71,03	60,59	10,44	6,76	4,20	0,50
06.06.24	24		46,62	46,74	-0,13	70,89	60,24	10,65	6,77	4,21	0,49
07.06.24	24		49,61	49,78	-0,17	71,24	60,51	10,72	6,74	4,19	0,50
08.06.24	24		47,38	47,53	-0,15	71,53	61,38	10,15	6,75	4,19	0,49
09.06.24	24		46,87	47,04	-0,17	71,54	61,10	10,45	6,69	4,14	0,50
10.06.24	24		47,55	47,70	-0,15	71,83	61,18	10,65	6,71	4,17	0,52
11.06.24	24		48,13	48,29	-0,16	71,83	60,87	10,95	6,73	4,18	0,52
12.06.24	24		49,06	49,23	-0,17	71,53	60,73	10,80	6,74	4,19	0,53
13.06.24	24		48,85	49,01	-0,16	71,44	60,61	10,83	6,72	4,18	0,52
14.06.24	24		48,06	48,22	-0,16	71,45	60,81	10,65	6,74	4,19	0,51
15.06.24	24		47,59	47,77	-0,17	71,60	60,84	10,76	6,73	4,19	0,52
16.06.24	24		48,40	48,54	-0,14	71,70	60,74	10,96	6,72	4,18	0,54
17.06.24	24		49,25	49,40	-0,16	71,33	60,11	11,22	6,73	4,18	0,53
18.06.24	24		47,72	47,86	-0,14	71,31	60,55	10,76	6,70	4,17	0,54
19.06.24	24		46,02	46,13	-0,11	71,50	60,18	11,33	6,72	4,19	0,57
20.06.24	24		47,45	47,59	-0,14	71,56	59,15	12,41	6,66	4,18	0,56
21.06.24	24		45,99	46,10	-0,10	71,68	59,72	11,96	6,67	4,18	0,56
Среднее			47,82	47,97	-0,15	71,44	60,62	10,81	6,73	4,19	0,52
Итого по УУТЭ	**504**		**1004,28**	**1007,39**							**10,83**
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											0,00
Досчет за НС											**0**
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											4,86
Всего за Июнь 2024											**15,69**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО терм" "ЭКО term" Санкт-Петербург

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят
Николаев Я.А.
«28» 06 2024 г.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111676 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 12, стр. 1 , ИТП-1, Ж.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.06.24	24		65,55	65,00	0,55	70,59	63,10	7,49	6,64	4,17	0,33
02.06.24	24		65,34	64,76	0,58	70,91	66,51	4,40	6,63	4,17	0,41
03.06.24	24		70,57	69,86	0,71	71,02	65,42	5,61	6,61	4,13	0,51
04.06.24	24		60,30	59,55	0,75	71,07	64,63	6,44	6,63	4,14	0,56
05.06.24	24		61,70	61,04	0,66	70,54	62,05	8,50	6,63	4,13	0,54
06.06.24	24		50,69	49,83	0,86	70,37	62,44	7,94	6,64	4,14	0,66
07.06.24	24		55,12	54,34	0,78	70,66	58,67	11,99	6,61	4,12	0,62
08.06.24	24		58,64	57,85	0,79	70,98	60,60	10,38	6,62	4,12	0,66
09.06.24	24		57,39	56,72	0,67	71,05	60,70	10,34	6,57	4,07	0,49
10.06.24	24		50,39	49,56	0,83	71,32	63,58	7,74	6,59	4,11	0,66
11.06.24	24		62,85	62,18	0,67	71,29	59,30	11,99	6,61	4,11	0,54
12.06.24	24		53,25	52,41	0,84	71,05	63,25	7,80	6,62	4,12	0,66
13.06.24	24		50,32	49,45	0,87	70,92	59,56	11,36	6,59	4,11	0,68
14.06.24	24		46,33	45,41	0,92	70,88	58,40	12,47	6,62	4,12	0,72
15.06.24	24		50,61	49,77	0,84	70,99	56,58	14,41	6,61	4,11	0,71
16.06.24	24		55,16	54,37	0,79	71,18	58,10	13,09	6,60	4,11	0,61
17.06.24	24		57,47	56,72	0,75	70,81	60,67	10,15	6,60	4,11	0,60
18.06.24	24		51,47	50,60	0,87	70,84	61,19	9,65	6,58	4,11	0,70
19.06.24	24		55,36	54,43	0,92	71,01	58,53	12,48	6,63	4,12	0,71
20.06.24	24		65,38	64,48	0,90	71,13	59,30	11,82	6,61	4,12	0,80
21.06.24	24		78,13	77,24	0,89	71,32	59,95	11,38	6,62	4,13	0,88
Среднее			58,19	57,41	0,78	70,95	61,07	9,88	6,61	4,12	0,62
Итого по УУТЭ	**504**		**1222,02**	**1205,59**							**13,07**
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											6,48
Всего за Июнь 2024											**19,55**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____/Николаев Е.А./

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО терм" "ЭКО term" Санкт-Петербург

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят
Николаев Я.А.
«28» 06 2024 г.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111675 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 12, стр. 1 , ИТП-2, Ж.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.06.24	24		82,66	87,95	-5,29	69,99	57,53	12,46	6,73	4,21	0,71
02.06.24	24		81,69	87,02	-5,32	70,29	57,99	12,30	6,73	4,20	0,69
03.06.24	24		81,65	86,90	-5,25	70,39	58,19	12,20	6,70	4,17	0,67
04.06.24	24		82,29	87,54	-5,25	70,42	58,48	11,94	6,73	4,18	0,63
05.06.24	24		86,58	91,95	-5,37	70,00	58,63	11,37	6,73	4,18	0,68
06.06.24	24		85,94	91,25	-5,31	69,88	58,42	11,46	6,73	4,18	0,69
07.06.24	24		83,25	88,58	-5,32	70,12	58,48	11,64	6,71	4,16	0,72
08.06.24	24		82,41	87,70	-5,29	70,43	58,15	12,28	6,72	4,16	0,73
09.06.24	24		80,81	86,11	-5,30	70,44	57,96	12,49	6,66	4,11	0,71
10.06.24	24		82,94	88,21	-5,27	70,70	58,13	12,56	6,68	4,14	0,74
11.06.24	24		83,00	88,28	-5,29	70,71	58,12	12,59	6,70	4,15	0,74
12.06.24	24		86,25	91,53	-5,28	70,47	57,89	12,58	6,71	4,16	0,75
13.06.24	24		86,21	91,49	-5,28	70,34	58,13	12,21	6,68	4,15	0,75
14.06.24	24		85,87	91,18	-5,31	70,34	58,16	12,18	6,71	4,16	0,75
15.06.24	24		83,57	88,84	-5,27	70,43	58,09	12,34	6,70	4,15	0,74
16.06.24	24		87,34	92,61	-5,26	70,58	58,08	12,50	6,69	4,14	0,75
17.06.24	24		88,88	94,20	-5,32	70,25	58,18	12,07	6,69	4,15	0,76
18.06.24	24		88,41	93,72	-5,32	70,24	58,24	12,00	6,67	4,14	0,77
19.06.24	24		96,80	102,24	-5,44	70,45	58,31	12,13	6,70	4,14	0,76
20.06.24	24		103,71	109,02	-5,31	70,61	59,46	11,15	6,66	4,09	0,81
21.06.24	24		116,07	121,61	-5,54	70,82	60,15	10,67	6,49	3,99	0,84
Среднее			87,44	92,76	-5,31	70,38	58,32	12,05	6,69	4,15	0,73
Итого по УУТЭ	**504**		**1836,31**	**1947,90**							**15,39**
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											7,02
Всего за Июнь 2024											**22,41**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО терм" "ЭКО term" Санкт-Петербург

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет не принят
Николаев Я.А.
«28» 06 2024 г.