Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111680 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 10, корп. 1, стр. 1 , ИТП-2, встр.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,46	21,11	0,35	0,22	0,29	0,00
23.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,51	21,17	0,33	0,23	0,29	0,00
24.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,34	21,00	0,34	0,24	0,28	0,00
25.08.24	24		0,00	0,00	0,00	20,58	20,19	0,39	0,22	0,27	0,00
26.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,11	20,67	0,43	0,22	0,26	0,00
27.08.24	24		0,00	0,00	0,00	22,28	21,87	0,40	0,22	0,27	0,00
28.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,69	21,34	0,35	0,19	0,25	0,00
29.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,72	21,37	0,34	0,18	0,24	0,00
30.08.24	24		0,00	0,00	0,00	22,03	21,65	0,38	0,18	0,24	0,00
31.08.24	24		0,00	0,00	0,00	22,38	21,93	0,45	0,18	0,24	0,00
01.09.24	24		0,00	0,00	0,00	23,37	22,92	0,45	0,20	0,25	0,00
02.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,15	21,88	0,27	0,18	0,23	0,00
03.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,71	21,40	0,30	0,16	0,22	0,00
04.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,16	21,76	0,39	0,17	0,22	0,00
05.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,48	22,07	0,42	0,15	0,20	0,00
06.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,57	22,21	0,35	0,14	0,20	0,00
07.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,76	21,44	0,32	0,13	0,19	0,00
08.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,37	21,02	0,34	0,12	0,18	0,00
09.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,44	21,04	0,39	0,12	0,18	0,00
10.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,64	21,22	0,41	0,12	0,18	0,00
11.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,05	21,64	0,41	0,13	0,19	0,00
12.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,04	21,72	0,33	0,13	0,19	0,00
13.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,27	21,88	0,39	0,13	0,19	0,00
14.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,69	22,29	0,40	0,13	0,18	0,00
15.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,56	22,19	0,36	0,12	0,18	0,00
16.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,47	22,07	0,40	0,10	0,16	0,00
17.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,09	21,77	0,31	0,10	0,15	0,00
18.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,59	21,16	0,43	0,09	0,14	0,00
19.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,89	21,56	0,33	0,08	0,13	0,00
20.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,03	20,73	0,29	0,07	0,12	0,00
21.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,29	20,92	0,37	0,08	0,13	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	21,89	21,52	0,37	0,15	0,21	0,00
Итого по УУТЭ	**744**		**0,00**	**0,00**							**0.00**
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											0,00
Всего за Сентябрь 2024											**0,00**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 СЕН 2024
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111678 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 10, корп. 2, стр. 1 , ИТП-1, Ж.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.08.24	24		54,59	54,35	0,23	71,54	57,95	13,59	6,63	4,19	0,77
23.08.24	24		53,82	53,58	0,24	71,63	57,86	13,77	6,65	4,19	0,75
24.08.24	24		53,81	53,56	0,25	71,73	58,05	13,69	6,66	4,19	0,81
25.08.24	24		54,72	54,47	0,25	71,93	57,23	14,70	6,66	4,19	0,77
26.08.24	24		53,89	53,63	0,26	71,65	57,89	13,76	6,61	4,18	0,78
27.08.24	24		53,55	53,30	0,26	71,74	57,63	14,11	6,62	4,17	0,78
28.08.24	24		53,56	53,31	0,25	71,83	57,64	14,19	6,61	4,15	0,77
29.08.24	24		53,45	53,20	0,25	71,81	57,75	14,06	6,61	4,16	0,75
30.08.24	24		55,84	55,58	0,26	71,74	58,05	13,69	6,64	4,17	0,75
31.08.24	24		56,21	55,96	0,25	71,42	58,22	13,20	6,61	4,17	0,77
01.09.24	24		53,77	53,52	0,25	71,37	57,92	13,45	6,54	4,18	0,78
02.09.24	24		55,71	55,47	0,24	71,73	57,53	14,20	6,61	4,18	0,77
03.09.24	24		54,52	54,27	0,25	71,42	57,81	13,61	6,65	4,19	0,77
04.09.24	24		53,72	53,47	0,25	71,59	57,85	13,74	6,65	4,18	0,77
05.09.24	24		52,79	52,52	0,27	71,59	57,48	14,11	6,63	4,17	0,79
06.09.24	24		52,21	51,95	0,26	71,63	57,00	14,63	6,64	4,17	0,76
07.09.24	24		53,24	52,97	0,27	71,66	57,45	14,20	6,59	4,17	0,79
08.09.24	24		54,42	54,15	0,27	71,66	57,23	14,43	6,53	4,10	0,82
09.09.24	24		53,61	53,33	0,28	71,62	56,86	14,77	6,54	4,12	0,78
10.09.24	24		53,73	53,46	0,27	71,62	57,32	14,30	6,59	4,16	0,79
11.09.24	24		52,65	52,36	0,28	71,58	57,13	14,45	6,60	4,15	0,77
12.09.24	24		53,75	53,47	0,29	71,68	57,36	14,33	6,62	4,15	0,82
13.09.24	24		53,20	52,91	0,29	71,68	56,80	14,88	6,59	4,15	0,80
14.09.24	24		54,39	54,09	0,29	71,66	56,92	14,75	6,55	4,16	0,88
15.09.24	24		54,35	54,04	0,31	71,75	55,89	15,86	6,56	4,16	0,87
16.09.24	24		52,79	52,47	0,32	71,74	56,06	15,68	6,58	4,16	0,84
17.09.24	24		54,89	54,57	0,32	71,86	56,41	15,45	6,62	4,17	0,88
18.09.24	24		53,85	53,53	0,33	71,70	56,10	15,60	6,53	4,08	0,86
19.09.24	24		53,16	52,83	0,32	71,80	56,14	15,66	6,43	3,97	0,84
20.09.24	24		53,12	52,80	0,32	71,89	56,47	15,43	6,43	4,00	0,82
21.09.24	24		54,13	53,81	0,32	71,83	56,69	15,14	6,44	3,98	0,89
Среднее			53,92	53,64	0,27	71,68	57,25	14,43	6,59	4,15	0,80
Итого по УУТЭ	**744**		**1671,45**	**1662,94**							**24,80**
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											7,80
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											7,74
Всего за Сентябрь 2024											**24,74**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 СЕН 2024
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111675 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 12, стр. 1 , ИТП-I, Ж.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2=
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.08.24	24		111,57	113,20	-1,63	70,84	59,31	11,52	6,24	4,14	1,22
23.08.24	24		109,87	111,47	-1,60	70,92	59,17	11,75	6,23	4,14	1,23
24.08.24	24		108,84	110,42	-1,58	71,06	59,05	12,01	6,19	4,14	1,28
25.08.24	24		113,39	114,97	-1,58	71,20	58,62	12,58	6,15	4,14	1,34
26.08.24	24		108,64	110,26	-1,62	70,99	58,41	12,57	6,12	4,13	1,20
27.08.24	24		109,26	110,88	-1,62	70,99	59,14	11,86	6,09	4,12	1,28
28.08.24	24		108,99	110,55	-1,56	71,09	58,52	12,57	6,05	4,10	1,26
29.08.24	24		109,58	111,17	-1,58	71,06	58,69	12,37	6,02	4,11	1,27
30.08.24	24		112,33	113,90	-1,57	71,02	58,59	12,43	5,99	4,12	1,26
31.08.24	24		112,62	114,22	-1,60	70,79	58,80	11,99	5,95	4,12	1,30
01.09.24	24		108,78	110,36	-1,58	70,75	58,42	12,33	5,93	4,13	1,30
02.09.24	24		112,05	113,56	-1,51	71,01	58,22	12,80	5,88	4,13	1,37
03.09.24	24		109,22	110,78	-1,55	70,84	57,84	13,00	5,85	4,14	1,31
04.09.24	24		109,31	110,93	-1,61	70,87	58,11	12,76	5,83	4,13	1,29
05.09.24	24		109,14	110,69	-1,56	70,86	58,23	12,63	5,80	4,12	1,32
06.09.24	24		108,83	110,34	-1,52	70,90	57,97	12,93	5,78	4,12	1,33
07.09.24	24		110,46	111,95	-1,49	70,93	57,93	13,00	5,75	4,12	1,41
08.09.24	24		112,63	114,18	-1,55	70,96	57,41	13,54	5,72	4,05	1,49
09.09.24	24		109,61	111,14	-1,52	70,94	56,94	14,00	5,70	4,07	1,38
10.09.24	24		116,80	111,04	5,76	70,89	57,49	13,40	5,68	4,11	1,88
11.09.24	24		108,00	109,31	-1,31	70,89	57,49	13,40	5,68	4,11	1,40
12.09.24	24		109,24	110,72	-1,48	70,94	57,31	13,63	5,64	4,11	1,45
13.09.24	24		107,04	108,64	-1,60	70,95	56,92	14,03	5,63	4,11	1,37
14.09.24	24		106,81	108,37	-1,55	70,93	57,31	13,62	5,60	4,11	1,41
15.09.24	24		108,16	109,67	-1,51	71,00	57,00	13,99	5,58	4,11	1,48
16.09.24	24		106,26	107,77	-1,50	71,01	56,57	14,44	5,55	4,12	1,45
17.09.24	24		108,04	109,56	-1,52	71,11	56,65	14,46	5,51	4,12	1,43
18.09.24	24		107,67	109,12	-1,45	70,98	56,97	14,01	5,47	4,04	1,46
19.09.24	24		106,09	107,50	-1,41	71,06	56,79	14,26	5,45	3,93	1,39
20.09.24	24		107,58	108,94	-1,36	71,13	57,33	13,80	5,42	3,96	1,44
21.09.24	24		109,08	110,53	-1,46	71,09	57,03	14,06	5,40	3,94	1,54
Среднее			109,55	110,84	-1,30	70,97	57,88	13,09	5,80	4,10	1,37
Итого по УУТЭ	**744**		**3395,91**	**3436,14**							**42,52**
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											12,20
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											13,05
Всего за Сентябрь 2024											**43,37**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 СЕН 2024
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111676 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 12, стр. 1 , ИТП-2, Ж.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.08.24	24		73,14	72,18	0,95	71,29	59,32	11,97	6,58	4,13	0,94
23.08.24	24		73,36	72,41	0,94	71,38	59,34	12,04	6,58	4,13	0,98
24.08.24	24		70,58	69,62	0,96	71,53	58,93	12,60	6,60	4,14	0,98
25.08.24	24		73,85	72,89	0,95	71,68	58,59	13,09	6,60	4,14	0,99
26.08.24	24		71,43	70,49	0,94	71,42	58,85	12,57	6,55	4,13	0,93
27.08.24	24		71,83	70,87	0,96	71,46	59,28	12,18	6,56	4,12	0,95
28.08.24	24		72,17	71,22	0,95	71,56	59,16	12,40	6,55	4,09	0,94
29.08.24	24		73,33	72,40	0,93	71,54	59,38	12,16	6,55	4,11	0,95
30.08.24	24		75,23	74,31	0,92	71,49	59,30	12,19	6,58	4,12	0,95
31.08.24	24		74,54	73,59	0,94	71,20	59,35	11,85	6,55	4,11	0,96
01.09.24	24		73,66	72,73	0,93	71,20	59,08	12,12	6,49	4,12	1,05
02.09.24	24		74,42	73,47	0,94	71,49	57,97	13,52	6,55	4,12	1,01
03.09.24	24		75,13	74,19	0,94	71,32	58,52	12,79	6,59	4,13	1,02
04.09.24	24		73,75	72,81	0,94	71,29	58,43	12,85	6,59	4,13	1,01
05.09.24	24		72,10	71,15	0,95	71,33	58,44	12,89	6,57	4,12	0,99
06.09.24	24		72,27	71,31	0,96	71,37	58,49	12,88	6,58	4,12	0,98
07.09.24	24		74,42	73,46	0,96	71,40	58,65	12,75	6,53	4,11	1,08
08.09.24	24		77,05	76,10	0,95	71,40	57,60	13,80	6,48	4,05	1,16
09.09.24	24		73,15	72,21	0,94	71,39	57,10	14,28	6,48	4,06	1,11
10.09.24	24		75,52	74,89	0,63	71,36	56,96	14,40	6,53	4,10	1,16
11.09.24	24		77,94	77,01	0,93	71,26	57,12	14,14	6,29	3,96	1,15
12.09.24	24		76,90	76,02	0,89	71,43	57,37	14,06	6,56	4,11	1,15
13.09.24	24		76,84	76,00	0,84	71,44	57,23	14,21	6,53	4,10	1,14
14.09.24	24		75,93	75,13	0,80	71,42	57,29	14,13	6,50	4,11	1,13
15.09.24	24		78,81	78,03	0,78	71,49	57,18	14,30	6,51	4,11	1,25
16.09.24	24		76,17	75,41	0,76	71,50	56,17	15,33	6,52	4,11	1,18
17.09.24	24		77,45	76,68	0,77	71,60	56,78	14,82	6,57	4,12	1,16
18.09.24	24		77,38	76,59	0,79	71,47	57,09	14,38	6,47	4,04	1,19
19.09.24	24		76,77	75,98	0,78	71,55	56,83	14,72	6,37	3,93	1,18
20.09.24	24		77,67	76,86	0,81	71,64	56,91	14,73	6,38	3,95	1,19
21.09.24	24		78,67	77,87	0,79	71,59	56,90	14,69	6,38	3,93	1,24
Среднее			74,89	74,00	0,89	71,43	58,05	13,38	6,52	4,09	1,07
Итого по УУТЭ	**744**		**2321,46**	**2293,91**							**33,11**
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											9,40
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											10,80
Всего за Сентябрь 2024											**34,51**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 СЕН 2024
Д.А.РАССАДИН