Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Ноябрь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.11.2024 г.
Тепловычислитель СКВ-2 №111678 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 10, корп. 2, стр. 1 , ИТП-1, Ж.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.10.24	24		85,98	85,99	-0,01	74,29	48,08	26,22	6,80	4,33	2,11
23.10.24	24		91,80	91,85	-0,05	73,05	48,52	24,53	6,77	4,27	2,29
24.10.24	24		92,03	92,08	-0,05	73,15	48,19	24,96	6,79	4,30	2,30
25.10.24	24		89,76	89,82	-0,06	73,20	48,22	24,98	6,79	4,31	2,25
26.10.24	24		90,61	90,67	-0,06	73,20	48,16	25,05	6,78	4,30	2,27
27.10.24	24		96,32	96,40	-0,08	73,16	48,08	25,08	6,79	4,30	2,44
28.10.24	24		92,89	92,97	-0,08	73,20	47,83	25,37	6,80	4,32	2,34
29.10.24	24		106,69	106,84	-0,15	73,23	48,07	25,15	6,79	4,31	2,80
30.10.24	24		101,37	101,50	-0,13	74,14	47,89	26,25	6,76	4,36	2,66
31.10.24	24		116,45	116,65	-0,20	74,33	48,08	26,25	6,75	4,31	3,11
01.11.24	24		126,06	126,40	-0,34	74,84	48,04	26,80	6,72	4,36	3,64
02.11.24	24		111,41	111,77	-0,35	78,45	49,44	29,01	6,64	4,37	3,64
03.11.24	24		115,69	116,02	-0,32	83,35	50,57	32,78	6,57	4,20	3,54
04.11.24	24		112,17	112,53	-0,36	80,46	49,78	30,68	6,63	4,30	3,54
05.11.24	24		111,35	111,71	-0,37	81,36	49,68	31,68	6,60	4,27	3,62
06.11.24	24		108,00	108,23	-0,23	82,36	49,73	32,63	6,51	4,17	2,92
07.11.24	24		106,35	106,55	-0,20	75,47	48,36	27,11	6,67	4,32	2,81
08.11.24	24		105,08	105,25	-0,17	73,72	47,19	26,53	6,68	4,35	2,74
09.11.24	24		100,71	100,90	-0,19	73,66	47,52	26,14	6,73	4,34	2,64
10.11.24	24		119,55	119,95	-0,40	73,59	47,33	26,26	6,66	4,33	3,64
11.11.24	24		104,57	105,14	-0,57	79,42	48,81	30,61	6,62	4,37	3,94
12.11.24	24		115,52	115,89	-0,37	89,26	51,38	37,87	6,65	4,22	3,32
13.11.24	24		113,63	113,94	-0,31	77,67	48,82	28,85	6,72	4,37	2,94
14.11.24	24		107,66	107,96	-0,30	74,08	48,07	26,01	6,84	4,41	2,84
15.11.24	24		105,35	105,68	-0,33	74,21	47,73	26,48	6,77	4,40	3,08
16.11.24	24		95,49	95,71	-0,22	78,65	49,26	29,39	6,71	4,36	2,51
17.11.24	24		108,84	109,17	-0,33	73,67	47,30	26,37	6,79	4,34	2,93
18.11.24	24		112,46	112,72	-0,25	74,53	47,47	27,06	6,69	4,38	3,07
19.11.24	24		109,94	109,79	0,15	75,28	47,90	27,38	6,36	4,04	3,21
20.11.24	24		99,01	98,75	0,27	78,36	49,23	29,13	6,09	3,75	2,96
21.11.24	24		97,20	96,89	0,32	79,24	49,67	29,56	5,83	3,81	3,00
Среднее			104,84	105,02	-0,18	76,34	48,53	27,81	6,66	4,28	2,94
Итого по УУТЭ	**744**		**3249,94**	**3255,64**							**91,11**
Вычет с 22.10.24 по 31.10.24											25,60
Досчет за НС											0
Досчет с 22.11.24 по 30.11.24											26,73
Всего за Ноябрь 2024											**92,24**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Р.

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 НОЯ 2024
Д.А.РАССАДИН

Индивидуальный предприниматель
ИНН 781127072914
Николаева
Наталья Владимировна
ОГРНИП 317784700031904
Санкт-Петербург

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Ноябрь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.11.2024 г.
Тепловычислитель СКМ-2 №111680 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 10, корп. 1, стр. 1 , ИТП-2, встр.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.10.24	24		0,29	0,29	0,01	68,06	44,33	23,73	6,90	4,39	0,01
23.10.24	24		0,44	0,43	0,01	66,24	40,35	25,89	6,88	4,34	0,01
24.10.24	24		0,49	0,48	0,02	66,14	40,10	26,04	6,90	4,36	0,01
25.10.24	24		1,46	1,75	-0,29	66,90	44,52	22,39	6,90	4,37	0,06
26.10.24	24		3,26	3,25	0,02	69,42	40,21	29,21	6,89	4,36	0,11
27.10.24	24		3,39	3,38	0,01	70,50	38,39	32,11	6,90	4,37	0,11
28.10.24	24		3,10	3,08	0,02	70,61	39,37	31,24	6,91	4,39	0,10
29.10.24	24		3,49	3,48	0,01	70,40	39,04	31,35	6,90	4,37	0,11
30.10.24	24		3,48	3,47	0,01	71,44	40,60	30,84	6,87	4,42	0,11
31.10.24	24		3,73	3,72	0,01	71,79	40,48	31,31	6,85	4,37	0,12
01.11.24	24		3,80	3,80	0,00	72,29	41,16	31,13	6,82	4,42	0,13
02.11.24	24		3,82	3,81	0,00	75,61	42,02	33,59	6,73	4,43	0,14
03.11.24	24		3,92	3,92	0,00	80,61	43,58	37,04	6,65	4,25	0,14
04.11.24	24		3,79	3,79	0,00	77,71	42,87	34,84	6,73	4,35	0,14
05.11.24	24		3,90	3,90	0,00	78,43	42,74	35,70	6,69	4,32	0,14
06.11.24	24		3,89	3,90	-0,01	79,97	43,44	36,52	6,58	4,22	0,12
07.11.24	24		3,79	3,79	0,00	73,10	41,54	31,56	6,76	4,38	0,12
08.11.24	24		3,74	3,74	0,00	71,30	40,75	30,55	6,78	4,41	0,11
09.11.24	24		3,56	3,56	0,00	71,22	40,68	30,54	6,86	4,41	0,11
10.11.24	24		3,97	3,98	-0,01	71,05	40,12	30,94	6,76	4,40	0,13
11.11.24	24		3,96	3,97	-0,01	76,41	42,74	33,67	6,73	4,42	0,16
12.11.24	24		3,97	3,98	-0,01	86,95	45,75	41,20	6,75	4,27	0,13
13.11.24	24		3,97	3,98	-0,01	75,35	42,25	33,10	6,80	4,43	0,12
14.11.24	24		3,96	3,97	-0,01	71,70	41,21	30,49	6,94	4,47	0,12
15.11.24	24		3,95	3,96	-0,01	71,74	41,25	30,48	6,86	4,46	0,13
16.11.24	24		3,44	3,44	0,00	76,21	42,71	33,51	6,81	4,42	0,11
17.11.24	24		3,85	3,87	-0,01	71,13	40,00	31,12	6,90	4,40	0,12
18.11.24	24		3,93	3,95	-0,01	72,25	41,59	30,66	6,78	4,44	0,12
19.11.24	24		3,90	3,90	0,00	72,74	41,94	30,80	6,47	4,11	0,13
20.11.24	24		3,31	3,30	0,01	75,87	42,71	33,16	6,15	3,77	0,12
21.11.24	24		3,24	3,24	0,01	76,71	41,80	34,91	5,90	3,84	0,11
Среднее			3,32	3,32	-0,01	73,22	41,62	31,60	6,75	4,33	0,11
Итого по УУТЭ	**744**		**102,81**	**103,07**							**3,39**
Вычет с 22.10.24 по 31.10.24											0,60
Досчет за НС											0
Досчет с 22.11.24 по 30.11.24											1,08
Всего за Ноябрь 2024											**3,87**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 НОЯ 2024 Д.А.РАССАДИН

Индивидуальный предприниматель Николаева Наталья Владимировна ИНН 781127072914 ОГРНИП 317784700319041 Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Ноябрь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.11.2024 г.
Тепловычислитель СКМ-2 №111677 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 10, корп. 1, стр. 1 , ИТП-1, Ж.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.10.24	24		111,40	108,05	3,34	74,28	49,20	25,08	6,82	4,38	2,89
23.10.24	24		124,25	120,75	3,50	73,03	48,54	24,48	6,78	4,33	3,23
24.10.24	24		127,14	123,61	3,53	73,15	48,57	24,58	6,80	4,36	3,31
25.10.24	24		123,99	120,47	3,52	73,19	48,53	24,66	6,80	4,36	3,21
26.10.24	24		125,58	122,03	3,55	73,19	48,73	24,47	6,79	4,35	3,27
27.10.24	24		133,61	129,98	3,64	73,15	48,53	24,63	6,80	4,36	3,44
28.10.24	24		112,93	109,48	3,45	73,20	48,78	24,42	6,81	4,38	2,81
29.10.24	24		144,12	140,35	3,77	73,20	49,90	23,30	6,80	4,37	3,76
30.10.24	24		140,03	136,31	3,72	74,28	49,55	24,73	6,77	4,41	3,65
31.10.24	24		155,04	151,21	3,83	74,20	49,46	24,74	6,77	4,36	4,04
01.11.24	24		163,38	159,33	4,06	74,88	50,10	24,78	6,73	4,42	4,65
02.11.24	24		140,40	136,49	3,90	78,67	51,52	27,15	6,63	4,42	4,66
03.11.24	24		151,97	147,98	3,99	83,26	51,57	31,69	6,59	4,24	4,67
04.11.24	24		140,71	136,85	3,86	80,45	51,09	29,36	6,63	4,36	4,51
05.11.24	24		144,78	140,85	3,93	81,33	50,72	30,61	6,61	4,32	4,66
06.11.24	24		145,63	141,85	3,78	82,29	51,55	30,73	6,53	4,22	3,91
07.11.24	24		144,61	140,89	3,72	75,13	49,56	25,57	6,68	4,37	3,74
08.11.24	24		145,45	141,70	3,75	73,71	49,13	24,58	6,69	4,41	3,74
09.11.24	24		140,58	136,93	3,66	73,66	49,27	24,40	6,72	4,40	3,65
10.11.24	24		150,41	146,41	4,00	73,60	48,95	24,65	6,69	4,39	4,66
11.11.24	24		136,11	132,11	4,00	80,15	50,56	29,58	6,63	4,42	5,08
12.11.24	24		153,95	150,01	3,94	88,76	53,10	35,66	6,64	4,27	4,33
13.11.24	24		155,84	151,90	3,95	77,20	50,40	26,80	6,75	4,43	3,91
14.11.24	24		146,85	143,02	3,83	74,08	50,27	23,81	6,87	4,46	3,79
15.11.24	24		138,15	134,37	3,78	74,42	49,95	24,46	6,79	4,45	4,10
16.11.24	24		130,49	126,93	3,56	78,32	50,01	28,31	6,72	4,41	3,43
17.11.24	24		148,76	144,96	3,80	73,68	48,71	24,97	6,80	4,40	3,96
18.11.24	24		152,38	148,47	3,90	74,55	49,23	25,32	6,71	4,44	4,07
19.11.24	24		146,33	142,52	3,81	75,49	50,07	25,43	6,35	4,04	4,29
20.11.24	24		130,27	127,24	3,03	78,37	50,42	27,95	6,10	3,78	3,98
21.11.24	24		128,06	124,95	3,12	79,25	50,15	29,10	5,82	3,83	4,02
Среднее			139,78	136,06	3,72	76,33	49,87	26,45	6,67	4,33	3,92
Итого по УУТЭ	**744**		**4333,22**	**4218,00**							**121,42**
Вычет с 22.10.24 по 31.10.24											37,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.11.24 по 30.11.24											35,82
Всего за Ноябрь 2024											**120,24**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 НОЯ 2024

Ответственный за учет тепловой энергии _____ / Николаев Е.А.

Индивидуальный предприниматель
ИНН 781127072914
Николаев
Наталья Владимировна
ОГРНИП 317784700319041
Санкт-Петербург

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Ноябрь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.11.2024 г.
Тепловычислитель СКМ-2 №111676 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 12, стр. 1 , ИТП-2, Ж.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.10.24	24		135,48	135,00	0,48	74,20	50,65	23,55	6,69	4,30	3,14
23.10.24	24		153,57	153,18	0,40	72,96	50,01	22,95	6,67	4,25	3,58
24.10.24	24		153,28	152,83	0,45	73,07	49,92	23,15	6,68	4,27	3,58
25.10.24	24		148,51	148,07	0,44	73,13	49,98	23,15	6,69	4,28	3,40
26.10.24	24		148,94	148,50	0,43	73,14	50,43	22,71	6,68	4,27	3,45
27.10.24	24		168,72	168,29	0,43	73,09	50,07	23,01	6,69	4,28	3,90
28.10.24	24		158,41	157,43	0,98	73,15	50,17	22,98	6,69	4,30	3,66
29.10.24	24		185,81	184,75	1,06	73,17	50,42	22,75	6,69	4,29	4,25
30.10.24	24		172,97	172,24	0,72	74,01	51,44	22,57	6,66	4,34	4,09
31.10.24	24		195,57	194,79	0,77	74,35	50,92	23,42	6,64	4,29	4,56
01.11.24	24		205,32	204,47	0,85	74,76	51,69	23,07	6,61	4,34	5,20
02.11.24	24		179,25	178,31	0,94	78,24	53,18	25,06	6,54	4,35	5,32
03.11.24	24		184,60	183,81	0,79	83,19	53,84	29,35	6,47	4,18	5,14
04.11.24	24		181,66	180,69	0,98	80,36	52,77	27,59	6,53	4,28	5,40
05.11.24	24		176,16	175,61	0,55	81,16	51,73	29,43	6,51	4,25	5,21
06.11.24	24		181,13	180,71	0,43	82,24	52,89	29,35	6,40	4,15	4,44
07.11.24	24		180,63	180,20	0,43	75,47	51,09	24,37	6,56	4,30	4,25
08.11.24	24		177,94	177,09	0,85	73,69	50,30	23,39	6,57	4,34	4,11
09.11.24	24		170,49	169,95	0,54	73,62	50,78	22,84	6,63	4,33	4,01
10.11.24	24		190,05	189,31	0,74	73,55	50,20	23,34	6,56	4,31	5,17
11.11.24	24		155,22	154,57	0,65	78,89	51,90	26,99	6,53	4,35	5,46
12.11.24	24		179,11	178,92	0,20	89,37	54,51	34,86	6,57	4,20	4,65
13.11.24	24		198,70	198,15	0,55	77,60	51,73	25,87	6,61	4,35	4,51
14.11.24	24		182,79	182,26	0,53	74,05	51,51	22,54	6,73	4,40	4,19
15.11.24	24		171,09	170,59	0,50	74,10	51,34	22,75	6,66	4,38	4,64
16.11.24	24		167,03	166,54	0,49	78,49	51,56	26,94	6,61	4,34	3,97
17.11.24	24		190,63	190,06	0,57	73,63	50,04	23,60	6,69	4,32	4,56
18.11.24	24		193,03	192,43	0,60	74,47	50,73	23,74	6,58	4,37	4,56
19.11.24	24		179,16	178,07	1,09	75,10	51,68	23,42	6,27	4,04	4,83
20.11.24	24		157,32	156,61	0,72	78,24	51,66	26,59	6,00	3,73	4,46
21.11.24	24		155,58	154,90	0,68	79,45	51,39	28,06	5,74	3,79	4,47
Среднее			173,49	172,85	0,64	76,26	51,31	24,95	6,55	4,26	4,39
Итого по УУТЭ	**744**		**5378,14**	**5358,32**							**136,16**
Вычет с 22.10.24 по 31.10.24											38,20
Досчет за НС											0
Досчет с 22.11.24 по 30.11.24											40,50
Всего за Ноябрь 2024											**138,46**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 НОЯ 2024 Д.А. РАССАДИНА ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаева Наталья Владимировна ИНН 781127072914 ОГРНИП 317784700319041 Санкт-Петербург

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Ноябрь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.11.2024 г.
Тепловычислитель СКМ-2 №111675 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 12, стр. 1 , ИТП-1, Ж.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.10.24	24		190,59	192,02	-1,43	73,81	48,60	25,21	4,81	4,32	4,48
23.10.24	24		208,20	209,71	-1,51	72,61	48,73	23,88	4,81	4,26	4,94
24.10.24	24		211,43	212,92	-1,49	72,75	48,65	24,09	4,80	4,29	5,03
25.10.24	24		207,76	209,28	-1,52	72,81	48,64	24,17	4,78	4,30	4,90
26.10.24	24		210,80	212,28	-1,48	72,81	48,85	23,97	4,76	4,29	5,03
27.10.24	24		222,92	224,43	-1,51	72,76	48,57	24,20	4,74	4,30	5,33
28.10.24	24		218,63	220,18	-1,55	72,84	48,58	24,26	4,73	4,32	5,19
29.10.24	24		226,31	227,84	-1,53	72,85	48,77	24,08	4,72	4,31	5,60
30.10.24	24		220,43	221,18	-0,75	73,66	48,60	25,07	4,70	4,36	5,52
31.10.24	24		236,84	238,32	-1,48	73,93	48,69	25,24	4,69	4,31	6,02
01.11.24	24		219,80	221,37	-1,56	74,45	48,72	25,73	4,66	4,37	6,47
02.11.24	24		205,10	206,73	-1,64	77,89	48,10	29,79	4,66	4,37	6,95
03.11.24	24		210,65	212,25	-1,59	82,95	48,69	34,26	4,64	4,19	6,69
04.11.24	24		208,77	210,34	-1,57	79,95	47,84	32,11	4,60	4,30	6,84
05.11.24	24		207,07	208,74	-1,67	80,82	47,69	33,13	4,58	4,27	6,89
06.11.24	24		235,85	237,29	-1,44	82,00	48,31	33,68	4,57	4,17	6,14
07.11.24	24		243,19	244,66	-1,47	75,02	48,66	26,35	4,54	4,33	5,91
08.11.24	24		239,94	241,37	-1,43	73,38	48,76	24,61	4,53	4,36	5,80
09.11.24	24		228,97	230,47	-1,50	73,31	48,83	24,48	4,50	4,35	5,62
10.11.24	24		213,58	215,12	-1,54	73,22	48,34	24,88	4,50	4,34	6,68
11.11.24	24		186,64	188,48	-1,83	78,54	46,92	31,62	4,48	4,37	7,44
12.11.24	24		218,51	220,01	-1,50	89,11	48,77	40,34	4,49	4,20	6,28
13.11.24	24		246,31	247,70	-1,38	77,18	48,09	29,09	4,46	4,37	6,10
14.11.24	24		243,54	244,58	-1,04	73,73	48,67	25,06	4,44	4,42	6,01
15.11.24	24		215,69	217,23	-1,54	73,77	48,85	24,92	4,45	4,41	6,31
16.11.24	24		219,34	220,76	-1,42	78,08	48,48	29,60	4,44	4,36	5,37
17.11.24	24		239,38	240,78	-1,40	73,31	48,49	24,82	4,44	4,34	6,09
18.11.24	24		239,42	240,83	-1,41	74,19	48,47	25,72	4,43	4,39	6,16
19.11.24	24		219,59	221,09	-1,50	74,74	48,71	26,04	4,42	4,06	6,44
20.11.24	24		190,50	191,53	-1,03	78,48	47,66	30,82	4,38	3,84	5,79
21.11.24	24		202,14	203,09	-0,95	78,07	48,58	29,49	4,38	3,76	6,04
Среднее			218,96	220,41	-1,44	75,90	48,46	27,44	4,59	4,28	5,94
Итого по УУТЭ	**744**		**6787,91**	**6832,56**							**184,07**
Вычет с 22.10.24 по 31.10.24											52,80
Досчет за НС											2,00
Досчет с 22.11.24 по 30.11.24											54,27
Всего за Ноябрь 2024											**187,54**

Период расчета по среднему: с 20.11.24 13:00 по 20.11.24 16:00 4 час
с 21.11.24 15:00 по 21.11.24 18:00 4 час
Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 НОЯ 2024
Д.А.РАССАДИН

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев/

Индивидуальный предприниматель
ИНН 781127072914
Николаева
Наталья Владимировна
ОГРНИП 317784700319041
Санкт-Петербург