Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Апрель 2025 года

Отчет сформирован: 22.04.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111679
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 8, корп. 2, стр. 1 , ИТП-1 Жч
Телефон: Договор: №2411-3-24/680 от 06.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.03.25	24		214,57	218,18	-3,61	74,25	52,16	22,08	6,98	4,51	5,95
23.03.25	24		198,49	201,85	-3,36	81,53	52,96	28,57	6,77	4,30	5,39
24.03.25	24		199,92	203,43	-3,51	80,18	52,16	28,02	6,85	4,34	5,23
25.03.25	24		223,53	227,44	-3,91	79,51	52,45	27,06	6,90	4,39	4,80
26.03.25	24		229,05	233,13	-4,09	73,81	51,46	22,35	6,94	4,44	4,95
27.03.25	24		228,63	232,80	-4,17	73,47	50,96	22,51	6,94	4,45	5,12
28.03.25	24		204,80	208,55	-3,76	75,99	52,69	23,30	6,92	4,43	4,52
29.03.25	24		195,08	198,76	-3,69	74,40	51,40	23,00	6,91	4,41	4,25
30.03.25	24		191,82	195,46	-3,64	73,18	50,47	22,71	6,91	4,39	4,12
31.03.25	24		180,94	184,44	-3,50	73,15	50,75	22,40	6,90	4,39	3,85
01.04.25	24		182,44	185,87	-3,43	72,99	50,77	22,23	6,89	4,37	3,86
02.04.25	24		193,43	197,48	-4,05	72,91	50,85	22,06	6,89	4,38	3,95
03.04.25	24		176,21	179,83	-3,62	73,00	51,55	21,45	6,90	4,39	3,64
04.04.25	24		194,39	198,66	-4,27	72,86	51,20	21,66	6,88	4,36	3,99
05.04.25	24		251,05	257,03	-5,98	73,05	51,41	21,64	6,93	4,42	5,52
06.04.25	24		243,60	249,54	-5,94	76,87	53,65	23,22	6,94	4,46	5,63
07.04.25	24		216,36	221,86	-5,50	77,82	53,42	24,40	6,87	4,43	5,33
08.04.25	24		233,29	239,40	-6,11	79,29	53,36	25,93	6,77	4,33	5,33
09.04.25	24		222,66	228,73	-6,07	77,94	53,72	24,22	6,82	4,41	5,54
10.04.25	24		234,32	237,79	-3,47	80,45	54,12	26,33	6,84	4,39	6,12
11.04.25	24		225,58	227,93	-2,35	81,42	54,56	26,87	6,79	4,42	6,08
12.04.25	24		218,30	220,63	-2,34	81,58	54,10	27,48	6,86	4,41	6,35
13.04.25	24		207,32	209,37	-2,05	82,99	53,38	29,61	6,76	4,33	4,70
14.04.25	24		199,12	200,92	-1,80	74,97	51,81	23,16	6,88	4,39	4,39
15.04.25	24		170,93	172,37	-1,44	73,61	51,14	22,47	6,81	4,33	3,61
16.04.25	24		186,30	187,89	-1,59	72,74	51,24	21,49	6,83	4,36	3,86
17.04.25	24		168,04	169,42	-1,39	73,10	51,97	21,13	6,79	4,28	3,43
18.04.25	24		166,72	168,09	-1,38	72,62	51,84	20,78	6,80	4,29	3,35
19.04.25	24		163,51	164,88	-1,37	72,46	51,98	20,47	6,80	4,28	3,27
20.04.25	24		166,55	167,98	-1,43	72,16	51,76	20,41	6,83	4,32	3,36
21.04.25	24		172,59	174,13	-1,54	72,61	52,03	20,58	6,86	4,36	3,50
Среднее			201,92	205,29	-3,37	75,71	52,17	23,54	6,86	4,38	4,61
Итого по УУТЭ	**744**		**6259,54**	**6363,87**							**142,98**
Вычет с 22.03.25 по 31.03.25											58,90
Досчет за НС											0
Досчет с 22.04.25 по 30.04.25											31,32
Всего за Апрель 2025											**115,40**

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101000267555 ОГРНИП 325784700061100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 АПР 2025
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Апрель 2025 года

Отчет сформирован: 22.04.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 №111682 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 8, корп. 2, стр. 1 , ИТП-2, встр.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.03.25	24		5,82	5,90	-0,08	73,00	44,42	28,58	6,98	4,49	0,19
23.03.25	24		5,81	5,89	-0,08	81,86	48,70	33,16	6,77	4,28	0,18
24.03.25	24		6,57	6,66	-0,09	79,52	47,14	32,37	6,85	4,33	0,20
25.03.25	24		5,92	6,00	-0,08	79,57	49,15	30,43	6,90	4,38	0,16
26.03.25	24		5,77	5,85	-0,08	72,70	45,66	27,04	6,93	4,43	0,15
27.03.25	24		6,47	6,56	-0,09	72,28	45,30	26,97	6,93	4,43	0,17
28.03.25	24		5,44	5,52	-0,08	75,11	47,94	27,17	6,92	4,42	0,15
29.03.25	24		3,43	3,48	-0,05	73,27	45,90	27,37	6,91	4,40	0,10
30.03.25	24		3,89	3,95	-0,06	71,40	40,94	30,46	6,90	4,38	0,11
31.03.25	24		3,28	3,33	-0,05	71,63	42,65	28,98	6,89	4,38	0,10
01.04.25	24		3,52	3,57	-0,05	71,14	39,64	31,50	6,88	4,36	0,11
02.04.25	24		3,99	4,04	-0,06	71,16	39,98	31,18	6,89	4,36	0,11
03.04.25	24		3,44	3,49	-0,05	71,43	42,08	29,35	6,90	4,38	0,10
04.04.25	24		4,98	5,06	-0,07	71,08	40,01	31,07	6,87	4,35	0,14
05.04.25	24		7,78	7,90	-0,12	71,75	43,74	28,01	6,92	4,40	0,19
06.04.25	24		7,85	7,98	-0,13	75,94	50,40	25,54	6,94	4,45	0,20
07.04.25	24		7,29	7,41	-0,11	77,21	51,36	25,85	6,87	4,42	0,20
08.04.25	24		8,05	8,18	-0,13	79,43	51,48	27,95	6,78	4,32	0,20
09.04.25	24		7,85	7,98	-0,13	77,28	51,37	25,91	6,82	4,40	0,21
10.04.25	24		7,96	8,06	-0,10	80,02	52,59	27,44	6,84	4,38	0,22
11.04.25	24		7,08	7,20	-0,12	80,76	52,44	28,32	6,79	4,41	0,21
12.04.25	24		7,04	7,15	-0,12	80,86	50,43	30,43	6,87	4,40	0,22
13.04.25	24		5,42	5,51	-0,09	82,97	51,16	31,81	6,76	4,32	0,15
14.04.25	24		4,13	4,21	-0,07	74,19	45,08	29,10	6,88	4,38	0,12
15.04.25	24		3,49	3,55	-0,06	72,46	43,49	28,97	6,81	4,32	0,11
16.04.25	24		3,18	3,23	-0,05	70,93	39,08	31,85	6,83	4,34	0,09
17.04.25	24		2,33	2,37	-0,04	72,00	42,76	29,24	6,80	4,26	0,08
18.04.25	24		2,10	2,14	-0,04	70,01	35,82	34,19	6,80	4,27	0,07
19.04.25	24		1,44	1,47	-0,03	70,30	37,41	32,90	6,80	4,27	0,05
20.04.25	24		3,73	3,80	-0,06	69,16	34,84	34,32	6,84	4,30	0,11
21.04.25	24		4,19	4,26	-0,07	70,95	40,82	30,13	6,86	4,34	0,12
Среднее			5,14	5,22	-0,08	74,56	44,96	29,60	6,86	4,37	0,15
Итого по УУТЭ	**744**		**159,26**	**161,70**							**4,51**
Вычет с 22.03.25 по 31.03.25											1,80
Досчет за НС											0
Досчет с 22.04.25 по 30.04.25											0,81
Всего за Апрель 2025											**3,52**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 1[illegible]7555 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 АПР 2025
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Апрель 2025 года

Отчет сформирован: 22.04.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111681
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: **г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 8, корп. 3, стр. 1 , ИТП 1, Ж.**
Телефон: Договор: №2412-3-24/681 от 06.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.03.25	24		92,90	93,64	-0,74	73,78	50,85	22,92	6,94	4,58	2,71
23.03.25	24		91,32	92,04	-0,72	81,76	52,25	29,51	6,74	4,35	2,60
24.03.25	24		94,67	95,41	-0,74	80,34	51,49	28,85	6,82	4,40	2,64
25.03.25	24		103,88	104,78	-0,90	79,39	51,17	28,23	6,87	4,45	2,40
26.03.25	24		107,97	108,85	-0,88	73,50	49,96	23,55	6,90	4,50	2,46
27.03.25	24		98,59	99,40	-0,81	73,21	50,07	23,14	6,90	4,51	2,40
28.03.25	24		95,44	96,15	-0,71	75,56	50,84	24,71	6,89	4,49	2,27
29.03.25	24		91,31	92,08	-0,77	74,06	49,92	24,14	6,88	4,47	2,10
30.03.25	24		89,41	90,14	-0,72	72,89	49,52	23,37	6,87	4,45	2,04
31.03.25	24		88,01	88,73	-0,72	72,84	49,59	23,24	6,87	4,44	2,00
01.04.25	24		85,92	86,68	-0,77	72,68	49,53	23,15	6,86	4,43	1,92
02.04.25	24		90,97	91,84	-0,87	72,61	49,85	22,76	6,86	4,43	1,99
03.04.25	24		83,84	84,60	-0,76	72,69	50,33	22,36	6,87	4,45	1,83
04.04.25	24		96,87	97,73	-0,85	72,55	50,28	22,27	6,85	4,42	2,13
05.04.25	24		104,14	105,12	-0,98	72,76	50,33	22,43	6,89	4,47	2,58
06.04.25	24		102,10	103,02	-0,92	76,40	51,19	25,21	6,91	4,52	2,62
07.04.25	24		93,48	94,43	-0,95	77,82	51,68	26,14	6,84	4,49	2,51
08.04.25	24		98,01	98,95	-0,94	79,47	52,17	27,29	6,75	4,39	2,56
09.04.25	24		96,82	97,81	-0,99	77,95	51,38	26,57	6,80	4,48	2,66
10.04.25	24		98,70	99,73	-1,03	80,32	52,38	27,94	6,81	4,45	2,76
11.04.25	24		97,46	98,46	-1,00	81,14	52,63	28,52	6,81	4,48	2,76
12.04.25	24		95,70	96,68	-0,97	81,30	52,51	28,78	6,84	4,47	2,85
13.04.25	24		92,65	93,60	-0,95	83,33	53,06	30,27	6,73	4,39	2,20
14.04.25	24		89,19	90,15	-0,96	74,75	50,50	24,25	6,85	4,45	2,02
15.04.25	24		81,88	82,70	-0,82	73,32	50,19	23,12	6,79	4,39	1,83
16.04.25	24		81,04	81,87	-0,83	72,41	49,55	22,86	6,81	4,41	1,75
17.04.25	24		80,06	80,87	-0,82	72,74	50,65	22,09	6,77	4,33	1,76
18.04.25	24		71,62	72,39	-0,76	72,24	49,74	22,49	6,78	4,34	1,51
19.04.25	24		66,76	67,50	-0,73	72,13	50,47	21,66	6,78	4,33	1,34
20.04.25	24		79,56	80,42	-0,85	71,75	51,10	20,65	6,82	4,37	1,71
21.04.25	24		85,36	86,30	-0,94	72,28	50,22	22,06	6,84	4,41	1,89
Среднее			91,15	92,00	-0,85	75,48	50,82	24,66	6,84	4,44	2,22
Итого по УУТЭ	**744**		**2825,64**	**2852,05**							**68,82**
Вычет с 22.03.25 по 31.03.25											27,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.04.25 по 30.04.25											15,21
Всего за Апрель 2025											**56,93**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900263 ОГРНИП 325784700061100 Санкт-Петербург

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 АПР 2025
Д.А.РАССАДИН