Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2025 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.05.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111662
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 18, стр. 1 , ИТП-1 Жч
Телефон: Договор: №2407-3-24/676 от 06.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.04.25	24		148,16	147,55	0,61	71,79	44,84	26,95	6,67	4,22	3,76
23.04.25	24		162,55	162,01	0,54	72,01	46,83	25,19	6,67	4,25	3,91
24.04.25	24		175,19	174,76	0,43	72,02	48,14	23,88	6,68	4,26	4,21
25.04.25	24		183,35	182,99	0,36	72,14	48,24	23,91	6,70	4,30	4,52
26.04.25	24		189,43	189,11	0,33	72,94	48,40	24,55	6,66	4,33	4,82
27.04.25	24		182,59	182,26	0,33	73,98	48,67	25,31	6,69	4,33	5,02
28.04.25	24		177,30	176,90	0,40	75,55	48,14	27,40	6,66	4,29	4,28
29.04.25	24		172,75	172,36	0,39	72,42	48,41	24,01	6,65	4,31	4,24
30.04.25	24		181,70	181,63	0,08	72,28	47,85	24,43	6,67	4,30	4,35
01.05.25	24		174,03	173,56	0,48	72,34	48,48	23,86	6,49	4,27	4,61
02.05.25	24		159,11	158,42	0,69	74,84	48,50	26,33	6,70	4,27	4,01
03.05.25	24		157,52	156,78	0,74	73,84	48,86	24,98	6,69	4,24	3,67
04.05.25	24		172,35	171,74	0,62	71,65	48,62	23,02	6,70	4,24	3,99
05.05.25	24		188,12	187,65	0,47	71,78	48,83	22,94	6,70	4,27	4,46
06.05.25	24		177,10	176,55	0,55	72,39	48,81	23,58	6,72	4,31	4,08
07.05.25	24		198,72	198,36	0,36	72,05	49,18	22,87	6,73	4,32	4,71
08.05.25	24		182,22	181,87	0,36	72,70	49,13	23,56	6,79	4,41	4,75
09.05.25	24		175,76	175,26	0,50	74,14	48,20	25,94	6,77	4,36	4,26
10.05.25	24		173,68	173,19	0,49	72,55	48,49	24,06	6,75	4,32	4,08
11.05.25	24		178,65	178,15	0,50	72,17	48,84	23,32	6,76	4,33	4,48
12.05.25	24		169,35	168,78	0,57	73,04	48,11	24,93	6,77	4,36	4,02
13.05.25	24		159,35	158,54	0,81	71,88	48,36	23,52	6,74	4,30	3,66
14.05.25	24		164,42	163,74	0,69	71,62	48,92	22,69	6,74	4,30	3,87
15.05.25	24		155,07	154,36	0,72	72,10	48,77	23,33	6,75	4,30	3,57
16.05.25	24		140,69	139,85	0,84	71,67	48,88	22,79	6,73	4,28	3,16
17.05.25	24		152,77	152,03	0,74	71,47	49,37	22,11	6,73	4,25	3,44
18.05.25	24		142,62	141,78	0,84	71,48	49,23	22,26	6,74	4,27	3,15
19.05.25	24		127,93	127,02	0,91	71,29	49,54	21,76	6,73	4,26	2,73
20.05.25	24		97,00	95,94	1,06	71,21	50,24	20,97	6,69	4,21	1,79
21.05.25	24		98,79	97,76	1,03	70,63	52,79	17,84	6,61	4,09	1,81
Среднее			163,94	163,36	0,58	72,40	48,66	23,74	6,70	4,28	3,91
Итого по УУТЭ	**720**		**4918,31**	**4900,89**							**117,43**
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											31,68
Досчет за НС											0
Досчет с 22.05.25 по 31.05.25											28,10
Всего за Май 2025											**113,85**

Период расчета по среднему: с по сут.
Период расчета по договору: с по сут.

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 МАЙ 2025
Д.А.РАССАДИН

Абонент: _____ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900267555 ОГРНИП 325784700081190 Санкт-Петербург

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2025 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.05.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111663
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Меридианная ул., д. 4, стр. 1, ИТП 1 Жч
Телефон: Договор: №2408-3-24/677 от 06.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.04.25	24		149,19	150,17	-0,98	72,25	48,54	23,72	6,73	4,25	3,40
23.04.25	24		157,93	158,98	-1,05	72,45	49,38	23,08	6,71	4,26	3,34
24.04.25	24		178,38	179,69	-1,31	72,42	50,99	21,44	6,73	4,28	3,75
25.04.25	24		190,77	192,37	-1,60	72,52	51,13	21,39	6,75	4,31	4,05
26.04.25	24		192,08	193,70	-1,63	73,35	51,71	21,64	6,71	4,34	4,23
27.04.25	24		178,04	179,50	-1,46	74,45	52,02	22,43	6,74	4,34	4,30
28.04.25	24		178,15	179,50	-1,35	75,72	51,21	24,51	6,71	4,31	3,74
29.04.25	24		175,69	176,99	-1,30	72,82	51,46	21,36	6,70	4,33	3,73
30.04.25	24		186,42	187,97	-1,55	72,68	51,08	21,60	6,72	4,32	3,79
01.05.25	24		165,61	166,91	-1,30	72,71	51,96	20,75	6,54	4,29	3,93
02.05.25	24		146,04	147,03	-0,99	75,09	50,98	24,11	6,75	4,29	3,32
03.05.25	24		148,61	149,54	-0,93	74,25	51,18	23,06	6,74	4,25	3,14
04.05.25	24		164,05	165,21	-1,16	72,07	50,68	21,38	6,75	4,26	3,41
05.05.25	24		176,45	177,84	-1,39	72,16	51,04	21,12	6,75	4,29	3,64
06.05.25	24		179,61	181,01	-1,40	72,71	51,70	21,01	6,76	4,32	3,65
07.05.25	24		201,32	203,13	-1,81	72,43	51,71	20,72	6,78	4,33	4,04
08.05.25	24		183,55	185,09	-1,53	73,08	52,59	20,49	6,84	4,42	4,03
09.05.25	24		168,71	169,99	-1,28	74,54	52,18	22,35	6,81	4,37	3,58
10.05.25	24		173,20	174,53	-1,33	72,89	51,33	21,56	6,80	4,34	3,60
11.05.25	24		183,09	184,63	-1,54	72,56	51,43	21,13	6,80	4,35	3,91
12.05.25	24		160,74	161,86	-1,12	73,45	51,69	21,76	6,81	4,37	3,36
13.05.25	24		157,80	158,93	-1,12	72,24	51,00	21,24	6,79	4,32	3,25
14.05.25	24		161,13	162,34	-1,21	72,06	51,10	20,96	6,79	4,31	3,31
15.05.25	24		149,72	150,77	-1,05	72,49	51,56	20,93	6,79	4,32	3,06
16.05.25	24		135,13	135,95	-0,81	72,10	51,34	20,75	6,78	4,29	2,83
17.05.25	24		146,50	147,50	-1,00	71,93	50,69	21,25	6,77	4,27	3,03
18.05.25	24		135,06	135,88	-0,83	71,88	50,90	20,99	6,79	4,29	2,74
19.05.25	24		117,93	118,54	-0,61	71,76	51,17	20,59	6,78	4,27	2,21
20.05.25	24		101,59	101,97	-0,38	71,66	52,66	19,00	6,74	4,23	1,58
21.05.25	24		105,34	105,72	-0,38	71,25	55,56	15,68	6,66	4,11	1,61
Среднее	24		161,59	162,77	-1,18	72,80	51,40	21,40	6,75	4,30	3,39
Итого по УУТЭ	**720**		**4847,85**	**4883,24**							**101,57**
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											27,00
Досчет за НС											
Досчет с 22.05.25 по 31.05.25											24,40
Всего за Май 2025											**98,97**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 МАЙ 2025
Д.А.РАССАДИН

Абонент: _____ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900267555 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2025 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.05.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111667
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Меридианная ул., д. 4, стр. 1, ИТП №2 ВСТР
Телефон: Договор: №1471-1-23/263 от 18.08.2023
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.04.25	24		7,87	7,88	-0,01	71,42	41,40	30,02	6,77	4,32	0,23
23.04.25	24		7,61	7,63	-0,02	71,63	41,75	29,88	6,76	4,34	0,23
24.04.25	24		9,52	9,53	-0,01	71,54	40,75	30,79	6,78	4,35	0,27
25.04.25	24		11,39	11,39	0,00	71,78	43,56	28,22	6,80	4,39	0,30
26.04.25	24		12,22	12,22	0,00	72,77	46,41	26,36	6,77	4,41	0,32
27.04.25	24		11,14	11,14	0,00	73,98	47,69	26,29	6,80	4,42	0,32
28.04.25	24		9,47	9,47	0,00	75,67	47,17	28,50	6,77	4,39	0,27
29.04.25	24		8,81	8,81	0,00	72,09	43,97	28,11	6,76	4,41	0,26
30.04.25	24		10,75	10,75	0,00	71,88	42,25	29,63	6,78	4,39	0,29
01.05.25	24		9,66	9,65	0,00	72,08	45,54	26,54	6,59	4,37	0,28
02.05.25	24		7,45	7,45	0,01	75,16	45,70	29,46	6,81	4,37	0,23
03.05.25	24		5,88	5,88	0,00	74,39	43,97	30,42	6,79	4,33	0,19
04.05.25	24		7,95	7,95	0,00	70,97	38,32	32,65	6,80	4,33	0,24
05.05.25	24		10,52	10,52	0,00	71,33	41,39	29,94	6,80	4,36	0,29
06.05.25	24		9,84	9,84	0,00	72,01	44,81	27,20	6,82	4,39	0,27
07.05.25	24		13,04	13,04	0,01	71,73	44,25	27,48	6,84	4,41	0,32
08.05.25	24		11,57	11,57	0,01	72,50	47,76	24,74	6,90	4,50	0,31
09.05.25	24		8,64	8,64	0,00	74,22	47,09	27,13	6,88	4,46	0,25
10.05.25	24		8,88	8,87	0,00	72,19	42,78	29,42	6,86	4,42	0,26
11.05.25	24		10,73	10,73	0,01	71,81	43,05	28,75	6,86	4,43	0,29
12.05.25	24		7,02	7,02	0,00	73,08	46,07	27,02	6,87	4,46	0,22
13.05.25	24		6,84	6,84	0,00	71,35	40,33	31,02	6,84	4,40	0,21
14.05.25	24		7,77	7,76	0,00	71,08	40,75	30,33	6,84	4,39	0,23
15.05.25	24		6,26	6,25	0,01	71,65	42,50	29,15	6,85	4,39	0,19
16.05.25	24		4,52	4,52	0,01	71,15	40,36	30,79	6,84	4,37	0,15
17.05.25	24		5,80	5,80	0,01	70,60	36,45	34,16	6,83	4,33	0,19
18.05.25	24		4,63	4,62	0,01	70,85	38,26	32,58	6,83	4,36	0,16
19.05.25	24		2,90	2,90	0,00	70,51	36,93	33,58	6,83	4,34	0,10
20.05.25	24		0,00	0,00	0,00	70,61	36,17	34,44	5,29	3,32	0,00
21.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,05	19,20	1,85	0,27	0,02	0,00
Среднее			7,96	7,95	0,00	70,44	41,89	28,55	6,54	4,21	0,23
Итого по УУТЭ	**720**		**238,68**	**238,64**							**6,87**
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											1,62
Досчет за НС											0
Досчет с 22.05.25 по 31.05.25											0,00
Всего за Май 2025											**5,25**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./



ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 МАЙ 2025
Д.А.РАССАДИН