Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2025 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.05.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211064
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 8, стр. 1 , ИТП №1 Жч
Телефон: Договор: №2406-3-24/675 от 05.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.04.25	24		233,30	233,31	-0,02	72,35	50,96	21,39	6,74	4,51	4,93
23.04.25	24		252,00	252,14	-0,14	72,39	52,38	20,01	6,75	4,52	4,99
24.04.25	24		268,77	268,98	-0,22	72,48	52,45	20,03	6,77	4,57	5,32
25.04.25	24		281,19	281,19	0,00	73,56	52,19	21,37	6,72	4,59	5,89
26.04.25	24		289,50	289,48	0,02	74,84	52,69	22,15	6,75	4,59	6,21
27.04.25	24		277,16	276,80	0,36	76,28	52,35	23,93	6,72	4,57	6,38
28.04.25	24		269,28	269,36	-0,08	72,67	52,39	20,28	6,70	4,56	5,37
29.04.25	24		274,45	274,52	-0,06	72,69	52,18	20,51	6,74	4,57	5,56
30.04.25	24		269,89	269,95	-0,06	73,06	51,77	21,29	6,55	4,55	5,54
01.05.25	24		275,38	275,27	0,11	75,39	53,23	22,16	6,75	4,55	5,91
02.05.25	24		248,41	248,41	0,00	73,99	53,65	20,34	6,74	4,48	4,91
03.05.25	24		254,81	255,13	-0,31	72,09	53,51	18,58	6,76	4,51	4,67
04.05.25	24		270,19	270,45	-0,27	72,19	52,67	19,52	6,75	4,53	5,20
05.05.25	24		292,06	292,20	-0,14	72,79	52,89	19,90	6,77	4,59	5,72
06.05.25	24		282,75	282,98	-0,23	72,40	52,94	19,46	6,80	4,60	5,42
07.05.25	24		303,44	303,63	-0,19	73,26	53,15	20,11	6,83	4,69	5,98
08.05.25	24		286,33	286,28	0,05	74,45	52,73	21,72	6,82	4,63	6,06
09.05.25	24		274,80	274,95	-0,16	72,89	52,85	20,04	6,81	4,60	5,38
10.05.25	24		278,89	279,11	-0,22	72,64	53,00	19,64	6,81	4,61	5,38
11.05.25	24		281,84	281,84	0,00	73,52	52,39	21,13	6,82	4,63	5,82
12.05.25	24		263,50	263,61	-0,11	72,19	52,73	19,46	6,80	4,57	5,07
13.05.25	24		257,27	257,34	-0,08	72,13	52,93	19,20	6,80	4,57	4,90
14.05.25	24		262,16	262,38	-0,22	72,55	52,81	19,74	6,80	4,57	5,08
15.05.25	24		240,09	240,22	-0,13	71,99	53,46	18,53	6,80	4,54	4,41
16.05.25	24		232,70	232,78	-0,08	71,89	53,85	18,04	6,79	4,51	4,16
17.05.25	24		242,45	242,66	-0,20	71,82	53,93	17,89	6,81	4,54	4,29
18.05.25	24		227,50	227,59	-0,09	71,76	54,11	17,65	6,80	4,51	3,99
19.05.25	24		207,39	207,59	-0,20	71,50	55,26	16,24	6,76	4,45	3,39
20.05.25	24		183,91	184,17	-0,27	71,15	57,23	13,92	6,70	4,32	2,61
21.05.25	24		187,14	187,38	-0,23	71,07	57,74	13,33	6,83	4,31	2,57
Среднее			258,95	259,06	-0,11	72,80	53,21	19,59	6,77	4,55	5,04
Итого по УУТЭ	**720**		**7768,53**	**7771,70**							**151,11**
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											40,86
Досчет за НС											0
Досчет с 22.05.25 по 31.05.25											36,30
Всего за Май 2025											**146,55**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 МАЙ 2025

Абонент: _____ ИОНО

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 780267555 ОГРНИП 325784700061100 Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2025 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.05.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211065
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 8, стр. 1 , ИТП №2 Жч
Телефон: Договор: №2406-3-24/675 от 05.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.04.25	24		247,16	243,56	3,59	72,44	52,79	19,65	6,81	4,45	4,85
23.04.25	24		252,50	248,83	3,67	72,45	52,85	19,60	6,83	4,46	4,94
24.04.25	24		272,78	268,86	3,92	72,52	52,75	19,77	6,85	4,51	5,40
25.04.25	24		282,06	277,91	4,16	73,59	52,87	20,72	6,80	4,52	5,78
26.04.25	24		275,92	271,17	4,75	74,87	52,79	22,08	6,84	4,52	5,95
27.04.25	24		262,81	258,02	4,80	76,33	52,15	24,18	6,81	4,49	6,07
28.04.25	24		270,72	266,08	4,64	72,72	52,76	19,96	6,79	4,49	5,42
29.04.25	24		268,66	264,78	3,88	72,73	52,88	19,85	6,82	4,49	5,33
30.04.25	24		270,64	266,59	4,05	73,10	52,35	20,75	6,63	4,46	5,52
01.05.25	24		254,08	249,89	4,19	75,41	52,83	22,58	6,84	4,46	5,54
02.05.25	24		223,70	220,08	3,63	74,03	53,32	20,71	6,83	4,40	4,57
03.05.25	24		241,31	237,95	3,36	72,12	53,85	18,27	6,84	4,43	4,44
04.05.25	24		263,50	259,78	3,72	72,23	53,46	18,77	6,84	4,45	4,96
05.05.25	24		277,44	273,56	3,88	72,82	53,44	19,38	6,88	4,51	5,33
06.05.25	24		270,53	266,75	3,78	72,44	53,30	19,14	6,89	4,52	5,16
07.05.25	24		291,09	286,97	4,13	73,29	53,38	19,91	6,93	4,60	5,76
08.05.25	24		268,80	264,69	4,11	74,49	52,71	21,78	6,92	4,54	5,79
09.05.25	24		252,75	249,08	3,67	72,91	52,65	20,26	6,89	4,50	5,04
10.05.25	24		261,61	257,88	3,73	72,67	52,95	19,72	6,90	4,52	5,12
11.05.25	24		275,03	270,92	4,11	73,57	52,63	20,94	6,91	4,54	5,71
12.05.25	24		247,70	244,11	3,59	72,24	52,93	19,31	6,89	4,49	4,76
13.05.25	24		240,23	236,73	3,50	72,18	53,15	19,03	6,89	4,48	4,58
14.05.25	24		242,36	238,78	3,58	72,60	53,09	19,51	6,89	4,49	4,71
15.05.25	24		229,31	225,97	3,34	72,06	53,64	18,42	6,88	4,45	4,26
16.05.25	24		214,63	211,52	3,11	71,96	53,91	18,05	6,87	4,43	3,90
17.05.25	24		231,52	228,30	3,22	71,89	54,03	17,86	6,89	4,46	4,15
18.05.25	24		222,48	219,31	3,17	71,84	54,07	17,77	6,88	4,43	3,99
19.05.25	24		187,41	184,70	2,70	71,57	55,46	16,11	6,84	4,37	3,10
20.05.25	24		170,64	168,31	2,33	71,27	57,31	13,96	6,77	4,25	2,48
21.05.25	24		175,36	173,02	2,34	71,16	57,71	13,45	6,90	4,23	2,49
Среднее			248,16	244,47	3,69	72,85	53,47	19,38	6,85	4,46	4,84
Итого по УУТЭ	**720**		**7444,73**	**7334,09**							**145,08**
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											40,95
Досчет за НС											0
Досчет с 22.05.25 по 31.05.25											34,80
Всего за Май 2025											**138,93**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 МАЙ 2025

Абонент: _____ /ИТОГО/

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Р.А./ ЛАСКАДИН

Индивидуальный предприниматель Николаев Роман Александрович ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2025 года

Отчет сформирован: 22.05.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211074
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 8, стр. 1 , ИТП №3, ВСТР
Телефон: Договор: №1469-1-23/261 от 06.09.2023
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.04.25	24		7,26	7,25	0,00	71,18	45,29	25,89	6,68	4,46	0,18
23.04.25	24		7,35	7,34	0,01	71,26	45,52	25,74	6,70	4,47	0,18
24.04.25	24		9,10	9,11	-0,01	71,53	48,01	23,52	6,71	4,51	0,21
25.04.25	24		10,61	10,63	-0,02	72,62	50,71	21,91	6,67	4,53	0,23
26.04.25	24		10,98	11,01	-0,03	73,91	51,77	22,14	6,70	4,54	0,23
27.04.25	24		9,98	9,98	-0,01	75,49	51,17	24,32	6,67	4,51	0,23
28.04.25	24		8,23	8,24	-0,01	71,59	47,05	24,54	6,66	4,51	0,19
29.04.25	24		8,33	8,33	0,00	71,65	46,93	24,72	6,68	4,52	0,20
30.04.25	24		10,30	10,32	-0,02	71,48	49,28	22,20	6,50	4,49	0,22
01.05.25	24		9,02	9,02	0,00	74,50	49,45	25,05	6,70	4,48	0,22
02.05.25	24		6,66	6,65	0,00	72,74	45,03	27,71	6,69	4,42	0,17
03.05.25	24		6,03	6,02	0,01	70,69	43,19	27,50	6,71	4,46	0,16
04.05.25	24		7,62	7,62	0,00	71,07	45,75	25,32	6,70	4,47	0,18
05.05.25	24		10,32	10,35	-0,02	71,93	50,11	21,82	6,73	4,53	0,22
06.05.25	24		8,95	8,96	-0,01	71,40	48,07	23,33	6,74	4,53	0,20
07.05.25	24		10,98	11,01	-0,03	72,37	51,13	21,24	6,79	4,62	0,23
08.05.25	24		9,99	10,00	-0,01	73,61	50,53	23,08	6,77	4,57	0,22
09.05.25	24		8,20	8,20	-0,01	71,84	47,17	24,67	6,76	4,54	0,19
10.05.25	24		8,59	8,60	-0,01	71,58	47,54	24,04	6,76	4,55	0,20
11.05.25	24		9,48	9,49	-0,02	72,57	49,23	23,34	6,77	4,57	0,21
12.05.25	24		6,90	6,91	-0,01	70,93	44,73	26,20	6,75	4,51	0,17
13.05.25	24		6,23	6,23	0,00	70,57	43,34	27,23	6,75	4,50	0,15
14.05.25	24		7,42	7,43	-0,01	71,36	45,83	25,53	6,75	4,51	0,18
15.05.25	24		5,50	5,51	0,00	70,32	42,00	28,32	6,74	4,48	0,14
16.05.25	24		4,35	4,34	0,01	69,82	39,41	30,41	6,73	4,45	0,12
17.05.25	24		5,85	5,85	0,00	70,34	42,87	27,47	6,75	4,48	0,15
18.05.25	24		4,06	4,06	0,00	69,54	38,98	30,56	6,74	4,45	0,12
19.05.25	24		2,49	2,49	0,00	52,96	35,14	17,82	3,42	2,31	0,07
20.05.25	24		0,00	0,00	0,00	23,38	23,28	0,10	0,00	0,02	0,00
21.05.25	24		0,00	0,00	0,00	22,33	22,40	-0,07	0,00	0,05	0,00
Среднее			7,36	7,37	-0,01	67,89	44,70	23,19	6,16	4,13	0,17
Итого по УУТЭ	**720**		**220,78**	**220,96**							**5,19**
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											1,44
Досчет за НС											0
Досчет с 22.05.25 по 31.05.25											0,00
Всего за Май 2025											**3,75**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 МАЙ 2025

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____/Николаев Е.А./ Д.А.РАССАДИН

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900[illegible]355 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург