Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111662
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 18, стр. 1 , ИТП-1 Жч
Телефон: Договор: №2407-3-24/676 от 06.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		96,43	95,31	1,12	70,57	52,79	17,78	6,75	4,07	1,73
23.05.25	24		94,13	93,01	1,12	70,63	53,36	17,27	6,75	4,07	1,71
24.05.25	24		98,87	97,85	1,03	70,73	53,19	17,54	6,74	4,05	1,88
25.05.25	24		99,73	98,67	1,05	70,81	52,32	18,49	6,75	4,06	1,83
26.05.25	24		102,40	101,48	0,93	70,66	52,85	17,80	6,72	4,04	1,81
27.05.25	24		83,10	82,24	0,87	68,85	51,67	17,17	6,55	3,97	1,68
28.05.25	24		83,46	82,53	0,93	70,14	50,53	19,62	6,58	3,95	1,71
29.05.25	24		75,19	74,41	0,78	70,24	50,36	19,89	6,70	4,01	1,66
30.05.25	24		66,86	66,32	0,54	71,64	50,17	21,47	6,73	4,00	1,63
31.05.25	24		69,60	69,10	0,49	74,20	50,57	23,64	6,74	3,99	1,79
01.06.25	24		69,25	68,77	0,48	74,46	49,30	25,16	6,71	3,98	1,73
02.06.25	24		66,78	66,26	0,52	74,38	49,99	24,39	6,71	3,98	1,65
03.06.25	24		69,69	69,12	0,56	74,24	50,19	24,05	6,73	3,99	1,61
04.06.25	24		83,76	82,88	0,88	73,23	50,77	22,46	6,73	4,00	1,64
05.06.25	24		82,38	81,44	0,94	69,96	50,97	18,99	6,72	4,02	1,60
06.06.25	24		77,88	76,92	0,96	69,98	51,26	18,72	6,69	4,01	1,53
07.06.25	24		82,10	81,19	0,92	70,15	51,26	18,89	6,69	4,01	1,60
08.06.25	24		83,35	82,49	0,86	70,02	51,20	18,83	6,70	4,01	1,64
09.06.25	24		81,92	81,04	0,89	70,05	50,98	19,07	6,73	4,01	1,65
10.06.25	24		79,34	78,40	0,95	70,30	50,87	19,43	6,68	4,00	1,58
11.06.25	24		82,07	81,26	0,81	70,25	51,12	19,14	6,69	4,01	1,67
12.06.25	24		80,15	79,28	0,88	70,25	50,53	19,71	6,67	4,01	1,56
13.06.25	24		79,74	78,84	0,91	70,23	51,49	18,74	6,68	4,01	1,53
14.06.25	24		78,55	77,67	0,88	70,15	51,63	18,51	6,70	4,00	1,52
15.06.25	24		81,40	80,51	0,88	70,18	51,57	18,61	6,70	4,00	1,55
16.06.25	24		83,27	82,38	0,90	69,94	51,60	18,34	6,72	4,01	1,61
17.06.25	24		75,78	74,82	0,96	69,94	51,23	18,71	6,70	4,01	1,40
18.06.25	24		78,83	77,89	0,94	70,07	52,35	17,72	6,71	4,00	1,50
19.06.25	24		65,90	65,36	0,54	70,10	51,86	18,24	6,69	4,00	1,39
20.06.25	24		68,56	67,27	1,29	69,85	49,62	20,24	6,13	3,71	1,70
21.06.25	24		67,71	66,41	1,30	69,95	46,19	23,76	6,69	4,00	1,62
Среднее			80,26	79,39	0,87	70,84	51,09	19,75	6,68	4,00	1,64
Итого по УУТЭ	**744**		**2488,19**	**2461,10**							**50,73**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											28,10
Досчет за НС											0,14
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											13,86
Всего за Июнь 2025											**36,63**

Период расчета по среднему: с по 2 час
Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900[illegible]555 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111663
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Меридианная ул., д. 4, стр. 1, ИТП 1 Жч
Телефон: Договор: №2408-3-24/677 от 06.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		102,09	102,43	-0,35	71,15	55,67	15,48	6,80	4,09	1,55
23.05.25	24		97,37	97,66	-0,28	71,28	55,96	15,32	6,80	4,09	1,48
24.05.25	24		105,54	105,97	-0,43	71,39	56,09	15,30	6,79	4,07	1,71
25.05.25	24		103,30	103,71	-0,41	71,40	55,00	16,41	6,80	4,08	1,59
26.05.25	24		103,06	103,42	-0,37	71,28	55,73	15,55	6,74	4,04	1,42
27.05.25	24		100,33	100,76	-0,43	69,52	55,56	13,96	6,62	4,01	1,29
28.05.25	24		102,25	102,66	-0,41	70,73	57,64	13,09	6,63	3,98	1,35
29.05.25	24		92,22	92,61	-0,39	71,01	57,65	13,37	6,75	4,04	1,24
30.05.25	24		85,30	85,70	-0,40	72,62	59,02	13,60	6,78	4,02	1,31
31.05.25	24		84,54	84,89	-0,35	75,22	59,61	15,61	6,79	4,01	1,27
01.06.25	24		86,75	87,13	-0,38	75,38	60,17	15,21	6,76	4,01	1,31
02.06.25	24		83,26	83,61	-0,35	75,33	60,01	15,32	6,75	4,01	1,25
03.06.25	24		78,20	78,25	-0,05	75,26	60,00	15,26	6,78	4,01	1,35
04.06.25	24		100,65	100,94	-0,30	73,96	56,68	17,28	6,78	4,02	1,38
05.06.25	24		97,21	97,48	-0,27	70,67	56,82	13,85	6,77	4,04	1,33
06.06.25	24		94,26	94,46	-0,21	70,75	56,92	13,83	6,74	4,03	1,29
07.06.25	24		95,14	95,36	-0,22	70,91	57,11	13,79	6,74	4,03	1,27
08.06.25	24		96,79	97,04	-0,25	70,72	57,26	13,46	6,75	4,03	1,30
09.06.25	24		91,19	91,38	-0,19	70,78	57,27	13,51	6,78	4,03	1,22
10.06.25	24		93,08	93,30	-0,21	71,02	57,55	13,47	6,73	4,03	1,25
11.06.25	24		95,08	95,32	-0,24	70,97	57,48	13,49	6,73	4,03	1,32
12.06.25	24		95,08	95,36	-0,28	70,98	56,96	14,02	6,72	4,03	1,27
13.06.25	24		93,79	93,98	-0,19	70,94	57,43	13,52	6,72	4,03	1,28
14.06.25	24		96,67	96,94	-0,28	70,91	57,24	13,67	6,74	4,03	1,35
15.06.25	24		97,91	98,18	-0,27	70,89	56,77	14,12	6,75	4,03	1,32
16.06.25	24		94,93	95,15	-0,22	70,66	57,02	13,64	6,77	4,03	1,30
17.06.25	24		82,52	82,61	-0,09	70,67	56,91	13,75	6,75	4,03	1,24
18.06.25	24		64,22	62,60	1,63	70,84	55,82	15,02	6,76	4,02	1,35
19.06.25	24		60,64	59,98	0,66	70,06	50,76	19,30	5,94	3,60	1,31
20.06.25	24		62,39	61,95	0,44	70,67	49,56	21,11	6,74	4,02	1,34
21.06.25	24		63,78	63,40	0,38	70,69	49,55	21,14	6,74	4,02	1,39
Среднее	24		90,31	90,46	-0,15	71,57	56,56	15,01	6,72	4,02	1,34
Итого по УУТЭ	**744**		**2799,56**	**2804,26**							**41,65**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											24,40
Досчет за НС											
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											11,88
Всего за Июнь 2025											**29,13**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900267555 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111667
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Меридианная ул., д. 4, стр. 1, ИТП №2 ВСТР
Телефон: Договор: №1471-1-23/263 от 18.08.2023
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,97	18,49	0,48	0,23	0,29	0,00
23.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,36	17,89	0,46	0,21	0,25	0,00
24.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,43	18,94	0,49	0,24	0,26	0,00
25.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,08	18,56	0,52	0,17	0,22	0,00
26.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,17	18,75	0,41	0,16	0,21	0,00
27.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,47	18,00	0,46	0,11	0,18	0,00
28.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,00	18,58	0,42	0,13	0,20	0,00
29.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,40	18,95	0,45	0,11	0,19	0,00
30.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,06	19,51	0,56	0,12	0,20	0,00
31.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,49	19,94	0,55	0,11	0,19	0,00
01.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,85	19,40	0,45	0,08	0,17	0,00
02.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,97	18,47	0,50	0,04	0,13	0,00
03.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,86	18,33	0,53	0,03	0,12	0,00
04.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,37	18,97	0,40	0,03	0,13	0,00
05.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,20	18,79	0,41	0,00	0,11	0,00
06.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,55	19,04	0,52	0,00	0,11	0,00
07.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,17	19,77	0,40	0,00	0,11	0,00
08.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,71	19,35	0,36	-0,02	0,09	0,00
09.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,72	19,34	0,37	-0,03	0,08	0,00
10.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,10	18,59	0,51	-0,05	0,06	0,00
11.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,71	18,24	0,47	-0,06	0,06	0,00
12.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,87	18,42	0,45	-0,07	0,05	0,00
13.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,90	18,44	0,46	-0,08	0,05	0,00
14.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,29	18,92	0,38	-0,09	0,04	0,00
15.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,28	18,87	0,41	-0,11	0,04	0,00
16.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,69	19,12	0,58	-0,11	0,05	0,00
17.06.25	24		0,19	0,13	0,06	20,26	19,71	0,55	-0,11	0,05	0,00
18.06.25	24		0,00	0,00	0,00	53,11	44,26	8,85	-0,11	0,05	0,00
19.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,76	19,37	1,40	-0,11	0,03	0,00
20.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,62	18,91	0,71	-0,11	0,02	0,00
21.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,82	18,04	0,78	-0,13	0,00	0,00
Среднее			0,01	0,00	0,00	20,46	19,68	0,78	0,02	0,12	0,00
Итого по УУТЭ	**744**		**0,19**	**0,13**							**0,00**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											0,00
Всего за Июнь 2025											**0,00**

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель ИНН 781900287555 Николаев Евгений Александрович ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А.РАССАДИН