Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211064
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 8, стр. 1 , ИТП №1 Жч
Телефон: Договор: №2406-3-24/675 от 05.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		180,69	180,97	-0,28	71,25	58,19	13,06	6,83	4,30	2,44
23.05.25	24		179,47	179,70	-0,23	71,25	57,81	13,44	6,83	4,30	2,49
24.05.25	24		180,58	180,83	-0,25	71,19	57,85	13,34	6,84	4,30	2,46
25.05.25	24		174,45	174,63	-0,17	70,28	55,99	14,29	6,70	4,22	2,53
26.05.25	24		137,45	137,20	0,25	71,07	54,60	16,47	6,75	4,25	2,34
27.05.25	24		148,27	148,17	0,09	70,57	54,57	16,00	6,68	4,19	2,43
28.05.25	24		140,97	140,77	0,20	70,79	54,73	16,06	6,80	4,25	2,34
29.05.25	24		124,53	124,13	0,41	72,76	54,23	18,53	6,83	4,22	2,37
30.05.25	24		106,55	105,98	0,56	74,63	54,52	20,11	6,83	4,21	2,24
31.05.25	24		106,31	105,72	0,59	74,65	54,25	20,40	6,82	4,21	2,26
01.06.25	24		110,92	110,36	0,56	74,67	54,51	20,16	6,81	4,21	2,34
02.06.25	24		106,41	105,84	0,56	74,72	54,69	20,03	6,82	4,21	2,22
03.06.25	24		126,64	126,25	0,39	73,27	54,99	18,28	6,84	4,24	2,32
04.06.25	24		144,14	144,03	0,11	70,53	55,21	15,32	6,81	4,25	2,27
05.06.25	24		141,70	141,53	0,17	70,64	55,20	15,44	6,77	4,25	2,26
06.06.25	24		139,28	139,16	0,13	70,68	54,99	15,69	6,79	4,24	2,24
07.06.25	24		139,28	139,17	0,11	70,51	55,43	15,08	6,80	4,24	2,16
08.06.25	24		145,75	145,63	0,13	70,69	55,22	15,47	6,83	4,25	2,33
09.06.25	24		134,19	134,05	0,14	70,83	55,32	15,51	6,77	4,24	2,15
10.06.25	24		138,39	138,22	0,17	70,72	55,23	15,49	6,79	4,25	2,21
11.06.25	24		137,59	137,48	0,11	70,79	55,10	15,69	6,77	4,24	2,22
12.06.25	24		136,86	136,73	0,13	70,70	55,36	15,34	6,77	4,24	2,15
13.06.25	24		134,61	134,45	0,16	70,73	55,71	15,02	6,79	4,24	2,09
14.06.25	24		140,53	140,48	0,05	70,63	55,71	14,92	6,80	4,24	2,16
15.06.25	24		144,38	144,30	0,08	70,50	55,47	15,03	6,82	4,24	2,23
16.06.25	24		135,97	135,86	0,11	70,54	55,60	14,94	6,80	4,23	2,09
17.06.25	24		133,73	133,63	0,11	70,74	55,53	15,21	6,81	4,23	2,10
18.06.25	24		131,81	131,69	0,13	70,74	55,56	15,18	6,78	4,23	2,06
19.06.25	24		132,02	131,83	0,19	70,83	55,43	15,40	6,79	4,23	2,09
20.06.25	24		134,69	134,59	0,09	70,69	55,54	15,15	6,79	4,24	2,08
21.06.25	24		132,69	132,59	0,09	70,82	55,63	15,19	6,79	4,24	2,07
Среднее			138,74	138,58	0,16	71,40	55,42	15,98	6,79	4,24	2,25
Итого по УУТЭ	**744**		**4300,84**	**4295,97**							**69,77**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											36,30
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											18,90
Всего за Июнь 2025											**52,37**

Период расчета по среднему: с по сут.

Период расчета по договору: с по сут.

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____/Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 781906267555 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211065
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 8, стр. 1 , ИТП №2 Жч
Телефон: Договор: №2406-3-24/675 от 05.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		177,48	175,00	2,48	71,38	57,10	14,28	6,89	4,22	2,67
23.05.25	24		167,81	165,45	2,36	71,36	57,48	13,88	6,90	4,22	2,46
24.05.25	24		173,80	171,42	2,38	71,31	57,17	14,14	6,91	4,23	2,56
25.05.25	24		165,56	163,14	2,42	70,37	55,18	15,19	6,76	4,15	2,61
26.05.25	24		125,00	122,66	2,34	71,23	52,92	18,31	6,81	4,18	2,41
27.05.25	24		130,55	128,25	2,30	70,71	53,73	16,98	6,73	4,11	2,33
28.05.25	24		128,58	126,23	2,34	70,95	53,57	17,38	6,85	4,17	2,37
29.05.25	24		107,66	105,39	2,27	72,94	51,67	21,27	6,87	4,15	2,33
30.05.25	24		92,25	90,00	2,25	74,88	50,15	24,73	6,89	4,15	2,34
31.05.25	24		93,17	90,92	2,25	74,88	50,92	23,96	6,87	4,14	2,34
01.06.25	24		96,59	94,30	2,30	74,92	50,32	24,60	6,87	4,14	2,47
02.06.25	24		90,75	88,52	2,23	74,95	50,87	24,08	6,88	4,14	2,26
03.06.25	24		110,72	108,50	2,22	73,47	52,34	21,13	6,90	4,16	2,32
04.06.25	24		132,52	130,20	2,31	70,67	54,56	16,11	6,86	4,17	2,25
05.06.25	24		130,53	128,25	2,28	70,80	54,09	16,71	6,83	4,17	2,30
06.06.25	24		128,80	126,52	2,28	70,84	54,39	16,45	6,85	4,17	2,24
07.06.25	24		129,94	127,61	2,33	70,69	54,41	16,28	6,86	4,18	2,23
08.06.25	24		131,95	129,64	2,31	70,84	54,29	16,55	6,89	4,18	2,33
09.06.25	24		123,84	121,56	2,28	71,02	54,34	16,68	6,84	4,17	2,18
10.06.25	24		126,61	124,36	2,25	70,90	54,52	16,38	6,85	4,18	2,19
11.06.25	24		122,36	120,13	2,23	70,96	54,55	16,41	6,83	4,18	2,12
12.06.25	24		127,28	124,98	2,30	70,88	54,61	16,27	6,83	4,18	2,21
13.06.25	24		125,41	123,13	2,28	70,93	54,31	16,62	6,85	4,18	2,20
15.05.25	24		125,63	123,39	2,23	70,80	54,76	16,04	6,87	4,18	2,12
16.05.25	24		131,02	128,75	2,27	70,67	54,48	16,19	6,88	4,18	2,23
17.05.25	24		128,41	126,08	2,33	70,73	54,43	16,30	6,86	4,18	2,22
18.05.25	24		119,81	117,59	2,22	70,92	54,79	16,13	6,87	4,17	2,04
19.05.25	24		124,09	121,86	2,23	70,92	54,43	16,49	6,85	4,17	2,17
20.05.25	24		120,75	118,53	2,22	71,01	54,61	16,40	6,86	4,17	2,09
21.05.25	24		122,42	120,22	2,20	70,88	55,03	15,85	6,85	4,17	2,04
22.05.25	24		122,31	120,03	2,28	71,01	54,52	16,49	6,85	4,17	2,13
Среднее			126,89	124,60	2,29	71,57	54,02	17,56	6,85	4,17	2,28
Итого по УУТЭ	**744**		**3933,59**	**3862,61**							**70,77**
Вычет с 22.04.25 по 30.04.25											34,80
Досчет за НС											0
Досчет с 23.05.25 по 31.05.25											19,17
Всего за Май 2025											**55,14**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 781900267355 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 23.06.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211074
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Меридианная, д. 8, стр. 1 , ИТП №3, ВСТР
Телефон: Договор: №1469-1-23/261 от 06.09.2023
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,84	21,92	-0,08	0,00	0,06	0,00
23.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,75	21,83	-0,08	0,00	0,08	0,00
24.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,72	21,81	-0,09	0,00	0,09	0,00
25.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,64	21,72	-0,08	0,00	0,10	0,00
26.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,40	21,49	-0,09	0,00	0,10	0,00
27.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,42	21,51	-0,09	0,00	0,11	0,00
28.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,36	21,46	-0,10	0,00	0,11	0,00
29.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,43	21,51	-0,08	0,00	0,11	0,00
30.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,57	21,64	-0,07	0,00	0,12	0,00
31.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,64	21,71	-0,07	0,00	0,12	0,00
01.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,57	21,64	-0,07	0,00	0,11	0,00
02.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,44	21,51	-0,07	0,00	0,11	0,00
03.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,56	21,63	-0,07	0,00	0,11	0,00
04.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,59	21,66	-0,07	0,00	0,11	0,00
05.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,55	21,62	-0,07	0,00	0,11	0,00
06.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,70	21,76	-0,06	0,00	0,11	0,00
07.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,69	21,76	-0,07	0,00	0,11	0,00
08.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,73	21,79	-0,06	0,00	0,11	0,00
09.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,68	21,75	-0,07	0,00	0,12	0,00
10.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,65	21,72	-0,07	0,00	0,11	0,00
11.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,64	21,71	-0,07	0,00	0,10	0,00
12.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,54	21,62	-0,08	0,00	0,10	0,00
13.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,57	21,64	-0,07	0,00	0,09	0,00
14.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,47	21,54	-0,07	0,00	0,09	0,00
15.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,65	21,70	-0,05	0,00	0,09	0,00
16.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,82	21,87	-0,05	0,00	0,10	0,00
17.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,92	21,98	-0,06	0,00	0,11	0,00
18.06.25	24		0,00	0,00	0,00	22,05	22,10	-0,05	0,00	0,12	0,00
19.06.25	24		0,00	0,00	0,00	22,10	22,15	-0,05	0,00	0,12	0,00
20.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,83	21,90	-0,07	0,00	0,10	0,00
21.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,77	21,82	-0,05	0,00	0,10	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	21,65	21,72	-0,07	0,00	0,10	0,00
Итого по УУТЭ	**744**		**0,00**	**0,00**							**0,00**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											0,00
Всего за Июнь 2025											**0,00**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ИПОЛЕ

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 781900267555 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А. РАССАДИН