Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 23.05.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211031
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: **г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 11, ИТП 1, Ж**
Телефон: Договор: №2405-3-24/674 от 05.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		159,41	159,83	-0,42	70,66	58,74	11,92	7,03	4,25	1,92
23.05.25	24		150,48	150,72	-0,23	70,61	58,21	12,40	7,03	4,35	1,87
24.05.25	24		123,83	123,42	0,41	70,30	55,57	14,73	7,04	4,36	1,91
25.05.25	24		132,34	132,17	0,17	69,46	55,09	14,37	6,90	4,17	1,94
26.05.25	24		121,59	121,00	0,59	70,37	55,90	14,47	6,94	4,15	1,82
27.05.25	24		129,11	128,72	0,39	69,91	56,06	13,85	6,87	4,07	1,84
28.05.25	24		123,27	122,72	0,55	70,12	56,06	14,06	7,00	4,11	1,80
29.05.25	24		103,77	102,78	0,98	71,84	55,06	16,78	7,02	3,99	1,77
30.05.25	24		87,42	86,09	1,33	73,51	53,85	19,66	7,02	4,11	1,80
31.05.25	24		88,55	87,31	1,23	73,56	53,91	19,65	7,01	4,10	1,83
01.06.25	24		90,91	89,69	1,22	73,61	53,72	19,89	7,01	3,93	1,91
02.06.25	24		86,58	85,28	1,30	73,62	54,02	19,60	7,02	3,99	1,79
03.06.25	24		102,34	101,47	0,88	72,26	55,22	17,04	7,04	4,01	1,76
04.06.25	24		124,17	123,78	0,39	69,87	56,44	13,43	7,02	3,92	1,74
05.06.25	24		122,25	121,81	0,44	69,97	56,51	13,46	6,99	3,97	1,72
06.06.25	24		119,13	118,59	0,53	69,97	56,45	13,52	6,99	4,02	1,68
07.06.25	24		122,41	122,06	0,34	69,85	56,52	13,33	7,00	3,87	1,70
08.06.25	24		125,03	124,61	0,42	70,01	56,22	13,79	7,03	3,73	1,81
09.06.25	24		116,13	115,59	0,53	70,14	56,41	13,73	6,98	3,92	1,66
10.06.25	24		121,72	121,27	0,45	70,07	56,15	13,92	6,99	3,87	1,75
11.06.25	24		120,45	120,06	0,39	70,13	56,30	13,83	6,96	3,69	1,73
12.06.25	24		122,81	122,44	0,38	70,07	56,16	13,91	6,97	3,77	1,77
13.06.25	24		117,89	117,45	0,44	70,07	57,11	12,96	6,99	3,96	1,59
14.06.25	24		121,77	121,36	0,41	69,99	56,60	13,39	7,00	3,85	1,69
15.06.25	24		126,03	125,69	0,34	69,87	56,38	13,49	7,02	3,66	1,77
16.06.25	24		119,61	119,11	0,50	69,89	56,90	12,99	7,00	3,70	1,63
17.06.25	24		115,50	114,89	0,61	70,06	56,82	13,24	7,00	3,81	1,61
18.06.25	24		115,25	114,64	0,61	70,05	56,64	13,41	6,98	3,86	1,61
19.06.25	24		114,06	113,44	0,63	70,14	56,74	13,40	6,99	3,72	1,61
20.06.25	24		116,33	115,70	0,63	70,03	56,87	13,16	6,99	3,64	1,60
21.06.25	24		115,50	114,81	0,69	70,15	56,74	13,41	6,99	3,80	1,62
Среднее			117,92	117,37	0,55	70,65	56,11	14,54	6,99	3,95	1,75
Итого по УУТЭ	**744**		**3655,63**	**3638,52**							**54,25**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											27,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											14,67
Всего за Июнь 2025											**41,92**

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: по сут
Абонент: ИТОГО
Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900267555 ОГРНИП 325784700038100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211053
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: **г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 11, ИТП 2, Ж**
Телефон: Договор: №2405-3-24/674 от 05.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		151,55	152,80	-1,25	71,20	55,40	15,80	7,02	4,22	2,45
23.05.25	24		148,16	149,31	-1,16	71,19	54,85	16,34	7,03	4,22	2,46
24.05.25	24		151,52	152,75	-1,23	71,12	55,19	15,93	7,03	4,21	2,46
25.05.25	24		159,47	160,61	-1,14	70,26	54,44	15,82	6,89	4,14	2,52
26.05.25	24		141,69	142,69	-1,00	71,14	54,26	16,88	6,93	4,18	2,41
27.05.25	24		138,16	139,11	-0,95	70,64	53,41	17,23	6,86	4,11	2,38
28.05.25	24		134,11	134,98	-0,88	70,88	53,37	17,51	6,98	4,17	2,40
29.05.25	24		115,98	116,73	-0,75	72,76	52,31	20,45	7,00	4,15	2,37
30.05.25	24		100,33	101,02	-0,69	74,73	52,52	22,21	7,01	4,14	2,26
31.05.25	24		101,27	101,84	-0,58	74,78	52,21	22,57	7,00	4,13	2,32
01.06.25	24		104,98	105,56	-0,58	74,81	52,06	22,75	6,99	4,14	2,44
02.06.25	24		101,73	102,39	-0,66	74,83	52,48	22,35	7,00	4,14	2,32
03.06.25	24		118,17	119,02	-0,84	73,48	53,89	19,59	7,02	4,16	2,28
04.06.25	24		135,33	136,34	-1,02	70,61	53,98	16,63	7,00	4,17	2,29
05.06.25	24		131,00	131,91	-0,91	70,70	53,78	16,92	6,97	4,16	2,26
06.06.25	24		128,34	129,23	-0,89	70,75	53,82	16,93	6,97	4,16	2,21
07.06.25	24		132,56	133,56	-1,00	70,60	54,19	16,41	6,98	4,17	2,22
08.06.25	24		133,38	134,27	-0,89	70,73	53,73	17,00	7,01	4,17	2,32
09.06.25	24		126,45	127,42	-0,97	70,93	54,63	16,30	6,96	4,16	2,14
10.06.25	24		130,33	131,28	-0,95	70,83	53,78	17,05	6,96	4,17	2,26
11.06.25	24		127,47	128,44	-0,97	70,88	53,78	17,10	6,94	4,17	2,22
12.06.25	24		127,17	128,13	-0,95	70,80	54,07	16,73	6,95	4,17	2,17
13.06.25	24		126,00	126,98	-0,98	70,82	54,09	16,73	6,97	4,16	2,15
14.06.25	24		129,00	129,98	-0,98	70,73	54,18	16,55	6,98	4,16	2,17
15.06.25	24		135,34	136,38	-1,03	70,59	53,92	16,67	7,00	4,17	2,31
16.06.25	24		128,05	129,05	-1,00	70,63	54,03	16,60	6,98	4,16	2,16
17.06.25	24		127,14	128,11	-0,97	70,84	53,75	17,09	6,99	4,15	2,21
18.06.25	24		126,03	127,02	-0,98	70,83	53,92	16,91	6,97	4,16	2,17
19.06.25	24		125,39	126,38	-0,98	70,92	53,97	16,95	6,97	4,16	2,17
20.06.25	24		128,53	129,52	-0,98	70,81	53,80	17,01	6,97	4,16	2,22
21.06.25	24		126,91	127,91	-1,00	70,92	53,47	17,45	6,98	4,15	2,26
Среднее			128,76	129,70	-0,94	71,48	53,78	17,69	6,98	4,16	2,29
Итого по УУТЭ	**744**		**3991,53**	**4020,70**							**71,00**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											35,70
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											19,89
Всего за Июнь 2025											**55,19**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900267555 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211036
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: **г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 11, ИТП 3, ВСТР**
Телефон: Договор: №1287-1-23/78 от 15.03.23г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,28	20,30	-0,02	0,00	0,05	0,00
23.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,43	20,46	-0,03	0,00	0,07	0,00
24.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,39	20,42	-0,03	0,00	0,07	0,00
25.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,39	20,41	-0,02	0,00	0,08	0,00
26.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,18	20,20	-0,02	0,00	0,09	0,00
27.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,25	20,27	-0,02	0,00	0,09	0,00
28.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,29	20,31	-0,02	0,00	0,09	0,00
29.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,48	20,49	-0,01	0,00	0,10	0,00
30.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00	0,11	0,00
31.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,69	20,69	0,00	0,01	0,11	0,00
01.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,47	20,48	-0,01	0,00	0,10	0,00
02.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,36	20,37	-0,01	0,00	0,11	0,00
03.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,52	20,52	0,00	0,00	0,11	0,00
04.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,50	20,49	0,01	0,00	0,11	0,00
05.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,55	20,54	0,01	0,00	0,12	0,00
06.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,77	20,76	0,01	0,01	0,12	0,00
07.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,72	20,70	0,02	0,01	0,12	0,00
08.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,76	20,75	0,01	0,01	0,12	0,00
09.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,67	20,65	0,02	0,01	0,12	0,00
10.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,57	20,56	0,01	0,00	0,11	0,00
11.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,52	20,52	0,00	0,00	0,11	0,00
12.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,53	20,52	0,01	0,00	0,11	0,00
13.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,68	20,67	0,01	0,00	0,11	0,00
14.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,77	20,75	0,02	0,00	0,11	0,00
15.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,89	20,87	0,02	0,00	0,12	0,00
16.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,11	21,08	0,03	0,01	0,13	0,00
17.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,21	21,17	0,04	0,02	0,13	0,00
18.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,24	21,21	0,03	0,02	0,13	0,00
19.06.25	24		0,00	0,00	0,00	21,18	21,15	0,03	0,02	0,14	0,00
20.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,98	20,95	0,03	0,01	0,12	0,00
21.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,89	20,85	0,04	0,00	0,11	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	20,64	20,64	0,01	0,00	0,11	0,00
Итого по УУТЭ	**744**		**0,00**	**0,00**							**0,00**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											0,00
Всего за Июнь 2025											**0,00**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Евгений Александрович ИНН 101900267553 ОГРНИП 325784700081109 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Л.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 211035
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: **г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.11 , ИТП 4, ВСТР**
Телефон: Договор: №1287-1-23/78 от 15.03.23г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,81	18,70	0,11	0,15	0,29	0,00
23.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,81	18,69	0,12	0,16	0,29	0,00
24.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,82	18,69	0,13	0,15	0,29	0,00
25.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,79	18,66	0,13	0,15	0,29	0,00
26.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,67	18,56	0,11	0,15	0,29	0,00
27.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,58	18,47	0,11	0,15	0,29	0,00
28.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,60	18,48	0,12	0,16	0,29	0,00
29.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,70	18,56	0,14	0,17	0,31	0,00
30.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,80	18,66	0,14	0,17	0,32	0,00
31.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,88	18,75	0,13	0,18	0,32	0,00
01.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,79	18,68	0,11	0,16	0,30	0,00
02.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,66	18,55	0,11	0,16	0,29	0,00
03.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,70	18,58	0,12	0,16	0,29	0,00
04.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,72	18,60	0,12	0,15	0,29	0,00
05.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,73	18,61	0,12	0,15	0,28	0,00
06.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,88	18,75	0,13	0,15	0,29	0,00
07.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,94	18,81	0,13	0,15	0,29	0,00
08.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,02	18,90	0,12	0,15	0,29	0,00
09.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,03	18,91	0,12	0,15	0,29	0,00
10.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,88	18,79	0,09	0,14	0,28	0,00
11.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,74	18,65	0,09	0,13	0,26	0,00
12.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,66	18,57	0,09	0,12	0,25	0,00
13.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,67	18,58	0,09	0,11	0,25	0,00
14.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,66	18,57	0,09	0,11	0,24	0,00
15.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,71	18,61	0,10	0,11	0,25	0,00
16.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,86	18,75	0,11	0,12	0,26	0,00
17.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,04	18,92	0,12	0,12	0,27	0,00
18.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,13	19,02	0,11	0,13	0,27	0,00
19.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,17	19,06	0,11	0,14	0,28	0,00
20.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,04	18,94	0,10	0,12	0,26	0,00
21.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,88	18,79	0,09	0,11	0,25	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	18,82	18,71	0,11	0,14	0,28	0,00
Итого по УУТЭ	**744**		**0,00**	**0,00**							**0,00**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											0,00
Всего за Июнь 2025											**0,00**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900267535 ОГРНИП 325784700061100 г. Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А.РАССАДИН