Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111679
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 8, корп. 2, стр. 1 , ИТП-1 Жч
Телефон: Договор: №2411-3-24/680 от 06.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		123,58	125,16	-1,58	71,81	57,70	14,11	6,92	4,20	1,67
23.05.25	24		121,81	123,38	-1,58	71,96	57,78	14,17	6,92	4,20	1,66
24.05.25	24		127,13	128,84	-1,71	72,09	57,76	14,33	6,91	4,18	1,78
25.05.25	24		127,22	128,98	-1,76	72,10	57,36	14,74	6,92	4,19	1,77
26.05.25	24		124,23	125,97	-1,74	72,10	57,45	14,65	6,88	4,18	1,60
27.05.25	24		121,79	123,54	-1,75	70,47	56,88	13,60	6,70	4,10	1,49
28.05.25	24		117,16	118,75	-1,59	71,30	58,33	12,97	6,74	4,09	1,53
29.05.25	24		113,17	114,76	-1,59	72,00	58,26	13,74	6,86	4,15	1,64
30.05.25	24		106,67	108,17	-1,50	73,93	58,71	15,22	6,89	4,14	1,59
31.05.25	24		107,36	108,96	-1,60	76,62	60,97	15,65	6,90	4,13	1,62
01.06.25	24		107,04	108,71	-1,67	76,71	60,80	15,91	6,86	4,12	1,59
02.06.25	24		107,01	108,65	-1,64	76,66	60,90	15,76	6,86	4,12	1,57
03.06.25	24		86,32	89,17	-2,85	76,65	61,10	15,55	6,89	4,13	1,48
04.06.25	24		99,66	100,51	-0,86	75,02	58,28	16,74	5,84	3,56	1,58
05.06.25	24		98,02	98,88	-0,86	71,60	55,29	16,31	6,88	4,17	1,64
06.06.25	24		105,35	106,35	-0,99	71,71	54,57	17,14	6,84	4,16	1,51
07.06.25	24		118,36	119,54	-1,17	71,91	57,10	14,81	6,85	4,16	1,56
08.06.25	24		119,21	120,34	-1,12	71,76	58,14	13,62	6,86	4,16	1,56
09.06.25	24		116,63	117,79	-1,16	71,82	58,32	13,50	6,90	4,16	1,46
10.06.25	24		116,77	118,05	-1,28	72,10	59,11	12,99	6,84	4,15	1,48
11.06.25	24		115,87	117,18	-1,31	72,04	58,86	13,18	6,84	4,16	1,46
12.06.25	24		118,01	119,44	-1,43	72,03	58,90	13,13	6,82	4,16	1,50
13.06.25	24		118,27	119,67	-1,40	72,01	58,69	13,32	6,83	4,15	1,50
14.06.25	24		117,79	119,25	-1,45	71,98	58,66	13,32	6,85	4,15	1,47
15.06.25	24		117,53	118,98	-1,45	71,93	58,78	13,15	6,86	4,15	1,43
16.06.25	24		115,60	117,04	-1,44	71,68	58,84	12,84	6,88	4,15	1,40
17.06.25	24		116,80	118,24	-1,43	71,72	58,92	12,80	6,86	4,15	1,36
18.06.25	24		115,25	116,72	-1,47	72,01	59,71	12,30	6,87	4,14	1,35
19.06.25	24		114,55	115,92	-1,37	72,03	59,65	12,38	6,84	4,15	1,37
20.06.25	24		110,63	112,03	-1,40	72,12	59,58	12,54	6,84	4,15	1,37
21.06.25	24		112,79	114,26	-1,47	72,00	58,96	13,04	6,84	4,14	1,46
Среднее			114,12	115,59	-1,47	72,64	58,53	14,11	6,83	4,13	1,53
Итого по УУТЭ	**744**		**3537,59**	**3583,22**							**47,44**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											28,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											12,51
Всего за Июнь 2025											**31,85**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ /ИТОГ/

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900267[illegible] ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111682
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 8, корп. 2, стр. 1 , ИТП-2, встр.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		0,00	0,00	0,00	22,39	25,18	-2,79	-0,01	0,05	0,00
23.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,93	24,82	-2,88	-0,03	0,02	0,00
24.05.25	24		0,00	0,00	0,00	22,26	25,18	-2,92	-0,04	0,01	0,00
25.05.25	24		0,00	0,00	0,00	22,08	24,88	-2,79	-0,05	0,00	0,00
26.05.25	24		0,00	0,00	0,00	22,08	24,93	-2,85	-0,05	0,00	0,00
27.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,69	24,48	-2,79	-0,05	0,00	0,00
28.05.25	24		0,00	0,00	0,00	21,87	24,91	-3,04	-0,05	0,00	0,00
29.05.25	24		0,00	0,00	0,00	22,07	25,09	-3,02	-0,05	0,00	0,00
30.05.25	24		0,00	0,00	0,00	22,39	25,45	-3,06	-0,05	0,00	0,00
31.05.25	24		0,00	0,00	0,00	22,80	26,21	-3,41	-0,05	0,00	0,00
01.06.25	24		0,00	0,00	0,00	22,73	26,13	-3,40	-0,05	0,00	0,00
02.06.25	24		0,00	0,00	0,00	22,39	25,74	-3,35	-0,05	0,00	0,00
03.06.25	24		0,06	0,03	0,02	22,40	25,88	-3,48	-0,05	0,00	0,00
04.06.25	24		0,05	0,03	0,01	23,70	33,91	-10,22	1,03	1,08	0,00
05.06.25	24		0,00	0,00	0,00	55,69	31,88	23,81	3,15	3,18	0,00
06.06.25	24		0,00	0,00	0,00	22,22	23,94	-1,73	3,23	3,28	0,00
07.06.25	24		0,00	0,00	0,00	22,59	24,92	-2,33	3,11	3,16	0,00
08.06.25	24		0,00	0,00	0,00	22,84	25,30	-2,46	3,04	3,08	0,00
09.06.25	24		0,00	0,00	0,00	23,08	25,50	-2,42	2,99	3,04	0,00
10.06.25	24		0,00	0,00	0,00	23,02	25,44	-2,43	2,94	2,99	0,00
11.06.25	24		0,00	0,00	0,00	22,88	25,31	-2,43	2,92	2,94	0,00
12.06.25	24		0,00	0,00	0,00	22,96	25,28	-2,32	2,88	2,92	0,00
13.06.25	24		0,00	0,00	0,00	22,91	25,20	-2,29	2,84	2,88	0,00
14.06.25	24		0,00	0,00	0,00	23,00	25,27	-2,27	2,79	2,83	0,00
15.06.25	24		0,00	0,00	0,00	22,91	25,13	-2,22	2,73	2,78	0,00
16.06.25	24		0,00	0,00	0,00	23,24	25,50	-2,26	2,68	2,73	0,00
17.06.25	24		0,00	0,00	0,00	23,59	25,72	-2,14	2,63	2,67	0,00
18.06.25	24		0,00	0,00	0,00	23,74	25,92	-2,18	2,54	2,58	0,00
19.06.25	24		0,00	0,00	0,00	23,83	25,96	-2,13	2,39	2,45	0,00
20.06.25	24		0,00	0,00	0,00	23,82	25,83	-2,01	2,21	2,26	0,00
21.06.25	24		0,00	0,00	0,00	23,24	24,93	-1,69	1,91	1,96	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	23,82	25,80	-1,98	1,53	1,58	0,00
Итого по УУТЭ	**744**		**0,10**	**0,07**							**0,00**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											0,00
Всего за Июнь 2025											**0,00**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900267553 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111681
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: **г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 8, корп. 3, стр. 1 , ИТП 1, Ж.**
Телефон: Договор: №2412-3-24/681 от 06.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		69,80	70,92	-1,12	71,56	57,47	14,10	6,89	4,26	0,91
23.05.25	24		65,46	66,50	-1,05	71,65	57,71	13,94	6,90	4,27	0,84
24.05.25	24		68,27	69,37	-1,09	71,76	58,11	13,66	6,88	4,25	0,91
25.05.25	24		67,62	68,72	-1,10	71,80	57,55	14,24	6,89	4,25	0,88
26.05.25	24		70,10	71,21	-1,12	71,75	57,84	13,90	6,87	4,25	0,85
27.05.25	24		47,77	48,54	-0,77	69,68	56,69	12,99	6,68	4,15	0,76
28.05.25	24		45,73	46,48	-0,75	70,54	53,78	16,75	6,72	4,14	0,81
29.05.25	24		43,48	44,21	-0,73	71,41	52,79	18,62	6,84	4,20	0,79
30.05.25	24		40,63	41,35	-0,72	73,14	54,21	18,93	6,87	4,19	0,78
31.05.25	24		40,34	41,10	-0,75	75,87	55,78	20,09	6,88	4,17	0,73
01.06.25	24		43,12	43,87	-0,76	76,02	56,89	19,13	6,85	4,17	0,85
02.06.25	24		39,68	39,72	-0,03	76,00	55,50	20,50	6,84	4,17	0,99
03.06.25	24		37,36	37,05	0,31	75,65	51,04	24,61	5,95	3,75	0,93
04.06.25	24		45,25	44,92	0,33	74,65	50,15	24,50	6,86	4,18	0,90
05.06.25	24		43,74	43,42	0,32	71,08	51,69	19,40	6,86	4,21	0,85
06.06.25	24		44,20	43,85	0,35	71,15	52,12	19,03	6,83	4,21	0,90
07.06.25	24		44,59	44,28	0,31	71,37	51,49	19,88	6,83	4,20	0,87
08.06.25	24		44,89	44,75	0,13	71,18	52,06	19,12	6,84	4,20	0,88
09.06.25	24		43,73	43,71	0,02	71,20	51,87	19,33	6,88	4,20	0,87
10.06.25	24		44,32	44,43	-0,12	71,48	51,67	19,81	6,82	4,20	0,87
11.06.25	24		43,67	43,82	-0,15	71,47	51,65	19,82	6,83	4,20	0,84
12.06.25	24		44,21	44,37	-0,16	71,40	52,06	19,33	6,81	4,20	0,85
13.06.25	24		43,98	44,14	-0,16	71,42	51,95	19,47	6,82	4,20	0,84
14.06.25	24		43,92	44,10	-0,17	71,36	51,99	19,36	6,84	4,20	0,84
15.06.25	24		45,25	45,42	-0,17	71,35	51,96	19,38	6,85	4,20	0,86
16.06.25	24		44,01	44,18	-0,17	71,09	51,82	19,27	6,86	4,20	0,83
17.06.25	24		43,06	43,21	-0,15	71,09	52,09	19,00	6,84	4,20	0,83
18.06.25	24		43,52	43,67	-0,15	71,38	51,87	19,51	6,85	4,19	0,87
19.06.25	24		42,53	42,68	-0,15	71,44	51,38	20,06	6,83	4,19	0,83
20.06.25	24		42,79	42,94	-0,15	71,49	51,85	19,65	6,83	4,19	0,84
21.06.25	24		43,76	43,90	-0,14	71,46	51,72	19,74	6,83	4,19	0,87
Среднее			47,44	47,77	-0,32	72,06	53,44	18,62	6,81	4,19	0,85
Итого по УУТЭ	**744**		**1470,77**	**1480,84**							**26,48**
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											9,80
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											7,65
Всего за Июнь 2025											**24,33**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель ИНН 101900267500 Николаев Евгений Александрович ОГРНИП 325784700083100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А.РАССАДИН