Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Ноябрь 2025 года

Отчет сформирован: 22.11.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111679
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 8, корп. 2, стр. 1 , ИТП-1 Жч
Телефон: Договор: №2411-3-24/680 от 06.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.10.25	24		195,99	198,84	-2,85	74,13	49,45	24,68	6,78	4,16	5,11
23.10.25	24		190,07	192,83	-2,76	76,66	49,92	26,74	6,78	4,17	4,57
24.10.25	24		185,67	188,36	-2,69	73,68	48,97	24,71	6,79	4,18	4,45
25.10.25	24		163,33	165,28	-1,95	73,64	49,00	24,65	6,78	4,15	3,87
26.10.25	24		165,97	168,05	-2,08	73,36	49,09	24,28	6,80	4,13	3,95
27.10.25	24		177,50	179,84	-2,34	73,32	48,96	24,36	6,79	4,14	4,20
28.10.25	24		193,87	196,50	-2,62	73,32	49,04	24,28	6,79	4,14	4,49
29.10.25	24		190,82	193,37	-2,55	72,91	49,09	23,82	6,78	4,15	4,42
30.10.25	24		190,24	192,73	-2,49	72,86	49,06	23,80	6,78	4,16	4,48
31.10.25	24		194,56	197,10	-2,54	72,84	48,70	24,14	6,78	4,16	4,58
01.11.25	24		191,60	194,10	-2,51	72,91	48,74	24,17	6,78	4,15	4,49
02.11.25	24		204,31	207,06	-2,76	72,86	48,82	24,04	6,78	4,19	4,80
03.11.25	24		179,64	181,77	-2,13	72,99	48,86	24,13	6,78	4,20	4,22
04.11.25	24		182,57	184,82	-2,26	72,78	48,72	24,05	6,79	4,16	4,28
05.11.25	24		174,53	176,78	-2,25	72,71	48,68	24,04	6,79	4,16	4,04
06.11.25	24		163,18	165,16	-1,98	72,68	48,93	23,75	6,79	4,14	3,69
07.11.25	24		163,11	165,13	-2,03	72,67	49,46	23,20	6,80	4,12	3,80
08.11.25	24		179,65	181,88	-2,22	73,10	49,22	23,88	6,80	4,12	4,31
09.11.25	24		187,40	189,67	-2,27	73,25	48,69	24,55	6,80	4,15	4,62
10.11.25	24		209,41	212,23	-2,81	73,47	48,26	25,21	6,79	4,18	4,94
11.11.25	24		210,48	213,56	-3,08	73,62	49,38	24,24	6,78	4,21	4,99
12.11.25	24		195,31	198,04	-2,74	73,74	49,34	24,40	6,74	4,24	4,69
13.11.25	24		204,39	207,27	-2,88	73,60	48,92	24,68	6,73	4,23	4,86
14.11.25	24		209,49	212,50	-3,01	73,64	49,18	24,46	6,74	4,21	5,33
15.11.25	24		207,81	210,97	-3,16	75,82	49,69	26,13	6,68	4,23	6,05
16.11.25	24		210,39	213,56	-3,17	80,99	51,13	29,86	6,73	4,21	6,09
17.11.25	24		205,08	208,24	-3,16	79,67	50,02	29,65	6,74	4,15	6,05
18.11.25	24		209,46	212,77	-3,31	81,24	50,99	30,25	6,74	4,20	6,11
19.11.25	24		202,05	205,32	-3,27	81,42	51,49	29,93	6,75	4,23	6,40
20.11.25	24		208,77	212,09	-3,31	83,72	51,27	32,45	6,67	4,17	5,95
21.11.25	24		208,60	211,91	-3,30	79,91	50,66	29,26	6,69	4,24	5,94
Среднее			192,11	194,77	-2,66	74,95	49,41	25,54	6,77	4,17	4,83
Итого по УУТЭ	**744**		**5955,26**	**6037,75**							**149,78**
Вычет с 22.10.25 по 31.10.25											48,70
Досчет за НС											0
Досчет с 22.11.25 по 30.11.25											54,72
Всего за Ноябрь 2025											**155,80**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101900267305 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 НОЯ 2025
Д.А.РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Ноябрь 2025 года

Отчет сформирован: 22.11.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111682
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 8, корп. 2, стр. 1 , ИТП-2, встр.
Телефон: Договор: №1942-1-24/210 от 22.05.2024
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.10.25	24		4,09	4,14	-0,05	72,54	41,26	31,28	6,86	4,14	0,13
23.10.25	24		3,62	3,66	-0,04	75,26	42,85	32,41	6,86	4,16	0,11
24.10.25	24		3,65	3,69	-0,04	72,00	40,62	31,38	6,86	4,16	0,11
25.10.25	24		2,87	2,90	-0,03	71,98	40,66	31,32	6,86	4,13	0,10
26.10.25	24		2,97	3,00	-0,03	71,33	37,78	33,55	6,87	4,11	0,10
27.10.25	24		3,39	3,43	-0,03	71,34	38,03	33,31	6,87	4,12	0,11
28.10.25	24		3,85	3,88	-0,04	71,57	39,87	31,70	6,87	4,12	0,11
29.10.25	24		3,86	3,90	-0,04	71,35	41,55	29,80	6,86	4,14	0,11
30.10.25	24		3,70	3,73	-0,04	71,32	41,43	29,89	6,86	4,14	0,11
31.10.25	24		3,76	3,79	-0,04	71,23	41,08	30,16	6,86	4,15	0,11
01.11.25	24		3,83	3,86	-0,04	71,31	41,44	29,87	6,86	4,13	0,11
02.11.25	24		4,21	4,25	-0,04	71,29	41,37	29,92	6,86	4,18	0,12
03.11.25	24		3,58	3,62	-0,03	71,55	42,35	29,20	6,86	4,19	0,11
04.11.25	24		3,49	3,52	-0,03	71,13	40,22	30,91	6,87	4,14	0,11
05.11.25	24		3,04	3,07	-0,02	71,02	40,21	30,81	6,87	4,14	0,10
06.11.25	24		2,88	2,90	-0,02	70,79	39,03	31,76	6,87	4,12	0,09
07.11.25	24		2,74	2,76	-0,02	70,67	38,16	32,51	6,88	4,10	0,09
08.11.25	24		3,34	3,36	-0,03	70,98	37,71	33,28	6,88	4,11	0,10
09.11.25	24		3,54	3,56	-0,03	71,46	39,92	31,54	6,87	4,14	0,11
10.11.25	24		4,18	4,21	-0,04	71,77	40,81	30,96	6,87	4,16	0,12
11.11.25	24		4,13	4,16	-0,03	72,13	42,70	29,44	6,86	4,19	0,12
12.11.25	24		3,74	3,77	-0,03	72,23	43,12	29,11	6,81	4,23	0,11
13.11.25	24		4,05	4,08	-0,03	71,96	42,15	29,81	6,79	4,22	0,12
14.11.25	24		4,56	4,60	-0,04	72,12	42,67	29,45	6,81	4,19	0,13
15.11.25	24		5,07	5,12	-0,05	74,46	44,50	29,96	6,74	4,22	0,16
16.11.25	24		4,74	4,78	-0,04	79,52	47,76	31,76	6,80	4,20	0,15
17.11.25	24		4,94	4,99	-0,04	78,28	46,22	32,06	6,81	4,13	0,16
18.11.25	24		5,07	5,12	-0,05	79,76	47,04	32,72	6,81	4,18	0,16
19.11.25	24		5,08	5,13	-0,05	79,96	47,62	32,35	6,82	4,21	0,17
20.11.25	24		4,96	5,00	-0,05	82,27	48,87	33,40	6,73	4,15	0,15
21.11.25	24		4,92	4,96	-0,05	78,50	47,56	30,94	6,75	4,22	0,15
Среднее			3,93	3,97	-0,04	73,32	42,15	31,18	6,84	4,16	0,12
Итого по УУТЭ	**744**		**121,84**	**122,97**							**3,75**
Вычет с 22.10.25 по 31.10.25											1,30
Досчет за НС											0
Досчет с 22.11.25 по 30.11.25											1,44
Всего за Ноябрь 2025											**3,89**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 101[illegible]7555 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 НОЯ 2025
Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Ноябрь 2025 года

Отчет сформирован: 22.11.2025 г.
Тепловычислитель СКМ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 111681
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Стрелла"
Адрес: **г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 8, корп. 3, стр. 1 , ИТП 1, Ж.**
Телефон: Договор: №2412-3-24/681 от 06.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час	час	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.10.25	24		90,18	90,31	-0,13	73,77	48,33	25,44	6,70	4,16	2,51
23.10.25	24		91,09	91,19	-0,10	76,32	48,48	27,84	6,70	4,18	2,32
24.10.25	24		90,32	90,41	-0,09	73,41	47,89	25,52	6,71	4,19	2,30
25.10.25	24		79,97	80,06	-0,09	73,37	47,84	25,53	6,70	4,18	2,03
26.10.25	24		83,22	83,31	-0,09	73,07	47,61	25,46	6,72	4,16	2,13
27.10.25	24		87,48	87,58	-0,10	73,03	47,45	25,58	6,72	4,17	2,23
28.10.25	24		91,45	91,56	-0,12	73,06	47,54	25,52	6,71	4,17	2,21
29.10.25	24		91,55	91,69	-0,14	72,65	48,48	24,17	6,71	4,19	2,21
30.10.25	24		90,00	90,12	-0,12	72,60	48,46	24,15	6,71	4,19	2,15
31.10.25	24		90,50	90,63	-0,12	72,58	48,64	23,94	6,71	4,20	2,17
01.11.25	24		91,35	91,48	-0,13	72,65	48,68	23,97	6,71	4,18	2,19
02.11.25	24		94,35	94,50	-0,15	72,61	48,63	23,98	6,71	4,23	2,26
03.11.25	24		87,23	87,31	-0,09	72,73	48,75	23,99	6,70	4,24	2,08
04.11.25	24		88,62	88,71	-0,08	72,52	48,61	23,91	6,71	4,19	2,13
05.11.25	24		81,81	81,89	-0,08	72,45	48,45	24,00	6,71	4,19	1,95
06.11.25	24		80,24	80,31	-0,07	72,41	48,56	23,85	6,72	4,17	1,94
07.11.25	24		76,73	76,81	-0,08	72,37	48,24	24,13	6,72	4,16	1,90
08.11.25	24		82,90	82,96	-0,07	72,79	48,04	24,75	6,72	4,15	2,05
09.11.25	24		85,59	85,65	-0,06	72,95	48,20	24,75	6,72	4,19	2,14
10.11.25	24		91,24	91,34	-0,10	73,19	48,24	24,95	6,71	4,21	2,23
11.11.25	24		90,65	90,73	-0,08	73,34	48,83	24,51	6,71	4,25	2,22
12.11.25	24		90,64	90,76	-0,11	73,46	48,91	24,55	6,67	4,29	2,25
13.11.25	24		91,13	91,27	-0,13	73,33	48,42	24,91	6,66	4,28	2,25
14.11.25	24		93,75	93,78	-0,03	73,37	48,64	24,73	6,67	4,25	2,54
15.11.25	24		89,58	89,74	-0,16	75,33	48,22	27,11	6,61	4,28	2,68
16.11.25	24		86,68	86,84	-0,16	80,56	50,60	29,97	6,66	4,26	2,60
17.11.25	24		90,45	90,64	-0,19	79,47	49,41	30,06	6,67	4,18	2,74
18.11.25	24		91,95	92,10	-0,15	80,90	50,51	30,39	6,67	4,24	2,80
19.11.25	24		89,44	89,62	-0,18	81,11	50,65	30,46	6,68	4,27	2,91
20.11.25	24		90,01	90,17	-0,16	83,45	50,91	32,54	6,60	4,21	2,70
21.11.25	24		89,85	90,02	-0,17	79,63	49,54	30,09	6,62	4,29	2,70
Среднее			88,39	88,50	-0,11	74,66	48,70	25,96	6,69	4,21	2,31
Итого по УУТЭ	**744**		**2739,95**	**2743,47**							**71,51**
Вычет с 22.10.25 по 31.10.25											23,70
Досчет за НС											0
Досчет с 22.11.25 по 30.11.25											24,57
Всего за Ноябрь 2025											**72,38**

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

Индивидуальный предприниматель Николаев Евгений Александрович ИНН 781900267500 ОГРНИП 325784700081100 Санкт-Петербург

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 НОЯ 2025
Д.А.РАССАДИН